

Hotel Duarte

R/ Lameriña, 8

36690 Arcade (Pontevedra)

Teléfono: 986 670 057

Web: www.hotelduarte.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- A rúa de acceso é ampla, chaira e despexada de obstáculos cun ancho libre de paso superior a **1,20 m**. A beirarrúa está rebaixada cunha inclinación do **21,2%**.

Acceso

- Na entrada principal hai **2** chanzos e xunto a eles unha rampla alternativa de **95 cm** de ancho, **1,45 m** de lonxitude e unha inclinación do **17,6%**.
- A porta é de apertura manual, de dobre folla, de doada apertura e cun ancho libre de paso de **87 cm** cada unha. O tirador está ao longo da porta.

Vestíbulo e recepción

- O mostrador de atención ao público ten unha altura de **1,17 m**, non adaptada para usuarios de cadeira de rodas.

Cuarto Adaptado (Nº 001)

- N.º cuartos adaptados: **1**. Está na planta baixa e o itinerario é accesible.
- Hai dúas portas contiguas de iguais características, cun descanso intermedio de **1,94 m** de lonxitude e **1,50 m** de ancho. As portas miden **76 cm** de ancho, teñen un manubrio a **1,05 m** de altura e unha chave de apertura a **1 m**.
- No dormitorio existe un espazo libre de **1,50 m** de diámetro para facer un xiro de **360°** coa cadeira de rodas. A distancia entre mobles é de **1,20 m**.
- A cama ten unha altura de **55 cm** e accédese a esta polo lado dereito por un espazo de **1,20 m** de ancho e polo esquerdo de **1,30 m**.
- As portas dos armarios son corredías de doada apertura. Os andeis están situados a unha altura de entre **65 cm** e **1,64 m**. O percheiro está a **1,60 m** e hai un alzadeiro a **1,97 m**.
- O interruptor da luz e o teléfono están situados xunto á cama.

Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta abre cara a fóra e ten un ancho libre de paso de **77 cm**.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento pola fronte de **1,40 m** de ancho e polo lado dereito de **60 cm**. O asento está a unha altura de **40 cm** e o mecanismo de descarga a **77 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible a cada lado a **72** e **86 cm** de altura e cunha separación entre ambas as dúas de **56 cm**.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **75 cm** de alto e **28 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **95 cm** e o resto dos accesorios do baño están a **1,05 m**.

Ducha

- O prato de ducha ten unha pequena cella en baixo relevo e é antiescorregadizo.
- Dispón dun asento fixo á parede perpendicular ás billas, que conta cun espazo de acceso polo lado dereito de **1,20 m** e un espazo de acceso frontal de **1,15 m**. O asento ten unha altura de **49 cm**, un ancho de **44 cm** e un fondo de **42 cm**.
- A ducha ten unha barra de apoio abatible instalada entre **60 cm e 1,36 m** de altura e situada na parede das billas, a unha distancia do asento de **30 cm**.
- Tamén hai unha barra horizontal de apoio situada a **85 cm** de altura e instalada a unha separación do asento de **20 cm**.
- A billa é monomando, situado en parede lateral accesible a unha altura de **1 m**.

Aseo adaptado na zona común

- Hai unha cabina de aso adaptada, independente e común para ambos os dous sexos.
- Está situada na planta baixa e o itinerario é accesible. Sinalizouse co Símbolo Internacional de Accesibilidade (**SIA**).
- A porta ábrese cara a dentro e ten un ancho libre de paso de **75 cm** de ancho.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento superior a **2 m** de ancho polo lado esquerdo. O asento está situado a unha altura de **40 cm** e o mecanismo de descarga a **77 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible a cada lado, situadas entre os **72 e 86 cm** de altura e cunha separación entre ambas as dúas de **56 cm**.

Lavabo

- Debaixo do lavabo hai un espazo libre de **75 cm** de alto e **28 cm** de fondo. A billa é monomando.
- La altura de los accesorios del aseo están a **1,05 m** y el borde inferior del espejo está a **95 cm** de altura.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- O acceso principal ten **2** chanzos de **7 e 18 cm** de alto, os seus bordos non teñen unha franxa antiescorregadizo de cor contrastada. Xunto a eles hai unha rampla sinalizada con franxas de cor e textura diferenciada.
- Antes e despois dos chanzos e da rampla alternativa de acceso, non existe unha franxa de pavimento de textura distinta e cor contrastada que alerte do desnivel.
- A porta principal de acceso é acristalada e non está sinalizada con franxas horizontais de cor contrastada.
- O mobiliario está distribuído de forma que non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual. Tampouco existen elementos beirís que impliquen risco.
- O pavimento é homoxéneo e antiescorregadizo.

Cuarto estándar (Nº 108)

- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.
- A altura da bañeira é de **45 cm** e dispón de biombo abatible.

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Cuarto estándar

- A TV ten decodificador de teletexto.
- Hai un enchufe ao lado da cama.

Aseos Comúns

- As portas dos aseos non teñen un sistema de peche cun sinal visual de "ocupado ou libre".

Sinalización

- O hotel carece de rótulos que sinalen a situación de cada unha das estanzas e servizos.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento exterior e cuberto	Exterior a 20 m y 2 m de distancia	Accesible	Ningunha das 12 prazas dispoñibles está reservada para Persoas de Mobilidade Reducida (PMR). Xunto á porta principal hai 4 prazas e nunha nave a 20 m hai 8 .
Ascensor	Todas as plantas	Accesible ata a porta	Altura dos botóns de chamada: 1,21 m Ancho da porta: 78 cm Ancho e fondo de cabina: 1 x 1,15 m Altura dos botóns de mando: entre 1,10 e 1,29 m Altura do pasamáns: 98 cm Espello fronte á porta: Si Chan de textura e cor distinta fronte a porta: Non Cabina con sinais sonoros: Si Botóns con números en altorrelevo: Si Botóns con números en braille: Si Botóns de cor contrastada: Si Cabina con sinais visuais: Si Botón de emerxencia cunha testemuña luminosa que confirme o rexistro da chamada: Non
Escaleira	Todas as plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escaleira: interior N.º de chanzos por tramo: 7 Chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non Altura dos chanzos: 19 cm Fondo da pegada: 30 cm Con tabica: Si Con bocel: Si Zócolo de protección lateral: Si Altura de Pasamáns: A un lado, 90 cm Oco baixo a escaleira protexido: Si