

Hotel Pontes do Eume

C/ Rita Rivera Chao, 10
15320 As Pontes (A Coruña)

Teléfono: 981 453 083

E-mail: reservas@hotelpontesdoeume.com

Web: www.hotelpontesdoeume.com

ACCESIBILIDADE FÍSICA

Entorno inmediato ao establecemento

- O hotel está nunha avenida chaira, con beirarrúas amplas e despexadas de obstáculos.
- Próximo a este, hai unha praza pública de aparcadoiro reservada para Persoas con Mobilidade Reducida. Está sinalizada co SIA

Acceso

- A entrada principal é accesible, sen desniveis.
- A porta é de apertura manual, parcialmente acristalada, de dobre folla e cun ancho libre de paso de **78 e 81 cm** respectivamente.
- Existe un felpudo ancorado correctamente ao chan.

Vestíbulo e recepción

- O mostrador de atención ao público ten unha altura de 1,16 m, non adaptado para persoas en cadeira de rodas.

Cuarto Adaptado (Nº 201)

- N.º cuartos adaptados: **1**. Están na 2ª planta e o itinerario é accesible utilizando o ascensor.
- A porta de entrada mide **81,5 cm** de ancho.
- No dormitorio existe un espazo libre de **1,50 m** de diámetro para facer un xiro de **360°** coa cadeira de rodas. A distancia entre mobles é de **91 cm**.
- A cama ten unha altura de **56 cm**, accédese a esta polo lado dereito por un espazo de 1,10 m de ancho e polo esquerdo de **1,31 m**.
- As portas dos armarios teñen tiradores de difícil manipulación. Os andeis están situados a unha altura entre **50 cm e 1,50 m**.
- O interruptor da luz e o teléfono están situados xunto á cama, e os aparatos de control de temperatura están a unha altura de **1,31 m**.

Cuarto de baño do cuarto adaptado

- A porta abre cara ao exterior e mide **81 cm** de ancho.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro

Inodoro

- inodoro ten un espazo libre de achegamento **de 1,15 m** de ancho polo lado dereito e pola fronte de máis de **1,20 m**. O asento está a unha altura de **42 cm** e o mecanismo de descarga a **76 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible no lado dereito e outra fixa no lado esquerdo, a unha altura de **50 e 70 cm** e cunha separación entre ambas as dúas de **84 cm**.

Lavabo

- Debaxo do lavabo hai un espazo libre de **1 m** de alto e **53 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **90 cm** e o resto dos accesorios do baño están a **87 cm** de altura.

Ducha

- O prato de ducha é antiescorregadizo e ten un pequeno chanzo de **3 cm**. Ten biombo abatible.
- Ten un asento abatible e fixo na parede contraria ás billas **73 cm** de altura e cunhas dimensións de **46 cm** de ancho e **41 cm** de fondo.
- A ducha dispón dunha barra de apoio horizontal e vertical a unha altura de **1,08 e 1 m**.
- A billa é monomando e está situada a unha altura de **1,15 m**.

Aseo adaptado en zona común

- Hai unha cabina independente adaptada e común para ambos os dous sexos. Está situada na planta baixa e o itinerario é accesible. Sinalizouse co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA).
- A porta ábrese cara ao interior e mide **81 cm** de ancho.
- No interior existe un espazo libre de xiro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- O inodoro ten un espazo libre de achegamento de **1,41 m** de ancho polo lado esquerdo e pola fronte de **1,83 m**. O asento está situado a unha altura de **46 cm** e o mecanismo de descarga a **89 cm**.
- Ten unha barra de apoio abatible ao lado dereito e unha fixa no esquerdo, a **50 e 70 cm** de altura e cunha separación entre ambas as dúas de **87 cm**.

Lavabo

- Debaxo do lavabo hai un espazo libre de **73 cm** de alto e **50 cm** de fondo. A billa é monomando.
- A altura do bordo inferior do espello é de **90 cm** e o resto dos accesorios do aseo están a **1,10 m**.

ACCESIBILIDADE VISUAL

Acceso

- A entrada é accesible, sen desniveis.
- A porta é de apertura manual e parcialmente acristalada.
- O pavimento é homoxéneo, sen ocós nin resaltes.
- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.

Cuarto estándar (nº 210)

- O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual.
- A ducha ten un pequeno chanzo de **7 cm** de alto e un biombo sen sinalizar.
- O número dos cuartos indícase en grandes caracteres e con contraste de cor

ACCESIBILIDADE AUDITIVA

Cuarto estándar

- Existe conexión a Internet por cable e WIFI.
- A TV ten decodificador de teletexto e pode programarse como espertador. Hai un enchufe ao lado da cama.
- Dispón de información escrita dos servizos prestados.

Aseos Comúns

- As portas dos aseos non teñen un sistema de peche cun sinal visual de "ocupado ou libre".

Sinalización

- O hotel dispón de rótulos que sinalan a situación das distintas estanzas e servizos, presentan contraste cromático e non están complementadas en braille ou altorrelevo.

Atención ao cliente

- Ningunha persoa de atención o cliente coñece a lingua de signos.

Outras estancias	Cubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Restaurante	Planta baixa	Accesible	Mesas cadradas de 4 patas. Altura de mesa: 77 cm , Altura baixo mesa: 70 cm Ancho baixo mesa: 35 cm , Fondo baixo mesa: 70 cm Non dispoñen de carta en braille.
Cafetería	Planta baixa	Accesible	Altura de barra: 1,10 m Mesas cadradas con pata central. Non dispoñen de carta en braille
Ascensor	Todas as plantas	Accesible ata a porta	Altura dos botóns de chamada: de 96 cm e 1,01 m Ancho da porta: 81 cm Ancho e fondo de cabina: 1 x 1,37 m Altura dos botóns de mando: entre 49 cm e 1,12 m Altura do pasamáns: 90 cm Espello fronte á porta: Non Chan de textura e cor distinta fronte a porta: Non Cabina con sinais sonoros: Non Botóns con números en altorrelevo: Sí Botóns con números en braille: Non Botóns de cor contrastada: Non Cabina con sinais visuais: Sí Botón de emerxencia cunha testemuña luminosa que confirme o rexistro da chamada: Non
Escaleira	Todas as plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escaleira: interior Chan de textura e cor distinta en inicio e final: Non Altura dos chanzos: 19 cm Fondo da pegada: 29 cm Con tabica: Sí . Con bocel: Sí Pasamáns: Sí