

## MESÓN DE EROSA

Salida nº 132 A-52 (Autovía Rías Baixas, 37)

32540 A Gudiña (Ourense)

Teléfono: 988421309 - 609785686

Email: [meson\\_erosa@yahoo.es](mailto:meson_erosa@yahoo.es)



## INFORMACIÓN GENERAL

El restaurante se encuentra en la planta baja del edificio. Existen aseos estándar para hombres y mujeres en planta -1.

Los desplazamientos entre las distintas plantas **no son accesibles** por las escaleras.

### Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para vegetarianos, con previa petición del cliente.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

### Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso de 1,50 m.
- La entrada principal del establecimiento es accesible. Hay dos puertas contiguas y el suelo entre ambas tiene una ligera inclinación del 3,5%. La distancia entre ellas es de 6 m.
- Las dos puertas contiguas presentan características similares. Son de vidrio, de doble hoja y abren hacia ambos lados. Su ancho libre de paso es de 86 cm. No están señalizadas con dos franjas horizontales de color contrastado.
- Después de las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

## ACCESIBILIDAD FÍSICA

### Bar

#### Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.

#### Características

Desniveles: <b>no existen</b>	Ancho mín. del espacio de circulación: <b>1,50 m</b>
Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>	Suelo enmoquetado: <b>no y dificulta no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas</b>
Barra de doble altura: <b>no</b>	Altura de la barra no adaptada: <b>1,10 m</b>
Barra con bancos: <b>sí, móviles</b>	Altura máx. y mín. de los bancos de la barra:

	<b>80 cm</b>
<b>Salón comedor</b>	
<b>Ubicación e itinerario</b>	
El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.	
<b>Características</b>	
Desniveles: <b>no existen</b>	Ancho mín. del espacio de circulación: <b>1,50 m</b>
Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>	Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas</b>
Tipo de mesas: <b>móviles, rectangulares, con pata central</b>	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: <b>frontal</b>
Altura de la mesa: <b>76 cm</b>	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: <b>73 cm, 40 cm y 90 cm</b>
<b>Aseo adaptado</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- En el establecimiento hay <b>1</b> cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en planta baja. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede por un itinerario accesible.</li> <li>- La cabina adaptada es una cabina independiente común para ambos sexos.</li> </ul>	
<b>Cabina de aseo adaptado</b>	
Nº de cabinas adaptadas: <b>1</b>	Está señalizada con el SIA: <b>sí</b>
Puerta: <b>puerta de madera que abre hacia dentro con un ancho de 77 cm</b>	Diámetro libre de giro en interior: <b>Ø 1,50 m</b>
Tipo de pomo: <b>manilla</b>	Cerrojo se abre desde el exterior: <b>sí</b>
Tipo de iluminación: <b>con sensor</b>	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: <b>no</b>
<b>Lavabo</b>	
Ubicación: <b>dentro de cabina</b>	Tipo de grifo: <b>de presión</b>
Altura libre bajo el lavabo: <b>80 cm</b>	Fondo libre bajo el lavabo: <b>55 cm</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>1 m, no inclinado</b>	Altura de los accesorios: <b>1 - 1,30 m</b>
<b>Inodoro</b>	
Espacio de acceso al inodoro: <b>derecho 1,80 m, frontal 1,38 m</b>	Altura del asiento: <b>50 cm</b>
Tipo y altura de mecanismo de descarga: <b>presión en cisterna a 87 cm</b>	En lado derecho, tipo de barra y altura: <b>barra abatible a 60 - 78 cm</b>
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: <b>barra fija horizontal en L a 78 cm</b>	Separación entre barras: <b>70 cm</b>

## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Bar

#### Ubicación e itinerarios

El bar está situado en la planta baja, a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.

#### Características

Puertas de color contrastado: <b>no hay</b>	Puertas de vidrio con marcas de color
---	---------------------------------------

	contrastado: <b>no hay</b>
Desniveles: <b>no existen</b>	Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>
Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual</b>	Elementos voladizos: <b>no hay</b>
Tipo de iluminación: <b>no homogénea</b>	Barra del bar con iluminación dirigida: <b>sí</b>

### Salón Comedor

#### Ubicación e itinerarios

El salón comedor está situado en la planta baja, a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible sin desniveles.

#### Características

Puertas de color contrastado: <b>no hay</b>	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: <b>no hay</b>
Desniveles: <b>no existen</b>	Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>
Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual</b>	Elementos voladizos: <b>no hay</b>
Tipo de iluminación: <b>no homogénea</b>	Mesas con iluminación dirigida: <b>no</b>

## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: <b>sí hay</b>	Rótulos fácilmente identificables con la vista: <b>sí</b>
Señales de evacuación: <b>auditivas</b>	

### Salón comedor

Mesas redondas disponibles: <b>no</b>	Información escrita del menú del día: <b>sí y en la pizarra</b>
---------------------------------------	---

### Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
---	--

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Tipo de pavimento: <b>Asfalto, homogéneo y antideslizante</b> Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: <b>1</b> Señalada con el SIA: <b>en el pavimento y en vertical</b> Ancho y fondo de la plaza: <b>3,40 m x 5 m</b> Área de acercamiento lateral de <b>1,20 m</b> de ancho: <b>Sí</b> Área de acercamiento señalizada en el pavimento: <b>No</b>
Señalización	General del establecimiento		Rótulos de mismo formato: <b>Sí</b> Altura de los rótulos: <b>1,60 m – 1,80 cm</b> Tamaño de letra: <b>3 a 5 cm</b> Textos e iconos de color contrastado: <b>Sí</b> Textos e iconos en <b>braille</b> : <b>No</b> Textos e iconos en <b>altorrelieve</b> : <b>No</b>

			Iconos homologados: <b>Sí</b>
--	--	--	-------------------------------