

## O LECER

Polígono de Uceira, vial 9  
32500 O Carballiño (Ourense)

Teléfono: 988 531 067

Email: [hoteloecer@hoteloecer.es](mailto:hoteloecer@hoteloecer.es)



## INFORMACIÓN GENERAL

El restaurante se ubica en el hotel del mismo nombre.

El establecimiento cuenta con cafetería, comedor y terraza exterior en planta baja. El aseo adaptado para usuarios de silla de ruedas se encuentra en planta -1 y se accede por ascensor.

### Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celíacos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para vegetarianos, con previa petición del cliente.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

### Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso mayor de 1,2 m.
- La entrada principal del establecimiento tiene tres escalones irregulares de 16 cm de altura, con una rampa alternativa.
- La rampa es accesible, tiene 4,5 m de longitud, con una inclinación del 6,9%. Su ancho libre de paso es de 1,6 m y dispone de pasamanos a ambos lados no prolongado en los extremos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.
- La entrada principal tiene dos puertas contiguas de características similares. Son parcialmente acristaladas, de doble hoja y abren hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 1,7 m. Están señalizadas con una franja horizontal sin color contrastado.
- Antes de las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

## ACCESIBILIDAD FÍSICA

### Bar

#### Ubicación e itinerario

El bar está situado en la planta baja, tras la puerta de entrada y el itinerario es accesible.

Características	
Desniveles: <b>no existen</b>	Ancho mín. del espacio de circulación: <b>1,20 m</b>
Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>	Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas</b>
Barra de doble altura: <b>no</b>	Altura de la barra no adaptada: <b>1,08 m</b>
Barra con bancos: <b>sí, móviles</b>	Altura máx. y mín. de los bancos de la barra: <b>74 cm</b>

### Salón comedor

#### Ubicación e itinerario

El salón comedor está situado en la planta baja, a continuación de la cafetería y el itinerario es accesible.

#### Características

Desniveles: <b>no existen</b>	Ancho mín. del espacio de circulación: <b>1,20 m</b>
Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>	Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas</b>
Tipo de mesas: <b>móviles, redondas y cuadradas, de cuatro patas</b>	Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: <b>frontal</b>
Altura de la mesa: <b>76 cm</b>	Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: <b>64 cm, 70 cm y 70 cm</b>

### Aseo adaptado

- En el establecimiento hay **1** cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta -1. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede por ascensor.
- El aseo adaptado es una cabina independiente común para ambos sexos.

#### Cabina de aseo adaptado

Nº de cabinas adaptadas: <b>1</b>	Está señalizada con el SIA: <b>sí</b>
Puerta: <b>abre hacia dentro con un ancho de 78 cm</b>	Diámetro libre de giro en interior: <b>Ø 1,3 m</b>
Tipo de pomo: <b>manilla. Hay que solicitar llave en cafetería</b>	Cerrojo se abre desde el exterior: <b>sí</b>
Tipo de iluminación: <b>con sensor</b>	En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: <b>no</b>

#### Lavabo

Ubicación: <b>dentro de la cabina</b>	Tipo de grifo: <b>monomando</b>
Altura libre bajo el lavabo: <b>66 cm</b>	Fondo libre bajo el lavabo: <b>49 cm</b>
Altura del borde inferior del espejo: <b>1,04 m, no inclinado</b>	Altura de los accesorios: <b>80 cm</b>

#### Inodoro

Espacio de acceso al inodoro: <b>izquierdo 80 cm y frontal 1,3 m</b>	Altura del asiento: <b>49 cm</b>
Tipo y altura de mecanismo de descarga: <b>presión en pared a 97 cm - 1,1 m</b>	En lado derecho, tipo de barra y altura: <b>fija horizontal a 69 - 90 cm</b>
En lado izquierdo, tipo de barra y altura: <b>abatible a 69 - 90 cm</b>	Separación entre barras: <b>90 cm</b>

## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Bar

#### Ubicación e itinerarios

El bar está situado en la planta baja, a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta la barra es accesible sin desniveles.

#### Características

Puertas de color contrastado: <b>no hay</b>	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: <b>no hay</b>
Desniveles: <b>no existen</b>	Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>
Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual</b>	Elementos voladizos: <b>no hay</b>
Tipo de iluminación: <b>homogénea</b>	Barra del bar con iluminación dirigida: <b>sí</b>

### Salón Comedor

#### Ubicación e itinerarios

El salón comedor está situado en la planta baja, a continuación de la cafetería. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible sin desniveles.

#### Características

Puertas de color contrastado: <b>no hay</b>	Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: <b>sí hay puertas de vidrio pero con color no contrastado, de camino al ascensor</b>
Desniveles: <b>no existen</b>	Tipo de suelo: <b>homogéneo y antideslizante</b>
Suelo enmoquetado: <b>no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual</b>	Elementos voladizos: <b>no hay</b>
Tipo de iluminación: <b>homogénea</b>	Mesas con iluminación dirigida: <b>no</b>

## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Información y orientación

Rótulos de señalización informativos y direccionales: <b>sí hay, sólo en aseos</b>	Rótulos fácilmente identificables con la vista: <b>no</b>
Señales de evacuación: <b>visuales y auditivas</b>	

### Salón comedor

Mesas redondas disponibles: <b>sí</b>	Información escrita del menú del día: <b>sí, en la pizarra</b>
---------------------------------------	--

### Aseos

Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: <b>no</b>	Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: <b>no</b>
---	--

Otras estancias y servicios	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Tipo de pavimento: <b>Asfalto / homogéneo / antideslizante</b> Número de plazas de estacionamiento reservadas

			<p>para PMR: <b>1</b></p> <p>Señalada con el SIA: <b>en el pavimento y en vertical</b></p> <p>Ancho y fondo de la plaza: <b>4,5 m x 4,5 m</b></p> <p>Área de acercamiento lateral de <b>1,20 m</b> de ancho: <b>No</b></p> <p>Área de acercamiento señalada en el pavimento: <b>No</b></p>
Ascensor	Todas las plantas	Accesible	<p>Altura de los botones exteriores: <b>1,1 m</b></p> <p>Ancho de la puerta: <b>80 cm</b></p> <p>Ancho y fondo de cabina: <b>1 m x 1,25 m</b></p> <p>Altura de la botonera interior: <b>95 cm – 1,23 m</b></p> <p>Altura del pasamanos: <b>No tiene</b></p> <p>Espejo frente a la puerta: <b>Sí</b></p> <p>Suelo de textura y color distinto frente a puerta: <b>No</b></p> <p>Cabina con señales sonoras: <b>No</b></p> <p>Botones con números en: <b>Altorrelieve y braille</b></p> <p>Botones de color contrastado: <b>Sí</b></p> <p>Cabina con señales visuales: <b>Sí</b></p> <p>Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>No</b></p>
Terraza	Exterior, a la izquierda de la entrada principal	Ceja a la entrada de 2 cm por marco de aluminio	<p>Espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas: <b>Sí</b></p> <p>Altura de mesa: <b>72 cm</b></p> <p>Altura bajo mesa: <b>67 cm</b></p> <p>Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b></p> <p>Fondo bajo mesa: <b>68 cm</b></p>
Señalización	Sólo en aseos		<p>Rótulos de mismo formato: <b>No</b></p> <p>Altura de los rótulos: <b>1,3 a 1,7 m</b></p> <p>Tamaño de letra: <b>2 cm</b></p> <p>Textos e iconos de color contrastado: <b>Sí</b></p> <p>Textos e iconos en <b>braille</b>: <b>No</b></p> <p>Textos e iconos en <b>altorrelieve</b>: <b>No</b></p> <p>Iconos homologados: <b>No</b></p>