

Casa Castiñeira

Buiturón S/N

15124 Muxía (A Coruña)

Teléfono: 981 748 263/647 562 742

E-mail: info@casacastineira.es

Web: www.casacastineira.es

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno Inmediato al establecimiento

- El hotel está en una avenida llana, sin aceras y despejada de obstáculos. Desde la entrada del recinto a la casa hay una pendiente de bajada del 12% longitudinal y del 4% transversal, y un tramo pavimento empedrado bastante regular

Acceso

- La entrada principal es accesible, presentando pequeña pendiente transversal del 4% para llegar a la puerta principal
- Se accede por puerta de madera de 90 cm. de ancho con fácil sistema de apertura

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de **1 m**, no adaptado para usuarios de silla de ruedas

Aseo zona común

Ubicación e itinerario

- El aseo está situado en el vestíbulo de entrada al comedor, al lado izquierdo de la puerta de entrada
- Es una única cabina cuyo uso comparten hombres y mujeres

Entrada al aseo

- No dispone de señalización exterior con SIA, en su lugar una placa de madera sobre la que están unas letras metálicas en relieve que indican W:C.
- La puerta es batiente hacia el interior e invade gran parte del espacio disponible, obligando a desplazarse hacia el urinario para poder cerrar la puerta desde el interior
- Tiene un picaporte y el cierre desde el interior no se puede desbloquear desde fuera
- La anchura de paso es de 78cm (hoja de 80 cm)

Cabina

- No tiene cabinas adaptadas
- No dispone de señalización con el SIA
- Mecanismo de apertura -picaporte
- Mecanismo de cierre con pasador no manipulable con el puño cerrado o con el codo
- La anchura de paso es de 78 cm
- Diámetro giro libre de obstáculos de 50cm
- Control de iluminación -interruptor
- No dispone de sistema de alarma

Lavabo

- Ubicación - dentro de la cabina, frente a la puerta
- Tipo de grifo – una rosca para agua fría otra para agua caliente
- El grifo está situado a 55 cm de profundidad.
- El espacio inferior de aproximación del lavabo es de (alto 70 cm) x (ancho 92 cm) x (fondo 59 cm) y la altura superior es de 85 cm

- El espejo es fijo
- El borde inferior está a 120cm y el superior a 180 cm
- Dispone de jabonera a 120 cm de altura y dispensador de toallas a 140cm de altura

Inodoro

- La aproximación frontal tiene una amplitud de 100 cm
- Cuenta con espacio de transferencia al lado izquierdo con una anchura de 120 cm
- Las barras son inexistentes
- La altura de uso del asiento, inodoro más tabla, es de 42 cm
- El mecanismo de descarga de cisterna es pulsador, situado encima de la cisterna, se puede activar con el codo o el puño cerrado y requiere un esfuerzo medio

Habitación Adaptada (Nº 2)

- Nº habitaciones adaptadas: **1**. Están en la planta baja y es accesible.
- La puerta de entrada mide **80 cm** de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro para hacer un giro de **360°** con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de **1,2 m**.
- La cama tiene una altura de **55 cm**, se accede a ésta por el lado derecho, por un espacio de **1,8 m** de ancho y por el lado izquierdo, por uno de **2,2 m**.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre **60 cm** y **1,1m**. El perchero está a **1,68 m**, y hay un altillo a **1,79 m**.
- El interruptor de la luz está junto a la cama, y hay un radiador a 65 cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y mide **90 cm** de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,70 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1,4 m** de ancho por el lado derecho, y por el frente de **1,20 m**. El asiento está a una altura de **41 cm** y el mecanismo de descarga a **75 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a **73 cm** de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **80 cm** de alto y **30 cm** de fondo. El grifo es de pomo y requiere el giro de la muñeca.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1,21 m** y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de **1,19 m**.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación de **1,8 m** de ancho.
- El suelo de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el del resto del cuarto de baño pero con ceja por riel de mampara de 4 cm.
- La ducha dispone de barra de apoyo horizontal en pared de la grifería a 90 cm. del suelo.
- El grifo es de pomo y está situado a una altura de **1,03 m** del suelo. La alcachofa se coloca encima del grifo.
- Si tiene silla de ducha homologada.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- En la entrada hay una ligera pendiente transversal.
- Se accede por puerta opaca de madera.

- No hay felpudos en la línea de paso.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº 5)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- Tiene plato de ducha de cerámica con relieve de 9 cm.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre”, ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- La casa dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias. Los rótulos siguen un mismo patrón, están a una altura media de **1,5 m**. La altura de los caracteres es de **4cm**, no son de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta 0 exterior	Accesible	Se aparca dentro del recinto, pero no hay plazas delimitadas ni reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Comedor	Planta 0	Accesible	Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 77 cm , Altura bajo mesa: 68 cm Ancho bajo mesa: 60 cm , Fondo bajo mesa: 60 cm No disponen de carta en braille.
Salón de reuniones	Planta 0	Accesible	Mesa cuadrada de 4 patas. Altura de mesa: 79 cm , Altura bajo mesa: 76 cm Ancho bajo mesa: 70 m , Fondo bajo mesa: 50 cm
Escalera	De recepción a planta superior.	Sin ascensor alternativo.	Tipo de escalera: interior Nº de escalones por tramo: 10+6 Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 17 cm Fondo de la huella: 34 cm Con tabica: Si Con bocel: Si Zócalo de protección lateral: No Altura de Pasamanos : A un lado, 90 cm Hueco bajo la escalera protegido: Si