

Casa de Arrueiro

Lugar de Arrueiro-Soesto

15119 Laxe (A Coruña)

Teléfono: 981 735 092/628 454 011

E-mail: info@casadearrueiro.com

Web: www.casadearrueiro.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La casa se encuentra en una calle llana, sin aceras y despejada de obstáculos.

Acceso

- El suelo frente a la puerta de entrada está rebajado en forma de cuesta con una inclinación del **19%**.
- Se accede a la casa por una verja de **4 m** de ancho. El pavimento es de loseta de piedras un tanto irregulares.

Vestíbulo y recepción.

- La recepción se encuentra en el edificio principal y en su acceso hay 4 escalones de **18 cm** de altura.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de **92 cm**, no adaptado para personas en cadera de ruedas.

Cuarto Adaptado (“Casita minusválidos”)

- El cuarto adaptado se encuentra en un edificio enfrente del principal. Si al edificio por una pequeña cuesta que hay frente a la puerta de **1 m** de ancho, **30 cm** de longitud y una pendiente del **12%**.
- N.º cuartos adaptados: **1**. Están en planta y el itinerario es accesible, aunque pavimento es adoquinado e irregular.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de **97 cm**.
- En el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro para hacer un giro de **360 °** con la cadera de ruedas. La distancia entre muebles es de **1 *m**.
- El cuarto dispone de dos camas a una altura de **50 cm**, se accede a estas por el lado derecho, por un espacio de **1,50 m** de ancho y por el lado izquierdo por un espacio de **1,30 m**. Entre ambas camas hay un espacio de **70 cm**.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. La estantería está situado a una altura de **30 cm** y el perchero está a **1,60 m**.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño del cuarto adaptado.

- La puerta es corredera y mide **92 cm** de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1,40 m** de ancho por el lado izquierdo y por la frente de **1,20 m**. El asiento está a una altura de **52 cm** y el mecanismo de descarga a **60 cm**.

- Tiene una barra de apoyo abatible la cada lado a 80 **cm** de altura y con una separación entre ambas de 72 **cm**.

Lavabo

- El lavabo es regulable en altura. Debajo hay un espacio libre de 78 **cm** de alto y 60 **cm** de fondo. La llave es monomando.
- La altura del bordo inferior del espejo es de 1 **m**, y está inclinado y el resto de los accesorios del están a una altura media de 85 **cm**.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 4 **m**.
- El suelo de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que lo del resto del pavimento del cuarto de baño.
- La ducha dispone de una barra de apoyo horizontal en pared accesible a 75 **cm** de altura.
- La llave es monomando y está ubicada la una altura de 96 **cm**. La alcachofa está a una altura de 1,30 **m**.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada al edificio principal donde se encuentra recepción tiene 4 escalones cuyos bordos no están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado.
- Hay un *felpudo sin anclado antes de la puerta.
- El pavimento es adoquinado e irregular.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Cuarto estándar (nº7)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La altura de la bañera es de 45 **cm**.
- El número de los cuartos se indica en grandes caracteres pero con escaso contraste de color.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de *teletexto.
- Hay un enchufe del lado de la cama.

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver se hay alguien en su interior.

Señalización

- La casa no dispone de rótulos que señalan la situación de las distintas estancias y servicios.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario.	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	No existen plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR), pero siempre se permite aparcar en la puerta de la casa adaptada a todas las personas con discapacidad.
Restaurante	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 81 cm , Altura bajo mesa: 68 cm Ancho bajo mesa: 70 cm , Fondo bajo mesa: 70 cm No disponen de carta en braille.
Salón	Planta baja	Accesible con cuesta móvil de madera.	No accesible por la existencia de escalones en el itinerario de acceso.
Escalera	De sala a planta superior.	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: interior N.º de escalones por tramo: 8 Suelo de textura y color distinta en inicio y final: No Altura de los escalones: 18 cm Fondo de la huella: 28 cm Con tabica: Sí Con bocel: Sí Zócalo de protección lateral: No Altura de Pasamanos: La un lado, 96 cm No hay huecos bajo la escalera.