

## Casa de Graña da Acea

As Aceas, 4 - San Fiz

15619 Monfero (A Coruña)

**Teléfono:** 98 1788 282

**Móvil:** 639 652 331

**E-mail:** [casarural@granhadaaceas.com](mailto:casarural@granhadaaceas.com)

### ACCESIBILIDAD FÍSICA

#### Entorno Inmediato al establecimiento

- La casa se encuentra en un entorno sin asfaltar. El itinerario hasta la misma es llano y amplio, el pavimento es irregular.

#### Acceso

- El acceso a la casa se realiza por el porche, que presenta un pequeño desnivel de **2 cm** de altura.
- La puerta de la casa principal, es parcialmente acristalada de doble hoja, con un hueco de paso de **80 cm**.
- El puesto de recepción tiene un alto de **80 cm** y un fondo de **70 cm**, lo que permite la aproximación de una persona en silla de ruedas.
- Las personas con movilidad reducida tienen la posibilidad de aparcar el coche frente a la puerta.

#### Habitación Adaptada ( Las Camelias)

- Nº de habitaciones adaptadas: **1**. Está en la planta baja con itinerario accesible.
- La puerta de la habitación mide **81 cm** de ancho, abre hacia el interior.
- En el dormitorio existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro. La distancia mínima entre muebles es de **1,16 m**.
- La cama tiene una altura de **52 cm** y se accede a ésta por el lado izquierdo por un espacio de **54 m** de ancho y por el derecho de **80 cm**.
- Las puertas del armario tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura de **1,66 m**.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

#### Cuarto de baño

- La puerta abre hacia el exterior y mide **81 cm**.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

#### Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1,21 m** por el lado derecho y **2,30 m** por el frente que permite hacer la transferencia desde la silla de ruedas.
- El asiento está a una altura de **40 cm** y el mecanismo de descarga está a **71 cm**.
- El inodoro no dispone de barras de apoyo.

#### Lavabo

- El lavabo carece de pedestal, tiene un espacio libre bajo el mismo de **81 cm** de alto y **26 cm** de fondo. El grifo es tipo pomo.
- La altura del borde inferior del espejo es de **98 cm** y el resto de los accesorios del baño están a **93 cm** de alto.

## Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de **1,20 m** de ancho.
- El suelo de la ducha está enrasado con el recinto y es antideslizante.
- Dispone de un taburete de ducha homologado.
- Tiene dos barras de apoyo oblicuas situadas una en la pared perpendicular a la grifería y otra junto a la misma, a **80-90 cm** de altura.
- El grifo requiere el giro de muñeca y está situado a una altura de **1,02 m**. La alcachofa no es regulable en altura.

## Comedor

- Está situado en la casa principal, se accede por un hueco de paso de **1,01 m**.
- La mesa del comedor es de **4** patas y permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tiene **82 cm** de altura, debajo hay una altura libre de **80 cm** y un ancho **1,24 m**.

## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Acceso

- La puerta es parcialmente acristalada y abre hacia dentro.
- Se accede a las casas a través de un camino de piedras de losa, llanas y sin desniveles.
- No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

### Habitación estándar (palleira Norte)

- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.
- El borde superior de la bañera tiene una altura de **46 cm**.

## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación estándar

- No hay televisor.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

### Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias.
- No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

### Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta baja	Accesible	Ninguna de las plazas disponibles está reservada y delimitada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Aseo Común	Planta baja	Accesible	No está adaptado para personas usuarias de silla de ruedas.