

Casa do Cruceiro

Lugar de Raíces s/n

Ames (A Coruña)

Teléfono: 981 548 596

E-mail: reservas@casadocruceiro.com

Web: www.casadocruceiro.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno Inmediato al establecimiento

- La casa está en una amplia plaza despejada de obstáculos, llana y sin aceras.

Acceso

- Se accede al recinto de la casa por un portal de **4 m** de ancho que permanece siempre abierto. Desde el portal a la casa el pavimento es empedrado regular y tiene una pendiente ascendente del **6,9%**. Este camino sigue por lateral de la casa hasta el final de la finca, incrementándose la pendiente al **17,6%** por donde se accede a la piscina y al aparcamiento.
- La puerta principal de la casa es parcialmente acristalada y tiene un ancho libre de paso de **1,10 m**. Existe un felpudo no anclado al suelo.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de **85 cm**, no adaptado para usuarios de silla de ruedas, ya que no permite la aproximación frontal.

Habitación Adaptada (Nº 1)

- Nº habitaciones adaptadas: **1**. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de **82 cm**.
- En el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro para hacer un giro de **360°** con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de **1,10 m**.
- La cama tiene una altura de **60 cm**, se accede a ésta por el lado derecho por un espacio de **1,80 m** de ancho y por el lado izquierdo por **70 cm** de ancho.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Tiene un cajón a una altura de **40 cm** y el perchero está fijo a **1,70 m**.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia fuera y mide **82 cm** de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1,80 m** de ancho por el lado izquierdo y **1,60 m** por el lado derecho. El asiento está a una altura de **41 cm** y el mecanismo de descarga a **71 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a **78 cm** de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **68 cm** de alto y **54 cm** de fondo, que permite la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **87 cm** y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de **84 cm**.

Bañera

- La bañera tiene un espacio libre de aproximación frontal de **2,50 m** de largo.
- La altura del borde de la bañera es de **44 cm** y tiene una mampara de vidrio abatible.
- No dispone de silla o tabla de transferencia ni de barras de apoyo.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de **75 cm**. La alcachofa se coloca sobre el grifo.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- Se accede al recinto de la casa por un portal de **4 m** de ancho que permanece siempre abierto. Desde el portal a la casa el pavimento es empedrado regular y tiene una pendiente ascendente del **6,9%**. Este camino sigue por lateral de la casa hasta el final de la finca, incrementándose la pendiente al **17,6%** por donde se accede a la piscina y al aparcamiento.
- La puerta principal de la casa es parcialmente acristalada.
- Hay un felpudo sin fijar al suelo antes y después de la puerta.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. Existen 4 escalones cuyos bordes están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado.
- Existen mamparas y puertas de vidrio que están señalizadas con un círculo de color contrastado.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº 3)

- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste de color.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La altura de la bañera es de **44 cm**.
- Existen alfombras no ancladas correctamente al suelo.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto .
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las habitaciones. Los rótulos siguen un mismo patrón, están a una altura media de **1,50 m**. La dimensión los caracteres es de **6 cm**, son de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Dispone de plazas propias pero no están delimitadas ni hay ninguna reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Comedor	Planta baja	Accesible	Solo se sirven desayunos Mesas cuadradas de 4 patas.

			<p>Altura de mesa: 79 cm, Altura bajo mesa: 75 cm Ancho bajo mesa: 1,40 m, Fondo bajo mesa: 46 cm No disponen de carta en braille.</p>
Salón de reuniones (2)	Planta baja	<p>No accesible por el interior por la existencia de 4 escalones. Accesible por el exterior por un lateral de la casa.</p>	<p>Ancho de la puerta: 1 m. Mesas redondas. Altura de mesa: 79 cm, Altura bajo mesa: 69 cm Ancho bajo mesa: 80 cm, Fondo bajo mesa: 50 cm</p>
Escalera	De recepción a planta superior.	Sin ascensor alternativo.	<p>Tipo de escalera: interior Nº de escalones por tramo: de 4 a 6 Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 20 cm Fondo de la huella: 30 cm Con tabica: Si Con bocel: Si y con alfombra en todo su recorrido. Zócalo de protección lateral: No Altura de Pasamanos : A un lado, 84 cm Hueco bajo la escalera protegido: Si</p>
Piscina	Exterior	Accesible	<p>Ancho de la puerta de acceso a la piscina: 1 m. No dispone de grúa de acceso al vaso ni de vestuarios adaptados.</p>