

Casa Dona María

Lugar da Rúa, 12

15680 Ordes (A Coruña)

Teléfono: 981 681 430/675 680 108

E-mail: reservas@casadonamaria.es

Web: www.casadonamaria.es

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada a la casa se encuentra en una calle con aceras llanas pero estrechas, totalmente despejadas de obstáculos en la línea de paso.
- La entrada a los apartamentos está en una calle con una ligera pendiente del **6,9%**.

Acceso

- Se accede al edificio principal (donde está el apartamento adaptado) por una puerta de doble hoja, totalmente acristalada que tiene un ancho libre de paso de **90 cm** cada hoja.
- Antes de llegar a la puerta el pavimento tiene una inclinación del **10,5%** y delante de la puerta hay una rampa de acceso con una inclinación del **21%**.
- A los demás apartamentos se accede por un portal de madera de **4 m** de ancho, que da paso al patio de la casa.

Hall

- En el hall existe un espacio libre de giro de más de **1,50 m** de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- No hay mostrador de atención al público.

Apartamento (Adaptado)

- Nº apartamentos adaptados: **1**. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta del apartamento y la del dormitorio mide **80 cm** de ancho.
- En el salón y en el dormitorio existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro. La distancia mínima entre muebles es de **2,20 m** en el dormitorio.
- La cama tiene una altura de **55 cm** y se accede a ésta por ambos lados por un espacio de **90 cm** de ancho.
- Las puertas del armario tienen tiradores de difícil manipulación. Los cajones están a una altura de entre **20 y 40 cm**. El perchero está fijo a **1,50 m** y hay una balda en altillo a **1,60 m** de altura.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de **81 cm**.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **90 cm** por el frente que permite hacer la transferencia desde la silla de ruedas, así como un espacio de aproximadamente **75 cm** por el lado derecho y retirando el toallero. El asiento está a una altura de **41 cm** y el mecanismo de descarga está a **75 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo situada a **72 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **76 cm** de alto y **46 cm** de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1,04 m** y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de **76 cm**.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal de **1,20 m**. Tiene mampara abatible.
- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante.
- No dispone de un asiento o silla de ducha homologada.
- Tiene una barra de apoyo en diagonal situada en la pared lateral a la del grifo, a una altura entre **1,01** y **1,15 m**.
- El grifo requiere el giro de la muñeca y está situado a una altura de **1,03 m**. La alcachofa no es regulable en altura, se coloca sobre el grifo.

Cocina y comedor

- Está situada junto al salón del apartamento, se accede por un hueco de paso de **1,46 m** de ancho.
- En la cocina hay un espacio libre de giro de **1,10 m** de diámetro.
- La encimera, cocina y fregadero están a **88 cm** de altura. El mobiliario bajo fregadero y cocina se puede retirar para dejar el fondo libre que permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.
- Los mandos de la cocina son digitales.
- Las baldas inferiores están a una altura entre **20** y **40 cm**.
- Las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre **20** y **70 cm**.
- La mesa de la cocina-comedor es abatible y se puede recoger a la pared. Es de **1** patas y permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tiene **70 cm** de altura, debajo hay una altura libre de **68 cm**, un ancho de **75 cm** y un fondo de **35 cm**.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- Se accede al edificio principal por una puerta de doble hoja, totalmente acristalada y señalizada con el logotipo del establecimiento en color contrastado.
- Antes de llegar a la puerta el pavimento tiene una inclinación del **10,5%** y delante de la puerta hay una rampa de acceso con una inclinación del **21%**.
- Se accede a los apartamentos estándar atravesando el patio por pavimento de losas de piedra. La puerta abre hacia el interior y es prácticamente acristalada.

Apartamento estándar (“Adega”)

- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- El baño tiene plato de ducha con escalón y mampara de cristal sin señalizar.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- La casa no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	No hay plazas delimitadas ni reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Aseos comunes			No existe una cabina de aseo común adaptada.