

Casa Louran

As Restrebas, s/n – O Val de Xestoso

15315 Monfero (A Coruña)

Teléfono: 981 195 478/636 198 847

E-mail: info@casalouran.com

Web: www.casalouran.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno Inmediato al establecimiento

- La calle de acceso a la casa está en una calle llana, amplia y despejada de obstáculos.

Acceso

- El itinerario desde la zona de aparcamiento hasta la casa es accesible.
- La puerta es parcialmente acristalada de doble hoja y con un ancho libre de paso de **90 cm**.
- Hay un puesto de recepción adaptado con una altura de **73 cm**, pero sin suficiente espacio inferior libre que permita la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Habitación Adaptada (“Cuarto da cociña”)

- Nº de habitaciones adaptadas: **1**. Está en planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de la habitación mide **80 cm** de ancho y abre hacia el interior.
- En el dormitorio existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro. La distancia mínima entre muebles es de **1,45 m**.
- La cama tiene una altura de **50 cm** y se accede a ésta por el lado izquierdo por un espacio de **1,47 m** de ancho
- Las puertas del armario tienen tiradores de difícil manipulación. Las baldas están situadas a una altura de **1,50 m**.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el interior y mide **79 cm** de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1,28 m** por el lado derecho y **1 m** por el frente que permite hacer la transferencia desde la silla de ruedas.
- El asiento está a una altura de **42 cm** y el mecanismo de descarga está a **77 cm**.
- El inodoro dispone de una barra de apoyo abatible al lado derecho a una altura de **64-80 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **73 cm** de alto y **24 cm** de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo requiere el giro de la muñeca.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1 m** y el resto de los accesorios del baño están a la misma altura.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de **1,60 m** de ancho.
- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante.
- Dispone de asiento anclado en la pared y abatible, a una altura de **47 cm** y con unas dimensiones de **37 cm** de ancho y **44 cm** de fondo.

- Tiene una barra de apoyo vertical fija en la pared de la grifería y otra abatible que coincide con la del inodoro.
- El grifo requiere el giro de muñeca y está situado a una altura de **85cm**. La alcachofa no es regulable en altura.

Comedor

- Está situado en la casa principal y se accede por un hueco de paso desde la cocina de **1,31 m** de ancho.
- También desde el exterior el itinerario es accesible por una puerta de **91 cm** de ancho.
- La mesa del comedor es de **4** patas y permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tiene **80 cm** de altura, debajo hay una altura libre de **76 cm**, un ancho **91 cm** y un fondo de **88 cm**.

Cocina

- El itinerario hasta la cocina es accesible.
- La altura del lavabo, la cocina y el lavavajillas es de **90 cm**.
- No hay hueco para la aproximación de una silla de ruedas bajo ellos
- La altura de los cajones y baldas del frigorífico es de **50 cm-1 m**
- La mesa tiene una altura de **77 cm**, el espacio libre inferior es de **60 cm**, el ancho de **1,28 m** y el fondo de **1 m**.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La puerta es parcialmente acristalada y abre hacia dentro.
- No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.
- El mobiliario del vestíbulo está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. No existen elementos en voladizo que impliquen riesgo.

Habitación estándar (Cuarto do Curral)

- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.
- La bañera tiene una altura de 49 cm y tiene cortina.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto y se puede poner como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias.
- No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Existe una zona de aparcamiento de tierra compacta y césped. Las plazas está sin delimitar y no ninguna reservada para PMR.
Sala de lectura	Planta superior	No Accesible	La mesa tiene una altura de 71 cm.
Escalera	Todas las plantas	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: interior Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Con tabica: Si . Con bocel: No Zócalo de protección lateral: Si Pasamanos : Si Hueco bajo la escalera protegido: No