

## Casa Lucas

Lugar da Igrexa – Viñós

15819 Arzúa (A Coruña)

Teléfono: 981 194 209

E-mail: [info@casa-lucas.com](mailto:info@casa-lucas.com)

Web: [www.casa-lucas.com](http://www.casa-lucas.com)

### ACCESIBILIDAD FÍSICA

#### Entorno inmediato al establecimiento

- El establecimiento está ubicado en una zona en ligera cuesta, con aceras de acceso amplias y despejadas de obstáculos en las líneas de paso.
- La zona de aparcamiento está en el exterior del muro que rodea la finca del establecimiento y no hay plazas delimitadas, ni reservadas para personas con movilidad reducida (PMR).

#### Acceso

- Hay dos itinerarios para acceder a la casa.
- El primero es desde el aparcamiento por un hueco de paso de **1,30 m** de ancho. Después y antes de la puerta principal hay 3 escalones de **14'5**, **17** y **15'5 cm** de altura.
- La puerta abre hacia el interior, es parcialmente acristalada y mide **84,5 cm** de ancho.
- El segundo itinerario es por una puerta trasera con un ancho libre de paso de **91 cm** y con un escalón de **11 cm**, por la que se llega a un pequeño patio ajardinado.
- El acceso secundario al interior de la finca tiene una valla de madera, de apertura hacia el interior y con un ancho de **3,50 m**, por el que también se accede al patio ajardinado. Para atravesarlo y poder llegar al apartamento adaptado, el itinerario tiene una pendiente del **6,9%**, un ancho de **70 cm** y un pavimento de losas de piedra y césped.
- Para acceder al apartamento estándar desde la puerta principal del edificio, se ha de seguir un camino con 4 escalones de unos **8 cm** de altura.

#### Vestíbulo y recepción

- Está en la planta baja del edificio que alberga los espacios comunes. A ella se accede bien por la puerta principal como por la secundaria de este edificio, anteriormente descritas.
- Hay dos aparadores que se utilizan para atender al público y miden **86 cm** y **1,06 m** de altura, no están adaptados para usuarios de silla de ruedas.
- Hay una banda de paso libre de obstáculos de **1,05 m** de ancho.

#### Habitación Adaptada ('O Novío')

- Nº habitaciones adaptadas: **1**. Está en un edificio anexo y su distribución es toda en planta baja, al que se accede por la puerta secundaria de acceso al recinto de la finca del establecimiento, después de cruzar el patio ajardinado, ya indicado anteriormente.
- La puerta de la habitación tiene un ancho libre de paso de **80,5 cm**.
- Se permite la inscripción de un círculo de **1,50 m** de diámetro en su interior y la distancia mínima entre muebles es de **1,60 m**.
- La cama tiene una altura de **57 cm** y se accede a ésta por ambos lados por un espacio de **67 cm** de ancho. Existen alfombras no ancladas al suelo.
- Las puertas del armario tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas y el perchero están situados a una altura de **1,69 m**.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

### Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de **80 cm**.
- En el interior existe un espacio libre de giro de más de **1,50 m** de diámetro.

#### Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **86 cm** por el lado derecho, **1,12 m** por el lado izquierdo, que corresponde con el suelo de la ducha y **81 cm** por el frente. El asiento está a una altura de **38 cm** y el mecanismo de descarga está a **74 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado a una altura, **65-80 cm** y con una separación entre ambas de **60 cm**.

#### Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **70 cm** de alto y **56 cm** de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **97 cm** y el resto de los accesorios del baño están a **94 cm** de altura.

#### Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal de más de **2,50 m**.
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante.
- La ducha dispone de un asiento abatible y fijo a la pared, a **57 cm** de altura y con unas dimensiones de **32 cm** de ancho por **31,5 cm** de fondo.
- El asiento tiene un espacio libre de acercamiento de **1,16 m** por el frente y por el izquierdo de más de **1 m**. Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado, a una altura de **77-92 cm** y con una separación entre ambas de **15 cm**.
- La grifería es monomando y está situada en pared accesible a una altura de **1,20 m**. La alcachofa es regulable en altura a partir de **1 m**.

## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Acceso

- Los escalones existentes en el acceso a la casa no están señalizados en su borde con una franja antideslizante de color contrastado.
- La puerta principal es parcialmente acristalada.
- El pavimento es un tanto irregular, de losas de piedra y césped.

### Recepción

- En los pasillos de circulación no hay huecos y no existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.
- No hay escalones aislados o desniveles.

### Apartamento estándar ('O Curro')

- El nombre del apartamento se indica en letras grandes y con color contrastado.
- Apenas hay contraste entre la puerta y la pared del apartamento.
- El mobiliario de todas las estancias del apartamento está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- Las alfombras de la cocina de este apartamento no están ancladas al suelo.
- La puerta del cuarto de baño presenta contraste con la pared, lo que facilita su identificación por parte de las personas con discapacidad visual.

## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Recepción

- Las dos puertas por las que se accede a la recepción están parcialmente acristaladas.
- Existe información escrita de los servicios prestados en el establecimiento.

### Apartamento estándar ('O Curro')

- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Se dispone de internet y la televisión tiene decodificador de teletexto.

### Señalización

- Sólo hay señalización del nombre de las habitaciones y apartamentos.

### Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Comedor / Sala de Reuniones	Planta Baja	Accesible desde recepción	Ancho de la puerta: <b>80 cm.</b> Altura de la mesa: <b>80 cm.</b> Altura del espacio libre inferior: <b>70 cm.</b> Ancho del espacio libre inferior: <b>80 cm.</b> Fondo del espacio libre inferior: <b>45 cm.</b> Se permite la inscripción de un giro de <b>1,50 m</b> de diámetro. Voladizos en línea de paso: <b>No existen</b> Puertas parcialmente acristaladas: <b>Si</b> Disponen de menú en Braille: <b>No</b>
Aseo Común	Planta Baja	Accesible desde recepción hasta la puerta del mismo	No hay ninguna cabina de aseo común adaptada.