

Casa Quinto

Viladomonte,3 - Cumbraos

15815 Sobrado (A Coruña)

Teléfono: 981 787 579 - 626 642 953

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La casa se sitúa en entorno llano, amplio y despejado de obstáculos en la línea de paso.

Acceso

- La entrada principal es accesible, sin desniveles. El pavimento es de losas de piedras homogéneas.
- La puerta tiene un ancho libre de paso de **1,05 m**.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de **77 cm**, debajo hay un fondo libre de **60 cm** y altura libre de **65 cm**.

Habitación Adaptada (Nº 1)

- Nº habitaciones adaptadas: **1**. Están en la planta baja y el itinerario es accesible a través de una rampa de **1,40 m** de ancho, **1,10 m** de longitud y una inclinación del **28,6%**.
- La puerta de entrada mide **75 cm** de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro para hacer un giro de **360°** con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de **1,70 m**.
- La cama tiene una altura de **61 cm**, se accede a ésta por el lado derecho, por un espacio de **1,35 m** de ancho y por el lado izquierdo por uno de **1,20 m**.
- Las puertas de los armarios son correderas. Las baldas están situadas a una altura entre **12 cm** y **1,55 m**.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y mide **80 cm** de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el frente de **1 m**. El asiento está a una altura de **41 cm** y el mecanismo de descarga a **74 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a **74 cm** de altura.

Lavabo

- El lavabo tiene una altura de **84 cm**, pero debajo tiene un mueble que impide la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1,24 m** y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de **87 cm**.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal de **1,30 m** de ancho. Tiene cortina para evitar la fuga del agua.
- El suelo de la ducha es antideslizante y continuo con el resto del pavimento del cuarto de baño.

- Tiene un asiento de ducha abatible y fijo a la pared a una altura de **50 cm** y con unas dimensiones de **49 cm** de ancho y **40 cm** de ancho.
- Tiene una barra abatible que es la misma que la del inodoro.
- El grifo requiere el giro de la muñeca y está a una altura de **1,15 m**.

Cocina y salón

- Están situados en la planta baja y el itinerario es accesible a través de una rampa que hay en la puerta de acceso a la cocina.
- La rampa tiene una longitud de **1,06 m**, un ancho de **1,50 m** y una inclinación del **28,6%**.
- La puerta tiene un ancho libre de paso de **1,40 m**.
- La encimera, cocina y fregadero están a **88 cm** de altura, tienen muebles debajo por lo que no permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.
- Las baldas superiores están a una altura de **1,70 m** y las inferiores a **10 cm**.
- Las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre **45 y 75 cm**.
- La mesa de la cocina permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tiene **70 cm** de altura, debajo hay una altura libre de **66 cm**, un ancho de **1,20 m** y fondo libre de **40 cm**.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal es accesible. El pavimento es de losas de piedras homogéneas.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- En el interior, el mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (Nº2)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- Las puertas de la habitación y el aseo presentan contraste con la pared.
- La altura de la bañera es de **47 cm** y tiene cortina.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar (Nº2)

- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre”, ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- La casa apenas dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Plazas no delimitadas ni reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Comedor	Planta baja	Accesible	Ancho de la puerta: 1,05 m (es la puerta principal) Mesa rectangular de 4 patas. Altura de mesa: 78 cm , Altura bajo mesa: 72 cm Ancho bajo mesa: 2,40 m , Fondo bajo mesa: 65 cm No disponen de carta en braille.
Salón social	Planta baja	No accesible por escalones de 16 cm de altura.	Altura de mesa: 50 cm , Altura bajo mesa: 42 cm Ancho bajo mesa: 90 cm , Fondo bajo mesa: 25 cm No disponen de carta en braille.
Escaleras	De planta baja a 1ª planta.	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: interior Nº de escalones por tramo: 3 y 10 Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 18 cm Con tabica: No Con bocel: Si Zócalo de protección lateral: No
Aseos comunes			No hay una cabina de aseo común adaptada.