

Casa Rodeo da Casa

Lugar Recto, 3 - Val Xestoso

15315 Monfero (A Coruña)

Teléfono: 676132166

Web: www.rodeodacasa.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno Inmediato al establecimiento

- La entrada a la casa es llana y con algún obstáculo y pues las aceras son de losa hay zonas de hierba y tierra compacta.

Acceso

- La entrada principal tiene 1 escalón de 14,02 cm de subida. La puerta es opaca, de doble hoja, mide **80cm** de ancho ,permanece siempre abierta
- La entrada para una persona con movilidad reducida, sería desde el aparcamiento (con zonas de hierba y piedra de cantería con desniveles) hasta entrada posterior de la casa, con una pequeña ceja de 1 cm de subida, la puerta es opaca de 80 cm de ancho.

Vestíbulo y recepción

- No hay un puesto de recepción definido, y en la parte baja de la casa no hay felpudos o alfombras que obstaculicen el paso

Habitación Adaptada

- Se encuentra situada en planta baja
- La puerta de la habitación mide **80 cm** de ancho,
- La cama tiene una altura de **49 cm** y tiene acceso por los dos lados, lado derecho 55cm,y por el izquierdo **1,50 m**
- Las puertas del armario tienen tiradores de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre **23 cm** y **1,50 m**. El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es de corredera y mide **82cm**.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **85 cm** por el lado derecho, y **1,32 m** por el frente, que permite hacer la transferencia desde la silla de ruedas de forma oblicua. El asiento está a una altura de **47cm** y el mecanismo de descarga está a **90 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho situada a **68 y 84 cm**,

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **74 cm** de alto y **49 cm** de fondo. El grifo es monomando
- La altura del borde inferior del espejo es de **98 m** y el resto de los accesorios del baño están a **86 cm**.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de **1,20 m** de ancho
- La ducha tiene una pequeña ceja de 4 cm de alto

- El establecimiento dispone de una silla de ducha homologada.
- Dispone de barra de apoyo horizontal situada a **82 cm** de alto, continua por toda la ducha. Tiene el grifo, a **1,05 m** de altura y es monomando

Cocina y comedor

- La cocina está situada en la planta baja cerca de la sala de estar, se accede por un hueco de paso de **78 cm** de ancho.
- En la cocina hay un espacio libre de giro de **1,20 m** de diámetro.
- La encimera, cocina y fregadero están a **87 cm** de altura, tienen un fondo de **57-58 cm** debajo lo que permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.
- Los mandos de la cocina requieren el giro de la muñeca.
- Las baldas de la despensa están a una altura entre **17 y 50 cm**.
- Las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre **47 cm y 1,17m**, el congelador está a **1,55 m**.
- La mesa del comedor es de **4** patas y permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tiene **79 cm** de altura, debajo hay una altura libre de **73 cm** , un ancho de **1,13 m**.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada a la recepción tiene un escalón de subida, la puerta es opaca y abre hacia dentro, no está señalizada con franjas horizontales o con el logotipo en color contrastado.
- En los pasillos de circulación el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Habitación estándar

- No hay número en la puerta de la habitación que indique en letras grandes y con color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.
- El plato de ducha tiene un relieve de 5 cm de alto

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- No hay televisor con decodificador de teletexto
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- La casa no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias
- No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	exterior	No Accesible	El acceso para una persona con movilidad reducida desde el aparcamiento hasta la casa es por la parte posterior de la casa pero de piedra de cantería con desniveles y hierba.
Escalera	Todas las plantas	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: interior Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 17 cm Fondo de la huella: 30cm Con tabica: Si Zócalo de protección lateral: no Hueco bajo la escalera protegido: no