

Casa Souto de Abajo

Lugar O Souto – A Ponte Arcediago

15808 Santiso (A Coruña)

Teléfono: 981 517 735 / 699 710 047

E-mail: info@casasoutodeabajo.com

Web: www.casasoutodeabajo.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La zona de aparcamiento, no tiene plazas delimitadas ni reservadas para personas con movilidad reducida (PMR).
- La entrada al apartamento estándar aquí analizado, por la puerta principal, es por una calle llana, despejada de obstáculos y de un ancho mínimo de **92 cm**.
- La zona posterior de las edificaciones, donde también se ubica el acceso al apartamento adaptado, está en una ligera cuesta, con aceras de un ancho aproximado de **92 cm** y despejadas de obstáculos.

Acceso

- Para acceder al apartamento adaptado, desde el aparcamiento, se hace a través de un camino empedrado de más de **10 m** de longitud, con una pendiente máxima del **10,5%** y un ancho que varía entre los **50 y 70 cm**.
- La puerta del apartamento mide **87 cm** de ancho, abre hacia el exterior y es parcialmente acristalada. El exterior y el interior del apartamento, por su puerta principal, están al mismo nivel.
- En la habitación del apartamento adaptado hay una puerta de **92 cm** de ancho, que accede directamente al exterior, por una rampa de **1 m** de largo, **31 cm** de ancho y con una pendiente del **23%**.

Vestíbulo y recepción

- La recepción de los clientes se realiza en los apartamentos.

Apartamento Adaptado

- Nº apartamentos adaptados: **1**. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta del apartamento mide **87 cm** de ancho y para acceder al dormitorio hay un hueco de paso con cortina mayor de **80 cm**.
- En el dormitorio existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro. La distancia mínima entre muebles es de **77 cm**.
- La cama tiene una altura de **55 cm** y se accede a ésta por el lado izquierdo por un espacio de **1,60 m** de ancho, y por el derecho de **77 cm**.
- Las puertas del armario tienen tiradores de difícil manipulación. La baldas está situadas a una altura de **56 cm** y el perchero está a **1,99 m**.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.
- La puerta de acceso desde el dormitorio al exterior mide **92 cm** de ancho y es por una rampa de **1 m** de largo, **31 cm** de ancho y con una pendiente del **23%**.

Cuarto de baño del apartamento adaptado

- La puerta es corredera y mide **75 cm**.
- En el interior, frente al lavabo, existe un espacio libre de giro de **80 cm** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **98 cm** por el lado derecho, **1,73 m** por el lado izquierdo y **98 cm** por el frente. El asiento está a una altura de **47,5 cm** y el mecanismo de descarga está a **91 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado, situadas a una altura de **61-82 cm**, la del lado izquierdo y a **80'5-96 cm** la del lado derecho, con una separación entre ambas de **47 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **65 cm** de alto y **68 cm** de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1 m** y el resto de los accesorios del baño están a **86 cm**.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de **98 cm**. Tiene mampara plegable.
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y el pavimento es antideslizante.
- Hay un asiento de ducha abatible y fijado a la pared, a una altura de **58 cm** y con unas **dimensiones de 32 cm** de ancho y de fondo. Tiene espacio de acceso frontal de **1,12 m** y en el lado izquierdo de **53,5 cm**.
- Dispone de una barra de apoyo ubicada diagonalmente en la pared contraria a la grifería a una altura de **84-97,5 cm**.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de **1,21 m**.

Cocina y salón

- Están situados a la entrada del apartamento, compartiendo el mismo habitáculo. La puerta de acceso es la puerta del apartamento y hay un espacio libre de giro de más de **1,50 m**.
- La disposición de los elementos de la cocina están ocultos por un armario con tiradores de fácil apertura. La encimera, cocina y fregadero están a **1,25 m** de altura, tienen muebles debajo por lo que no permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.
- Las baldas superiores están a una altura de **1,75 m** y las inferiores a **55 cm**.
- Las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre **45 y 65 cm**. El congelador está a **80 cm**.
- La mesa de la cocina permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tiene **73 cm** de altura, debajo hay una altura libre de **71,5 cm** y un ancho y fondo libre de **62,5 cm**.
- La zona de salón no dispone de mesa que permita la aproximación frontal de personas usuarias de sillas de ruedas, es una pequeña mesita de centro de **43,5 cm** de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada al apartamento adaptado se hace atravesando una puerta parcialmente acristalada, sin desniveles y de fácil apertura hacia el interior.
- La entrada al apartamento estándar, desde la zona del aparcamiento se hace por una puerta de doble hoja, de fácil apertura, parcialmente acristalada, con un escalón anterior de **8 cm** de altura, cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado. Si se hace desde la puerta ubicada en la carretera principal será salvando dos

rampas, la primera de ella de **32,4%** de pendiente, **1,02 m** de ancho y **38 cm** de largo que accede a la acera, y desde la acera a la puerta, **de 80 cm** de ancho, de apertura hacia el interior y parcialmente acristalada, hay otra rampa con una pendiente de **12,2%**, de menos de **1 m** de longitud y de **80 cm** de ancho.

- El recorrido desde el aparcamiento hasta la puerta trasera del apartamento estándar es de suelo empedrado por lo que es posible encontrar alguna ceja o hueco en el mismo.

Apartamento estándar

- Tiene dos plantas que se comunican por una escalera interior.
- El número de las habitaciones de éste apartamento se presenta en un cartel colocado en la propia puerta a una altura de **1,70 m**. El tamaño de los caracteres es de **5,5x4 cm**. Presentan contraste entre los caracteres y el letrero. No está en Braille ni en altorrelieve.
- Tanto en el dormitorio como en el cuarto de baño no hay elementos volados que impliquen riesgo.
- Existe contraste entre las puertas y las paredes.

Cocina y Salón

- No hay huecos o cejas en el suelo y el mobiliario está ubicado de tal forma que no constituye un obstáculo.
- Hay alfombras que no están ancladas adecuadamente.

Aseo común del apartamento

- No existen huecos o cejas en el suelo, ni voladizos en líneas de paso que impliquen riesgo.
- Presenta contraste entre la puerta y la pared

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar (Nº3)

- Existe conexión a internet.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseo común del apartamento

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni banda libre inferior que permita ver si hay alguien dentro del mismo.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	No hay plazas delimitadas ni reservadas para PMR. La zona de rodaje es empedrada por lo que puede haber cejas o huecos.
Escalera	Apartamento Estándar	Planta Baja a Planta 1ª	Tipo de escalera: interior Nº de escalones: 15 Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Peldaños compensados: Si Con tabica: Si Con bocel: Si Zócalo de protección lateral: Si Hueco bajo la escalera protegido: Si