

# Hotel AC A Coruña

C/ Enrique Mariñas, 34

15009 A Coruña

Teléfono: 981 175 490

Web: [www.ac-hotels.com](http://www.ac-hotels.com)

E-mail: [acacoruna@ac-hotels.com](mailto:acacoruna@ac-hotels.com)

## ACCESIBILIDAD FÍSICA

### Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una calle llana, amplia y despejada de obstáculos. El pavimento es duro, antirresbaladizo y homogéneo.

### Acceso

- El acceso principal presenta **4** escalones, de **17 cm** de altura y una cuesta como itinerario alternativo accesible.
- La cuesta tiene **7,8 m** de longitud, **2,13 m** de ancho y una pendiente del **8,7%**. Carece de pasamanos.
- La puerta principal es giratoria, automática, de vidrio y deja un ancho libre de paso de **1,46 m**. Existe otra puerta alternativa junto a la giratoria, es de apertura manual, de fácil apertura y mide **90 cm**. Antes y después de la puerta hay espacio bastante para que una persona en cadera de ruedas pueda hacer un giro de **360º**

### Vestíbulo y recepción.

- El mostrador de atención tiene una altura de **1,15 m**, pero carece de un espacio inferior que permita la aproximación frontal de un usuario de cadera de ruedas.
- El pavimento es homogéneo y antirresbaladizo.

### Habitación adaptada (Nº 517)

- Nº habitaciones adaptadas: **6**. Están repartidas en todas las plantas y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de **80 cm**.
- En el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro para hacer un giro de **360 °** con la cadera de ruedas. La distancia entre muebles es mayor de **90 cm**.
- La cama tiene una altura de **60 cm** y se accede a esta por el lado derecho e izquierdo por un espacio de **90 cm** de ancho.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Las estanterías están situados a una altura mínima de **50 cm**.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama. Los aparatos de control ambiental están a una altura de **1,48 m**.

### Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el interior y mide **78 cm** de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

### Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo superior a **80 cm**. El asiento está a una altura de **43 cm** y el mecanismo de descarga está a **74 cm**.
- Dispone de una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo y otra fija en el lado derecho la una altura de **66** y **76 cm** y con una separación entre ambas de **80 cm**.

### Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 78 **cm** de alto y 57 **cm** de fondo. La llave es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,07 **m** y del resto de los accesorios del baño es de entre 1 **m**.

### Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación de más de 1 **m** de ancho. Tiene mampara hizo.
- El suelo de la ducha es antirresbaladizo y está al mismo nivel que lo del resto del pavimento del cuarto de baño.
- Tiene un asiento hizo y abatible situado a 50 **cm** de altura y con unas dimensiones de 45 **cm** de ancho por 43 **cm** de fondo.
- La ducha tiene de 1 barra de apoyo vertical entre 70 - 90 **cm** de altura.
- La llave es monomando y está situado a una altura de 1,02 **m** del suelo y la alcachofa es regulable en altura.

### Aseo adaptado en la zona común

- El hotel cuenta con 1 aseo adaptado situado en la planta -1 y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta se abre hacia el exterior y deja un hueco de paso de 80 **cm** de ancho.
- En el interior existe un espacio reducido que permite hacer un giro de 1,50 **m** de diámetro.

### Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento mayor de 80 **cm** de ancho por el lado derecho y por la frente mayor de 1,20 **m**. El asiento está situado a una altura de 43 **cm** y el mecanismo de descarga es de presión y está a 74 **cm**.
- Tiene 1 barra de apoyo abatible en su lado derecho y otra fija en el lado izquierdo, situadas a 60 -78 **cm** de altura y una separación entre ambas de 70 **cm**.

### Lavabo

- El lavabo dispone de una altura libre bajo este de 66 **cm** y un fondo libre de 55 **cm**. La llave es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 92 **cm** y del resto de los accesorios del baño es de 1,10 – 1,20 **m**.

## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Acceso

- La entrada presenta 4 escalones de 17 **cm** de altura, cuyos bordos no están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado.
- La cuesta alternativa a los escalones tiene una pendiente del 8,7%. Carece de pasamanos.
- Las puertas son de vidrio y están señalizadas con franjas que no tienen suficiente contraste de color.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con minusvalía visual.

### Habitación estándar (nº 509)

- El número del cuarto se indica en letras grandes y con color contrastado.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La bañera tiene mampara de vidrio sin señalar.

## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI y la TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe del lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

### Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

### Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la situación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón y están a una altura media de 1,70 m. El tamaño de los caracteres es de 4 cm pero sin color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille ni en altorrelieve.

### Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario.	Características destacables
Aparcamiento	Planta -2	Accesible con ascensor	Hay una plaza reservada para personas con Movilidad Reducida (PMR)
Cafetería Restaurante/Bufferet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura de la barra de cafetería: <b>1,16 m</b> . Mesas cuadradas con pata central. Altura de mesa: <b>77 cm</b> , Altura bajo mesa: <b>72 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> , Fondo bajo mesa: <b>32 cm</b> Altura de la barra buffet: <b>87 cm</b> . No disponen de carta en *Braille.
Sala de reuniones (3)	Planta 1ª *y - 1	Accesible	Altura de mesa: <b>67 cm</b> , Altura bajo mesa: <b>65 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>50 cm</b> , Fondo bajo mesa: <b>60 cm</b>
Escaleras	2 bloques de escaleras de similares características	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: interior Suelo de textura y color distinta en inicio y final: <b>No</b> Los bordos de los escalones con señalización tacto-visual. Con tabica: <b>Sí</b> Con bocel: <b>No</b> Zócalo de protección lateral: <b>No</b> Pasamanos: <b>Sí</b>
Ascensor ( hay dos de iguales características)	Todas las plantas	Accesible	Altura de los botones de llamada: <b>1,10 m</b> Ancho de la puerta: <b>80 cm</b> Ancho y fondo de cabina: <b>1,05 x 1,40 m</b> Altura de los botones interiores: <b>90 cm</b> y 1,20 m. Pasamanos: <b>No</b> Espejo frente a la puerta: <b>Sí</b> Suelo de textura y color distinto frente a puerta: <b>No</b> Cabina con señales sonoras y visuales: <b>Sí</b> Botones con números en altorrelieve y braille: <b>No</b>
Gimnasio	1ª Planta	Accesible por ascensor	No hay vestuarios adaptados.