

Hotel Balneario Compostela

Ctra. Santiago-Noia, Os Anxeles

15280 Brión (A Coruña)

Teléfono: 981 559 000

E-mail: hotel@hbcompostela.com

Web: www.hbcompostela.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada principal del hotel se encuentra en una calle con aceras llanas y amplias, totalmente despejadas de obstáculos en la línea de paso.
- Hay una plaza pública de aparcamiento reservada para PMR en sus inmediaciones, además de aparcamiento propio en interior del hotel. En el itinerario desde la plaza pública hasta la puerta del hotel la acera tiene una altura de **3 cm**.

Acceso

- La entrada principal es accesible.
- La entrada tiene dos puertas contiguas, automáticas, correderas y con un ancho libre de paso en total de **1,60 m**. Existe un felpudo anclado al suelo entre ambas puertas.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de **1,17 m**, no adaptado para usuarios de silla de ruedas.

Habitación Adaptada (Nº 408)

- Nº habitaciones adaptadas: **4**. Están en la **4ª** planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta mide **81 cm** y en el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro para hacer un giro de **360°** con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de **1,24 m**.
- La cama tiene una altura de **54 cm** y se accede a esta por ambos lados por un espacio de entre **80 y 90 cm**.
- Las puertas de los armarios son de correderas. Las baldas están situadas a una altura de **40 cm** y el perchero está fijo a **1,20 m** de altura.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de **1,60 m**.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de **81 cm**.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio lateral de acceso que permite la transferencia por el lado derecho de **1,50 m** y de **90 cm** por el frente. El asiento está a una altura de **41 cm** y el mecanismo de descarga a **71 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado a una altura de **82 cm** y con una separación entre ambas de **63 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **80 cm** de alto y **55 cm** de fondo. El grifo es monomando.

- La altura del borde inferior del espejo es de **1,18 m** y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de **1 m**.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal mayor de **1,50 m**. Tiene una mampara abatible hacia fuera y dividida en dos partes.
- El plato de ducha está al mismo nivel del suelo y es antideslizante, aunque presenta una pequeña deja de **1,5 cm** por riel de mampara.
- Dispone de un asiento de ducha abatible fijado en la pared lateral a una altura de **42 cm** y con unas dimensiones de **45 cm** de ancho y de fondo.
- Tiene barra de apoyo situada a una altura de entre **1,25 y 1,82 m**.
- El grifo es termostático y requiere el giro de muñeca. Está situado a una altura de **90 cm** y a una distancia de **45 cm** del asiento. La alcachofa se sujeta sobre el grifo.

Aseo adaptado en zona común

- Hay **una cabina** de aseo adaptada independiente y común para ambos sexos. Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- Se ha señalado con el Símbolo de Accesibilidad pero no el internacional.
- La puerta de la cabina está señalizada con el **SIA**, abre hacia el interior y mide **82 cm**.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1,60 m** por el frente y por el lado izquierdo se puede realizar la transferencia de forma oblicua por la presencia del lavado. El asiento está situado a una altura de **41 cm** y el mecanismo de descarga a **75 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo y otra fija en el lado derecho a una altura de **87 cm** y con una separación entre ambas es de **61 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **72 cm** de alto y **60 cm** de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **91 cm** y el resto de los accesorios del aseo están a una altura media de **1 m**.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal es accesible.
- Hay dos puertas contiguas, automáticas, correderas y de vidrio. Están señalizadas con franjas horizontales pero con escaso contraste de color y entre ambas hay un felpudo anclado correctamente al suelo.
- En recepción el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.

Habitación estándar (nº 106)

- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste de color.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- Tiene bañera cuyo borde está a una altura de **43 cm**. La mampara es de vidrio y no está señalizada con franjas de color contrastado.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI. La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos Comunes

- Las puertas no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias y servicios.
- Los textos e iconos no son de color contrastado pero no disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Disponen de una persona de atención al cliente que conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta -2	Accesible con ascensor	Hay 2 plazas de aparcamiento reservadas para PMR , con unas dimensiones de 4,50 m de ancho y 5 m de longitud y señalizadas en el pavimento con el SIA .
Restaurante / Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas y redondas con pata central. Altura de mesa: 76 cm , Altura bajo mesa: 74 cm Ancho bajo mesa: 74 cm , Fondo bajo mesa: 40 cm Altura barra de buffet: varía entre 68 y 93 cm . No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de barra: 1,10 m Mesas cuadradas y redondas con pata central Altura de mesa: 77 cm , Altura bajo mesa: 76 cm Ancho bajo mesa: 67 cm , Fondo bajo mesa: 20 cm No disponen de carta en braille.
Salón	Planta Baja	Accesible	Altura de mesa: 75 cm , Altura bajo mesa: 67 cm Ancho bajo mesa: 1,75 m , Fondo bajo mesa: 90 cm
Piscina y Gimnasio	Planta baja y -1	Accesible con ascensor	No dispone de grúa de acceso al vaso. Dispone de un aseo adaptado en los vestuarios.
Ascensores (2)	Todas las plantas	Accesible	Altura de los botones de llamada: 1,05 m Ancho de la puerta: 82 cm Ancho y fondo de cabina: 1,07 x 1,50 m Altura de los botones de mando: entre 93 cm y 1,20 m Altura del pasamanos: 89 cm Espejo frente a la puerta: Si Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No Cabina con señales sonoras: No y visuales: Si Botones con números en altorrelieve y braille: Si Botones de color contrastado: No Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: interior Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 18 cm . Fondo de huella: 30 cm Con tabica: Si . Con bocel: Si Zócalo de protección lateral: Si Altura de Pasamanos : 95 cm