

Hotel Casa Barreiro

Crtra. Coruña-Santiago km. 32
15689 Leira-Ordenes (A Coruña)

Teléfono: 981 680 917

E-mail: barreiro@hotelbarreiro.com

Web: www.hotelbarreiro.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una avenida llana, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal es accesible, por pequeña rampa de ancho de **2 m** y largo de **26 cm** con pendiente del **46%**.
- Se accede por puerta de doble hoja que deja un ancho de paso de **1,64 m**. Antes y después hay espacio suficiente para hacer un giro de 360º con la silla de ruedas.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de **1,20 m**, no adaptado para usuarios de silla de ruedas.

Habitación Adaptada (Nº 118)

- Nº habitaciones totales: 45
- Nº de habitaciones adaptadas: 5. La analizada está en planta 1 y se accede utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada mide **82 cm** de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro para hacer un giro de **360º** con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de **1,50 m**.
- La cama tiene una altura de **55 cm**, se accede a ésta por el lado derecho, por un espacio de **1,5 m** de ancho y por el lado izquierdo, por uno de **1 m**.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre **40 cm** y **1,52m**. El perchero está a **1,70 m**.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama, y los aparatos de control de temperatura están a una altura de **1,54 m**.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia fuera y mide **82 cm** de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1,10 m** de ancho por el lado derecho, y por el frente de **1,30 m**. El asiento está a una altura de **41 cm** y el mecanismo de descarga a **75 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho y una fija en el izquierdo, están a **74 cm** de altura y separadas una distancia de **55 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **77 cm** de alto y **40 cm** de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **91 cm** y **está inclinado**, y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de **90 cm**.

Bañera

- La bañera tiene un espacio libre de aproximación frontal mayor de **1,20 cm** y está situada a **47 cm**.
- Dispone de tabla de transferencia para la bañera.
- La bañera dispone de barras de apoyo, una horizontal encima de la grifería a **63 cm**, otra con parte horizontal a **58 cm** y otra oblicua hasta **80 cm**.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de **68 cm**. La alcachofa no se regula en altura y se puede colocar sobre el grifo.
- No hay señal de llamada de auxilio en caso de caída.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- Se accede por pequeña rampa de ancho de 2 m. y largo de 26 cm. con pendiente del 46%.
- dos puertas contiguas de vidrio, automáticas y correderas. Están señalizadas con franjas horizontales y con el logotipo del hotel pero sin color contrastado.
- Hay un felpudo anclado al suelo tras la puerta.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº117)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- Tanto la puerta de la habitación como la del aseo presentan contraste con la pared.
- La altura de la bañera es de **45 cm**.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre”, ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón, están a una altura media de **1,72 m**. La altura de los caracteres es de **5 cm**, son de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta 0 exterior	Accesible	De las 50 plazas disponibles, ninguna está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Cafetería	Planta 0	Accesible	Altura de la barra: 1,16 m . Mesas cuadradas con pata central Altura de mesa: 75 cm , Altura bajo mesa: 73 cm Ancho bajo mesa: 70 cm , Fondo bajo mesa: 0 No disponen de carta en braille.
Restaurante	Planta 0	Accesible	Mesas cuadradas con 4 patas.

			<p>Altura de mesa: 77 cm, Altura bajo mesa: 675cm Ancho bajo mesa: 70 cm, Fondo bajo mesa: 70 cm No disponen de carta en braille.</p>
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	<p>Altura de los botones de llamada: 1,07 m Ancho de la puerta: 80 cm Ancho y fondo de cabina: 1,10 m y 1,40 m Altura de los botones de mando: entre 91 cm y 1,10 m Pasamanos: No Espejo frente a la puerta: Si Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No Cabina con señales sonoras: No Botones con números en altorrelieve: Si Botones con números en braille: Si Botones de color contrastado: No Cabina con señales visuales: Si Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No</p>
Escalera	De recepción a plantas superiores.	Ascensor alternativo	<p>Tipo de escalera: interior Nº de escalones por tramo: 7 Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 17 cm Fondo de la huella: 23,3 cm Con tabica: Si Con bocel: Si Zócalo de protección lateral: Si Altura de Pasamanos : A un lado, 97 cm Hueco bajo la escalera protegido: Si</p>