

Hotel Casa Fontequeiroso

Lugar de Queiroso - Nemiña

15124 Muxía (A Coruña)

Teléfono: 981 748 946/617 490 851

E-mail: correo@casafontequeiroso.com

Web: www.casafontequeiroso.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno Inmediato al establecimiento

- El hotel está en una calle llana, sin aceras y despejada de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal es accesible, por una rampa de madera, para salvar el escalón de 13 cm de altura que hay en la entrada.
- La rampa mide **95 cm** de ancho, **45 cm** de largo y tiene una pendiente del **12%**.
- La puerta es de madera, abre hacia el exterior y tiene un ancho libre de paso de **87 cm**. Antes y después de la misma hay espacio suficiente para hacer un giro de **360º** con la silla de ruedas.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de **77 cm**, debajo hay un fondo libre de **54 cm** y una altura libre de **61 cm**.

Habitación Adaptada

- Nº habitaciones adaptadas: **1**. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada es corredera y mide **90 cm** de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro para hacer un giro de **360º** con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de **1,10 m**.
- La cama tiene una altura de **40 cm**, se accede a ésta por ambos lados por un ancho libre de paso de **1 m**.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de fácil apertura. Tiene un cajón a **20 cm** de altura y el perchero está a **1,67 m**.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.
- La habitación dispone de una puerta de acceso al jardín trasero de la casa, accesible por rampa de similares características a la de entrada.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de **75 cm**.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1,50 m** de ancho por el lado derecho. El asiento está a una altura de **41 cm** y el mecanismo de descarga a **48 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a **75 cm** de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **72 cm** de alto y **50 cm** de fondo. El grifo requiere el giro de muñeca.
- La altura del borde inferior del espejo es de **92 cm** y el resto de los accesorios del baño están entre **10 cm** y **1,30 m**.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal de **1,80 m**. Tiene cortina.

- El suelo de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el del resto del cuarto de baño.
- Tiene un asiento fijo de obra situado a **45 cm** de altura y con unas dimensiones de **65 cm** de ancho y **40 cm** de fondo.
- La ducha dispone de barra de apoyo horizontal en la pared contraria a la de la grifería a una altura de **90 cm**.
- El grifo es termostático y requiere giro de muñeca, está situado a una altura de **85 cm** y la alcachofa se puede colocar sobre el mismo.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal es accesible, por un rampa de madera, para salvar el escalón de **13 cm** de altura que hay en la entrada, cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- La rampa tiene una pendiente del **12%**.
- No hay felpudos en el vestíbulo.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº3)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- Tiene plato de ducha con escalón y mampara plegable.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre”, ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento		Exterior	No hay plazas delimitadas ni reservadas para Personas con Movilidad Reducida.
Comedor	Planta 0	Accesible	Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 76,5 cm , Altura bajo mesa: 74 cm Ancho bajo mesa: 85 cm , Fondo bajo mesa: 1,63 m No disponen de carta en braille.
Salón de reuniones (2)	Planta 0 y 1	Accesible el de la planta 0	Un baúl sin fondo ni altura libre hace las funciones de mesa.
Escalera	Del patio a	Sin ascensor	Tipo de escalera: exterior

	planta 1ª	alternativo	<p>Nº de escalones por tramo: 16</p> <p>Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No</p> <p>Altura de los escalones: 18 cm</p> <p>Fondo de la huella: 31 cm</p> <p>Con tabica: Si</p> <p>Con bocel: No</p> <p>Zócalo de protección lateral: Si</p> <p>Altura de Pasamanos : 92 cm</p>
Aseos comunes	Planta 0	Accesible	No existe ninguna cabina de aseo común adaptada.