

Hotel Crisol de las Rías

C/ Loios,53

15630 Miño (A Coruña)

Teléfono: 981 778 895

Email: info@hotelcrisoldelasrias.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno Inmediato al establecimiento

- El hotel está en una avenida en ligera cuesta, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal presenta **2** escalones de **11 cm** de altura. La entrada accesible presenta una rampa alternativa a los mismos, la rampa tiene una pendiente del **17,6%**, un ancho de **1,50 m** y **3 m** de largo, carece de pasamanos.
- La puerta presenta un pequeño desnivel de **2 cm** de altura de subida.
- Se accede por una puerta manual parcialmente acristalada, que deja un hueco de paso de **85 cm**.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de **89 cm**.

Habitación Adaptada (Nº 118)

- Nº habitaciones adaptadas: **1**. Están en la **2ª** planta con itinerario accesible.
- La puerta de entrada mide **82 cm** de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro para hacer un giro de **360°** con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de **1 m**.
- La cama tiene una altura de **53 cm**, se accede a ésta por el lado derecho, por un espacio de **1,64 m** de ancho y por el izquierdo de **1,95 m**.
- Las puertas de los armarios son correderas y de fácil manipulación. Las baldas están situadas a una altura entre **50 cm** y **1,85 m**.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el interior y mide **82 cm** de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1,13 m** de ancho por el lado derecho. El asiento está a una altura de **45 cm** y el mecanismo de descarga a **75 cm**.
- Si dispone de barras de apoyo instaladas adecuadamente a **75 cm** de altura, y con una distancia entre ellas de **70 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **76 cm** de alto y **18 cm** de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1,10 m** y el resto de los accesorios del baño están a **89 cm** de altura.

Ducha

- El espacio libre de acceso a la ducha es de **1,13m**.
- El plato de la ducha es antideslizante y tiene un pequeño altorrelieve de **3 cm**.

- Dispone de una silla de ducha.
- La ducha tiene una barra de apoyo horizontal, colocada a una altura de **85 cm** en la pared frontal, perpendicular a la grifería.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de **1,06 m**.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La puerta de acceso es manual parcialmente acristalada, con un escalón de **6 cm** de alto.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº119)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La altura superior del borde la bañera es de **44 cm**.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- No tiene conexión a Internet.
- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización

- El hotel no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	exterior	Accesible	Las plazas no están delimitadas, no hay plaza reservada a personas con movilidad reducida.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de barra: 1,04 m Mesas cuadradas con pata central. Altura de mesa: 76 cm , Altura bajo mesa: 74 cm Ancho bajo mesa: 23 cm , No disponen de carta en braille.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 90 cm Ancho de la puerta: 80 cm Ancho y fondo de cabina: 1,02 m y 1,22 m Altura de los botones de mando: entre 90 cm y 1,05 m Altura del pasamanos: 90 cm Espejo frente a la puerta: No Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No Cabina con señales sonoras: No Botones con números en altorrelieve: Si Botones con números en braille: Si Botones de color contrastado: No Cabina con señales visuales: Si

			Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No
--	--	--	---