

Hotel Florida

Avd. Finisterre, 19

15142 Arteixo (A Coruña)

Teléfono: 981 633 084

Web: www.hotelfloridaarteixo.com

Email: recepcion@hotelfloridaarteixo.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una avenida llana, con aceras amplias y algún obstáculo

Acceso

- Dispone de aparcamiento exterior propio, contiguo al restaurante, pero sin plazas reservadas para Personas con Movilidad Reducida (PMR)
- La entrada principal tiene una rampa de acceso
- La puerta es de apertura manual, de vidrio, de doble hoja y con un ancho libre de paso **67 cm** cada una

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de **1,10 m**, no adaptado para personas usuarias de silla de ruedas

Habitación Adaptada (Nº 104)

- Nº habitaciones adaptadas: **1**. Está en la **1ª** planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada abre hacia dentro y mide **81 cm** de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro para hacer un giro de **360°** con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de **1,10 m**.
- El dormitorio dispone de dos camas individuales a una altura de **61 cm**, se accede a ésta por el lado izquierdo por un espacio de **1,71 m** de ancho y por el derecho de **81 cm**.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre **35 cm-1,33 m**.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de **89 cm**.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es de corredera y tiene un ancho libre de paso de **78 cm**.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **71 cm** de ancho por el lado derecho y por el frente de **1,23 m**. El asiento está a una altura de **48 cm** y el mecanismo de descarga a **79 cm**.
- Tiene un reposabrazos abatible a cada lado a una altura de **75 cm** y con una separación entre ambos de **60 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **71 cm** de alto y **48 cm** de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1,15 m** y el resto de los accesorios del baño están a la misma altura.

Ducha

- La ducha tiene un espacio lateral libre de obstáculos para acceder a ella de **77 cm**.
- El plato de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el del resto del pavimento del cuarto de baño.
- La ducha dispone de una barra de apoyo abatible en la pared contraria a la grifería y una barra de apoyo horizontal y fija en la pared contraria, a una altura de **67 y 82 cm**.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de **90 cm**.

Aseo adaptado en zona común

- Existe un aseo adaptado situado en la cafetería y el itinerario es accesible
- Dispone de una cabina adaptada
- No dispone de señalización exterior con el SIA
- La puerta de acceso, tipo corredera con tirador vertical, y la de la cabina tienen un ancho libre de paso de **80 cm** de ancho
- El mecanismo de cierre es de chaveta manipulable con el puño cerrado o con el codo.
- Existe posibilidad de realizar un giro de **1,36 m** de diámetro.
- El control de iluminación se realiza por sensor de presencia
- No dispone de sistema de alarma

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **99 cm** de ancho por el lado izquierdo y 90 cm por el lado derecho. Por el frente existe un ancho de **1,50 m**.
- El inodoro tiene a una altura de **45 cm** y la altura del mecanismo de descarga a **81 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a **60 cm** de altura y por el lado izquierdo una barra fija, con una separación entre ambas de **68 cm**.
- El mecanismo de descarga de cisterna es pulsador,

Lavabo

- El grifo es monomando.
- El espacio inferior de aproximación al lavabo es de **61 cm** de alto, **210 cm** de ancho y **57cm** de fondo.
- El espejo es fijo. La altura del borde inferior del espejo es de **1,30 m** y el superior a **2,10 m**. El resto de los accesorios del aseo (jabonera, secamanos,...) están a una altura máxima de **1,40 m**.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal tiene dos escalones, cuyos bordes no están señalizados con franjas antideslizantes de color contrastado. Junto a ella existe otra puerta con una rampa de acceso como itinerario alternativo accesible.
- La puerta es de apertura manual, de vidrio y está señalizada con el logotipo del hotel de manera insuficiente.
- Hay un felpudo sin anclar al suelo.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº103)

- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste de color.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

- La altura de la bañera es de **50 cm**.
- La puerta del cuarto de baño presenta contraste de color con respecto a la pared.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos comunes no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios, presentan contraste de color y pero no están complementadas en braille o altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Restaurante	Planta baja	Accesible por el interior del hotel y por el exterior con una rampa de 7 m de longitud, 1,75 m de ancho y el 8,5% de inclinación. Tiene pasamanos en el lado derecho de subida.	Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 79 cm , Altura bajo mesa: 70 cm Ancho bajo mesa: 89 cm , Fondo bajo mesa: 72 cm No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de barra: 1,10 m Mesas cuadradas. Altura de mesa: 80 cm , Altura bajo mesa: 73 cm Ancho bajo mesa: 32 cm , Fondo bajo mesa: 71 cm No disponen de carta en braille.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: interior Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Con tabica: Si . Con bocel: Si Zócalo de protección lateral: No Pasamanos: a ambos lados . Hueco bajo la escalera protegido: Si
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 1,14 m Ancho de la puerta: 80 cm Ancho y fondo de cabina: 1,07 x 1,36 m Altura de los botones de mando: entre 1,05 y 1,20 m Altura del pasamanos: 90 cm Espejo frente a la puerta: no Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No

			<p>Cabina con señales sonoras: No</p> <p>Botones con números en altorrelieve: Si</p> <p>Botones con números en braille: Si</p> <p>Botones de color contrastado: No</p> <p>Cabina con señales visuales: Si</p> <p>Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No</p>
Sala de reuniones	Planta 1ª	Accesible con ascensor	<p>Ancho de la puerta: 85 cm</p> <p>Mesas rectangulares.</p> <p>Altura de mesa: 80 cm, Ancho bajo mesa: 50 cm</p>