

## Hotel Herbeira

Lugar de Cordobelas, s/n  
15350 Cedeira (A Coruña)

Teléfono: 981 492 167

Web: [www.hotelherbeira.com](http://www.hotelherbeira.com)

E-mail: [info@hotelherbeira.com](mailto:info@hotelherbeira.com)

### ACCESIBILIDAD FÍSICA

#### Entorno Inmediato al establecimiento

- El hotel está en una calle en ligera cuesta, con aceras estrechas y despejadas de obstáculos.

#### Acceso

- La entrada principal es accesible, sin desniveles.
- La puerta es de apertura manual, parcialmente acristalada, de doble hoja y con un ancho de **78 y 81 cm** respectivamente.
- Existe un felpudo anclado correctamente al suelo.

#### Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de **1,15 m**, no adaptado a personas usuarias de silla de ruedas.

#### Habitación Adaptada (Nº 101)

- Nº habitaciones adaptadas: **1**. Está en la **1ª** planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de **92 cm**.
- En el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro para hacer un giro de **360°** con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de **1,25 m**.
- La cama tiene una altura de **51 cm**, se accede a ésta por el lado derecho, por un espacio de **1,10 m** de ancho y por el izquierdo de **1,30 m**.
- Las puertas de los armarios son correderas de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre **41 cm y 1,76 m**.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.

#### Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es de corredera y tiene un ancho libre de paso de **85 cm**.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.
- **Todos los accesorios del baño son regulables en altura( tanto accesorios como barras)**

#### Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1,15 m** de ancho por el lado izquierdo, que coincide con la zona de la ducha y por el frente de más **1,20 m**. El asiento está a una altura de **48cm** y el mecanismo de descarga a **76 cm**.
- Tiene una barra de apoyo fijas en el lado derecho a una altura de **75 cm** y otra abatible regulable en altura al lado izquierdo, entre **50 y 70 cm** y con una separación entre ambas de **93 cm**.

#### Lavabo

- El lavabo es regulable en altura. Debajo del mismo hay un espacio libre de **1 m** de alto y **53 cm** de fondo. El grifo es monomando.

- La altura del borde inferior del espejo es de **90 cm** y se puede regular la inclinación. El resto de los accesorios del baño están a **87 cm** de altura.

#### *Ducha*

- El suelo de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el resto del cuarto de baño.
- Tiene un asiento abatible y fijo a la pared, es regulable en altura y se encuentra a **50 cm** de altura y con unas dimensiones de **32 cm** de ancho y **36 cm** de fondo.
- La ducha dispone de una barra de apoyo en forma de “L”, en la misma pared que la grifería y a una altura de **64 cm**. Tiene cortina para evitar la fuga del agua.
- El grifo es termostático, requiere el giro de la muñeca y está situado a una altura de **1,15 m**.

#### **Aseo adaptado en zona común**

- Hay una cabina de aseo adaptada, independiente y común para ambos sexos. Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (**SIA**), abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso de **90 cm**.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

#### *Inodoro*

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el frente de **1,46 m** y por el lado izquierdo se puede realizar la transferencia de forma oblicua. El asiento está situado a una altura de **50 cm** y el mecanismo de descarga a **1 m**.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado derecho y otra abatible en el izquierdo, están a una altura de **81 y 86 cm** y con una separación entre ambas de **71 cm**.

#### *Lavabo*

- El lavabo es regulable en altura. Debajo del mismo hay un espacio libre de **74 cm** de alto y **52 cm** de fondo.
- El grifo es por sensor. La altura del borde inferior del espejo y de los accesorios del baño es de **1,04 m** y además se puede regular la inclinación.

### **ACCESIBILIDAD VISUAL**

#### **Acceso**

- La entrada principal es accesible, sin desniveles.
- La puerta es de apertura manual, parcialmente acristalada y sin franjas de color contrastado.
- Existe un felpudo anclado correctamente al suelo.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

#### **Habitación estándar (nº 207)**

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La altura de la bañera es de **51 cm**, tiene una barra de apoyo y una mampara de cristal sin señalización que alerte de su presencia.
- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste de color.

### **ACCESIBILIDAD AUDITIVA**

#### **Habitación estándar**

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.

- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

#### Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos comunes no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre".

#### Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

#### Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	No accesible	Las plazas están delimitadas, pero no hay ninguna reservada a Personas con Movilidad Reducida.
Cafetería	Planta baja	Accesible	<p>Altura de barra: <b>1,09 m</b></p> <p>Mesas cuadradas con pata central.</p> <p>Altura de mesa: <b>72 cm</b>, Altura bajo mesa: <b>70 cm</b></p> <p>Ancho bajo mesa: <b>32 cm</b>, Fondo bajo mesa: <b>80 cm</b></p> <p>No disponen de carta en braille.</p>
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	<p>Altura de los botones de llamada: <b>95 cm</b></p> <p>Ancho de la puerta: <b>80 cm</b></p> <p>Ancho y fondo de cabina: <b>1,02 x 1,22 m</b></p> <p>Altura de los botones de mando: entre <b>1,10 y 1,20 m</b></p> <p>Altura del pasamanos: <b>90 cm</b></p> <p>Espejo frente a la puerta: <b>No</b></p> <p>Suelo de textura y color distinto frente a puerta: <b>No</b></p> <p>Cabina con señales sonoras: <b>No</b></p> <p>Botones con números en altorrelieve: <b>Si</b></p> <p>Botones con números en braille: <b>Si</b></p> <p>Botones de color contrastado: <b>si</b></p> <p>Cabina con señales visuales: <b>Si</b></p> <p>Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>No</b></p>
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	<p>Tipo de escalera: <b>interior</b></p> <p>Nº de escalones por tramo: <b>más de 10</b></p> <p>Suelo de textura y color distinto en inicio y final: <b>No</b></p> <p>Con tabica: <b>Si</b>. Con bocel: <b>Si</b></p> <p>Zócalo de protección lateral: <b>Sí</b></p> <p>Altura de Pasamanos : 97 cm, a un lado</p> <p>Hueco bajo la escalera protegido: <b>Si</b></p>