

## Hotel Narón

Avd. Gonzalo Navarro, 25  
Polígono Río do Pozo Parcela 19  
15578 Narón (A Coruña)  
**Teléfono:** 981 389335  
**Web:** [www.hotelnaron.com](http://www.hotelnaron.com)

### ACCESIBILIDAD FÍSICA

#### Entorno Inmediato al establecimiento

- El hotel está en una avenida llana, con aceras amplias y despejadas de obstáculos

#### Acceso

- La entrada principal es accesible, mediante rampa alternativa a escalones con mas de 6m de longitud, un ancho de **2 m** y **5%** inclinación
- La apertura es manual parcialmente acristalada, con un ancho de 74 + 74cm

#### Vestíbulo y recepción

- No hay mostrador de atención público, es un cuarto independiente

#### Aseo común

##### Ubicación e itinerario

- Están situados entre el comedor y la cafetería con un pequeño vestíbulo que los separa de la zona de paso
- Dentro de cada aseo (masculino y femenino) hay una cabina adaptada, sin señalar

##### Entrada al aseo

- Señalización exterior con el SIA, pero no en un color contrastado
- Tipo de puerta batiente hacia interior
- Mecanismo de apertura picaporte
- La anchura de paso es de 80...

##### Cabina

- Cabinas adaptadas 2, una en cada aseo
- No dispone de señalización con el SIA. Hay dos cabinas en cada aseo pero no se sabe cual es la adaptada si tienen la puerta cerrada
- Tipo de puerta batiente hacia exterior
- Mecanismo de apertura picaporte
- Mecanismo de cierre chaveta, difícilmente manipulable con el puño cerrado o con el codo
- La anchura de paso es de 80 cm
- Diámetro giro libre de obstáculos 150 cm
- Control de iluminación con temporizador
- No dispone de sistema de alarma

##### Lavabo

- Ubicación fuera de la cabina, en la zona común del aseo, sobre encimera
- Tipo de grifo monomando
- El grifo está situado a 60cm
- El espacio inferior de aproximación del lavabo es de (alto 64 cm) x (ancho 180 cm) x (fondo 62 cm) y la altura superior es de 82 cm
- El espejo es fijo
- El borde inferior está a 100 cm y el superior a 210 cm
- Dispone de jabonera, secamanos ... y la altura de uso es de 133 cm

### **Inodoro**

- La aproximación frontal tiene una amplitud de 75 cm en cabina de hombres, 145 cm en la de mujeres
- Cuenta con espacio de transferencia, en uno de los lados, con una anchura de 80 cm en hombres a la izquierda y 90 cm en mujeres a la derecha
- Las barras son combinación de fija/abatible y están situadas a una altura de 72 cm
- La altura de uso del asiento, inodoro más tabla, es de 43 cm
- El mecanismo de descarga de cisterna es pulsador, situado en pared, se puede activar con el codo el puño cerrado y requiere un esfuerzo bajo

### **Habitación Adaptada (Nº 101)**

- Nº habitaciones adaptadas: **1**. Están en la **1ª** planta, con itinerario accesible,(en interior del hotel hay escaleras)
- La puerta de entrada mide **80 cm** de ancho
- En el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro para hacer un giro de **360°** con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de **1,10 cm**
- La cama tiene una altura de **59 cm**, se accede a ésta por el lado derecho, por un espacio de **92 cm** de ancho y por el izquierdo de **98 cm**
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre **40 cm -1,55 m**
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama, y los aparatos de control de temperatura están a una altura de **1,49 m**

### **Cuarto de baño de la habitación adaptada**

- La puerta abre hacia el interior y mide **80 cm** de ancho
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro

#### **Inodoro**

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1,24 m** de ancho por el frente. El asiento está a una altura de **40 cm** y el mecanismo de descarga a **77cm**
- Tiene una barras de apoyo abatible al lado derecho y otra fija en el izquierdo a una altura de 60-75 cm, con una separación entre ellas de 71 cm

#### **Lavabo**

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **75cm** de alto y **49cm** de fondo. El grifo es monomando
- La altura del borde inferior del espejo es de **1 m** y el resto de los accesorios del baño están a la misma altura

#### **Bañera**

- El suelo de la bañera es antideslizante y el borde se encuentra a una altura de 45 cm
- Dispone de un asiento de bañera ortopédico
- La bañera dispone de barras de apoyo horizontales a una altura de 71-85 cm
- El grifo es monomando y está situado a una altura de **73 cm**

## **ACCESIBILIDAD VISUAL**

### **Acceso**

- La entrada es sin desniveles.
- Se accede por una puerta manual parcialmente acristalada de color contrastado.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

## Aseo común

- No están señalizados en altorrelieve y braille
- El color de los elementos no destaca con respecto a paredes y suelo

## Habitación estándar (nº116)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual
- La altura de la bañera es de **43cm**

## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación estándar

- Hay conexión a Internet
- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador
- Hay un enchufe al lado de la cama
- Dispone de información escrita de los servicios prestados

### Aseos Comunes

- En las cabinas, el pestillo no tiene un sistema exterior indicando estado de libre u ocupado
- La puerta no tiene la parte inferior libre para ver si hay alguien dentro de la cabina
- En caso de emergencia, no cuenta con sistema de alarma visual

### Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios

### Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta -1	Accesible mediante ascensor	Las plazas no están delimitadas, no hay plaza reservada a personas con movilidad reducida
Restaurante	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: <b>76 cm</b> , Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>51 cm</b> , Fondo bajo mesa: <b>74 cm</b> No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de barra: <b>1,10 m</b> Mesas cuadradas con pata central. No disponen de carta en braille.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: <b>1 m</b> Ancho de la puerta: <b>80cm</b> Ancho y fondo de cabina: <b>1,10 m y 1,38m</b> Altura de los botones de mando: entre <b>85cm y 1,20 m</b> Altura del pasamanos: <b>90 cm</b> Espejo frente a la puerta: <b>no</b> Suelo de textura y color distinto frente a puerta: <b>No</b> Cabina con señales sonoras: <b>No</b> Botones con números en altorrelieve: <b>no</b> Botones con números en braille: <b>Si</b> Botones de color contrastado: <b>No</b> Cabina con señales visuales: <b>Si</b> Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>No</b>