Hotel Parador de Ferrol

C/ Plaza do Contralmirante Azarola Gresillón, s/n
15401 Ferrol (A Coruña)
Teléfono: 981 356 720
E-mail: ferrol@parador.es
Web: www.paradores.es

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso es llana, amplia y despejada de obstáculos.
- No dispone de aparcamiento propio y tampoco hay plazas públicas cercanas de reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Acceso

- La entrada principal tiene varios escalones, pero existe un itinerario alternativo accesible a través de una rampa que transcurre por la fachada del Parador.
- La rampa mide **9,4 m** de longitud, **1,50 m** de ancho y tiene un desnivel del **3,5%.** Dispone de pasamanos en el lado izquierdo de subida, a una altura de **1,15 m**, es continuo pero no está prolongado al inicio ni al final de la misma.
- La puerta es automática, de vidrio y con un ancho libre de paso de **83 cm** y un espacio horizontal suficiente para poder inscribir una circunferencia de **360º** con una silla de ruedas. Existe un felpudo anclado al suelo.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de **1,20 m,** no adaptado para usuarios de silla de ruedas.
- Tienen una silla de ruedas a disposición de los clientes.

Habitación Adaptada (Nº 114)

- Nº habitaciones adaptadas: **1**. Está en la **1ª** planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de **78 cm**.
- En el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro para hacer un giro de **360°** con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de **51 cm**.
- La cama tiene una altura de **48 cm**, se accede a esta por el lado derecho por un espacio de **65 cm** de ancho y por el izquierdo de **1,20 m**.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura de entre **40 cm** y **1 m**.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama, y los aparatos de control de temperatura están a una altura de **1,16 m**.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el exterior y tiene un ancho libre de paso de **80 cm**.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de más **de 1,20 m** de ancho por el lado izquierdo y por el frente. El asiento está a una altura de **50 cm** y el mecanismo de descarga a **90 cm**.

- Dispone de una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo y una barra fija en el lado derecho a **66** y **82 cm** de altura y con una separación entre ambas de **79 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **75 cm** de alto y **36 cm** de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1 m** y el resto de los accesorios del baño están **1,25 m** de altura.

Ducha y Bañera

- El cuarto de baño dispone de ducha y bañera, con un espacio de aproximación lateral de más de **1,20 m**.
- El plato de ducha es continuo con el recinto y el suelo es deslizante.
- Tiene un asiento abatible y fijo, situado a **41 cm** de altura y con unas dimensiones de **36 cm** de ancho por **40 cm** de fondo.
- La ducha dispone de una barra de apoyo horizontal que abarca ambas paredes y que está situada a una altura de **87 cm** y a una distancia del asiento de **16 cm**.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de entre **1 m**.
- La bañera tiene una altura de **42 cm** y no dispone de silla o tabla de transferencia.
- Tiene una barra de apoyo a una altura entre **80** y **90 cm** y una mampara abatible.

Aseo adaptado en zona común

- Hay una cabina de aseo adaptada independiente. Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- Está señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (**SIA**)**.** La puerta se abre hacia fuera y mide **89 cm** de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **75 cm** de ancho por el lado izquierdo y por el frente de **2,16 m**. El asiento está situado a una altura de **47 cm** y el mecanismo de descarga a **1,10 m**.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado derecho y otra abatible en el lado izquierdo a **62** y **73 cm** de altura y con una separación entre ambas de **98 cm**.

Lavabo

- El lavabo tiene pedestal, por lo que carece de un espacio libre inferior que permita la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **99 cm** y el resto de los accesorios del aseo están a **90 cm** de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal tiene varios escalones, cuyos bordes no están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado. Existe un itinerario alternativo accesible a través de una rampa que transcurre por la fachada del Parador.
- La rampa tiene un desnivel del **3,5%.** Dispone de pasamanos en el lado izquierdo.
- La puerta es automática, de vidrio y no está señalizada con franjas de color contrastado. Existe un felpudo anclado al suelo

- El mobiliario del vestíbulo está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. No existen elementos en voladizo que impliquen riesgo.

Habitación estándar (nº217)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La altura del borde de la bañera es de **41 cm** y dispone de una mampara de cristal que carece de señalización en color contrastado.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet. Dispone de información escrita de los servicios prestados.
- La TV tiene decodificador de teletexto. Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni banda libre inferior que permita ver si hay alguien dentro del mismo.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las estancias y servicios, presentan contraste cromático y no están complementadas con braille o altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Restaurante/ Buffet	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas y redondas. Altura barra buffet: **91 cm** Altura de mesa: **77 cm**, Altura bajo mesa: **68 cm** Ancho bajo mesa: **75 cm**, Fondo bajo mesa: **90 cm** No disponen de carta en braille.
Salón Convenciones	Planta baja	Accesible	Colocan el mobiliario en función del evento.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Ancho de la puerta: **1,26 m** en total. Altura de mesa: **78 cm**, Altura bajo mesa: **65 cm** Ancho bajo mesa**: 80 cm**.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible	Altura de los botones de llamada: **1,19 m** Ancho de la puerta: **80 cm** Ancho y fondo de cabina: **1,10 x 1,36 m** Altura de los botones de mando: entre **90 cm y 1,31 m** Altura del pasamanos: **1 m** Suelo de textura y color distinto frente a puerta: **No** Cabina con señales sonoras y visuales: **Si** Botones con números en altorrelieve y braille: **Si** Botón de emergencia con un testigo luminoso: **No**
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: **interior con alfombra** Suelo de textura y color distinto en inicio y final: **No** Con tabica: **Si.** Con bocel: **Si** Zócalo de protección lateral: **No**. Pasamanos: **Si**