

Hotel Playa de Laxe

Avda. Cesáreo Pondal, 27

15117 Laxe (A Coruña)

Teléfono: 981 739 000

E-mail: hotel@playadelaxe.com

Web: www.playadelaxe.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una avenida llana, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal es accesible, ya que la acera está rebajada y hay una rampa como itinerario alternativo accesible a los 5 escalones.
- La puerta es de doble hoja, corredera, automática y de vidrio. Tienen un ancho libre de paso de **1,64 m** en total y tanto antes como después hay espacio suficiente para hacer un giro de **360º** con la silla de ruedas.
- Existe un felpudo anclado correctamente al suelo.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de **1,90 m**, no adaptado para usuarios de silla de ruedas.

Habitación Adaptada (Nº 214)

- Nº habitaciones adaptadas: **2**. Están en la **2ª** planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada mide **82 cm** de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro para hacer un giro de **360º** con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de **1,10 m**.
- La cama tiene una altura de **52 cm**, se accede a ésta por el lado derecho por un espacio de **1,06 m** de ancho y por el lado izquierdo por uno de **1 m**.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre **10 y 30 cm**. El perchero está fijo a **1,70 m** y hay un altito a **1,85 m**.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y mide **82 cm** de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1 m** de ancho por el lado izquierdo y por el frente de **1,40 m**. El asiento está a una altura de **41 cm** y el mecanismo de descarga a **75 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a **70 cm** de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **77 cm** de alto y **40 cm** de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1,24 m** y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de **1,10 m**.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal de **1,70 m**. Tiene mampara corredera.
- El suelo de la ducha es antideslizante y para salvar la pequeña ceja existente por el riel de la mampara hay una rampa móvil de madera de **1,20 m** de ancho, **70 cm** de largo y una pendiente del **3,9%**.
- Tiene un asiento de obra en pared lateral de **35 cm** de altura. No hay una silla o asiento de ducha homologado.
- La ducha dispone de **1** barra de apoyo en forma de “L” en la misma pared que la grifería y situada a una altura de **82 cm** y **1,30 m**.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de **61 cm**. La alcachofa es regulable en altura.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con **2** aseos adaptados en zona común, uno para hombres y otro para mujeres, situados en la planta **baja**, en la zona de cafetería y el itinerario es accesible.
- La puerta abre hacia fuera y mide **82 cm** de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro muy escaso.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1,40 m** de ancho por el lado derecho. El asiento está situado a una altura de **41 cm** y el mecanismo de descarga a **75 cm**.
- Tiene una barra de apoyo fija oblicua en el lado izquierdo situada a **70** y **90 cm** de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **73 cm** de alto y **50 cm** de fondo. El grifo es de presión.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1,27 m** y el resto de los accesorios del aseo están a una altura media de **83 cm**.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal tiene 5 escalones cuyos bordes no están señalizados con franjas antideslizantes de color contrastado. Dispone de pasamanos.
- La puerta es corredera, automática y de vidrio. No está señalizada con franjas horizontales o con el logotipo del hotel en color contrastado y a una altura adecuada.
- Hay un felpudo anclado al suelo tras la puerta.
- En el interior, el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº213)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La altura de la bañera es de **49 cm** y dispone de cortina.
- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste de color.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre”, ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y habitaciones. Los rótulos siguen un mismo patrón y están a una altura media de **1,52 m**. El tamaño de los caracteres es de **6 cm** y son de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior y planta -1	Accesible con ascensor	De las 30 plazas disponibles en el interior, 1 está reservada para PMR y señalizada con el SIA .
Restaurante-Buffer	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de barra buffet: 90 cm y 1,80 m . Altura de mesa: 74 cm , Altura bajo mesa: 68 cm Ancho bajo mesa: 1 m , Fondo bajo mesa: 70 cm No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de barra: 1,13 m Mesas cuadradas con 4 patas. Altura de mesa: 74 cm , Altura bajo mesa: 68 cm Ancho bajo mesa: 95 cm , Fondo bajo mesa: 70 cm No disponen de carta en braille.
Salón de reuniones	Planta baja	Accesible	Mesa redonda. Altura de mesa: 76 cm , Altura bajo mesa: 73 cm Ancho bajo mesa: 80 cm , Fondo bajo mesa: 40 cm
Ascensor	Todas las plantas	Accesible	Altura de los botones de llamada: 1,06 m Ancho de la puerta: 82 cm Ancho y fondo de cabina: 1,20 x 1,20 m . Altura de los botones de mando: entre 1,01 y 1,26 m Altura del pasamanos: 96 cm Espejo frente a la puerta: Si, en el lateral Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No Cabina con señales sonoras: No y visuales: Si Botones con números en altorrelieve y braille: Si Botones de color contrastado: No Botón de emergencia con un testigo luminoso No
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: interior Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 20 cm y fondo: 29 cm Con tabica: Si . Con bocel: Si Zócalo de protección lateral: Si Altura de Pasamanos : 90 cm , a un lado