

Hotel Playa Langosteira

Escaselas s/n

15155 Fisterra (A Coruña)

Teléfono: 981 706 830

E-mail: info@hotelplayalangosteira.com

Web: www.hotelplayalangosteira.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una avenida llana, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal es accesible, ya que la acera está rebajada en forma de rampa, con una inclinación del **8,7%**.
- Hay **2** puertas contiguas separadas entre ellas por un espacio suficiente para hacer un giro de **360º** con la silla de ruedas y con un felpudo no anclado al suelo. Ambas son de apertura manual, de vidrio, de doble hoja tienen un ancho de paso de **1,62 m** en total.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de **1,03 m**, no adaptado para usuarios de silla de ruedas.

Habitación Adaptada (Nº 101)

- Nº habitaciones adaptadas: **2**. Están en la **1ª** planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de **82 cm** de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro para hacer un giro de **360º** con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de **1,50 m**.
- La cama tiene una altura de **55 cm**, se accede a ésta por ambos lados por un espacio de **90 cm** de ancho.
- Las puertas de los armarios son correderas de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre **30 cm** y **1,80 m**. El perchero está fijo a **1,70 m** de altura.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura se regulan con mando a distancia.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y mide **82 cm** de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1,05 m** de ancho por el lado derecho, de forma oblicua por la presencia del bidé y por el frente de **2 m**. El asiento está a una altura de **41 cm** y el mecanismo de descarga a **75 cm**.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado izquierdo y una abatible en el derecho, están a **80 cm** de altura y con una separación entre ambas de **82 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **77 cm** de alto y **55 cm** de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1,10 m** y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de **85 cm**.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal de **1,30 m**.
- El suelo de la ducha es antideslizante y presenta un pequeño escalón de **4 cm** por riel de la mampara corredera.
- Tiene un asiento fijo y abatible situado a **47 cm** de altura y con unas dimensiones de **35 cm** de ancho por **40 cm** de fondo.
- La ducha dispone de una barra de apoyo en diagonal, situada en la pared contraria a la grifería y a una altura entre **78 cm** y **1,02 m**.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de **1,14 m** de altura. La alcachofa está sujeta en el grifo.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con un aseo adaptado e integrado en el aseo común de señoras. Está situado en la planta **baja** y el itinerario es accesible. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (**SIA**).
- La puerta general se abre hacia dentro y mide **82 cm** de ancho. La puerta de la cabina es corredera y mide **84 cm** de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **más de 80 cm** de ancho por el lado izquierdo. El asiento está situado a una altura de **41 cm** y el mecanismo de descarga a **75 cm**.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado derecho demasiado alejada del inodoro y una abatible en el lado izquierdo, situadas a **81 cm** de altura y con una separación entre ambas de **75 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **72 cm** de alto y **50 cm** de fondo. El grifo es de presión.
- No hay espejo y los accesorios del aseo están a una altura media de **90 cm**.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal es accesible, ya que la acera está rebajada en forma de rampa, con una inclinación del **8,7%**.
- Hay **2** puertas contiguas con un felpudo no anclado al suelo entre ambas. Son de apertura manual, de vidrio y están señalizadas con el logotipo del hotel con escaso contraste de color.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (Nº 202)

- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste de color.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- Dispone de plato de ducha con escalón y mampara.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.

- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre”, ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón, están a una altura media de **1,70 m**. El tamaño de los caracteres es de **6 cm**, son de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior y planta -1	Accesible con ascensor	No dispone de plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Restaurante-Buffer	Planta 0	Accesible	Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de la barra-buffet: 84 y 96 cm . Altura de mesa: 76 cm , Altura bajo mesa: 65 cm Ancho bajo mesa: 70 cm , Fondo bajo mesa: 70 cm No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta 0	Accesible	Altura de barra: 1,10 m Mesas cuadradas con pata central, similares a las de restaurante.
Salón de reuniones y cafetería	Planta baja	Accesible	Mesa cuadrada de 50 cm de altura que no permite la aproximación frontal.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: interior Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 18 cm Fondo de la huella: 33 cm Con tabica: Si . Con bocel: No Zócalo de protección lateral: Si Altura de Pasamanos : 90 cm, a un lado
Ascensor	Todas las plantas	Accesible	Altura de los botones de llamada: 1,02 m Ancho de la puerta: 82 cm Ancho y fondo de cabina: 1,20 x 1,20 m Altura de los botones de mando: entre 1,08 m y 1,23 m Espejo frente a la puerta: Si Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No Cabina con señales sonoras: No y visuales: Si Botones con números en altorrelieve y braille: Si Botones de color contrastado: No Botón de emergencia con un testigo luminoso: No