

Hotel Riazor

Av. Pedro Barrié de la Maza, 29

15004 A Coruña

Teléfono: 981 253 400

E-mail: reservas@riazorhotel.com

Web: www.riazorhotel.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está rodeado por aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso

- La entrada tiene 6 escalones de 21 **cm** pero existe una cuesta alternativa a los escalones de más de 6 m de longitud y con una pendiente longitudinal de 10%. Dispone de pasamanos.
- Se accede por 2 puertas automáticas de vidrio, que tienen un ancho libre de paso de 1,80 m y entre ellas hay un espacio suficiente para hacer un giro de 360º con la cadera de ruedas

Vestíbulo y recepción.

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,10 **m**, no adaptada para usuarios de cadera de ruedas.

Cuarto Adaptado (Nº 210)

- N.º cuartos adaptados: **3**. Están en la **2ª** planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada mide **80 cm** de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 **m** de diámetro para hacer un giro de 360º con la cadera de ruedas.
- La cama tiene una altura de 50 **cm**, se accede a esta por el lado derecho, por un espacio de 1,68 *m de ancho y por el lado izquierdo, por uno de 90 cm.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Las estanterías están situados a una altura máxima de 86 **cm**.
- El *interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama, y los mecanismos de control están a una altura de 72 **cm**.

Cuarto de baño del cuarto adaptado

- La puerta abre hacia el interior y mide **80 cm** de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 **m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,77 **m** de ancho por el lado derecho y por la frente de 1,27 **m**.
- El asiento está a una altura de 40 **cm** y el mecanismo de descarga a 74 **cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible el derecho.

Lavabo

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,77 **m** de ancho por el lado derecho y por la frente de 1,27 **m**.
- El asiento está a una altura de 40 **cm** y el mecanismo de descarga a 74 **cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible el derecho.

Bañera

- Tiene un asiento de transferencia con respaldo.
- La bañera dispone de barra de apoyo y la llave requiere el giro del pulso

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- Se accede por 2 puertas automáticas de vidrio, señalizadas con el logo del hotel.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Cuarto estándar (nº201)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La altura de la bañera es de **52 cm**.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Cuarto estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe del lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", pero sí una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.
- No existen servicios adaptados. La cabina de los baños mide **72 cm**.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la situación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón, están a una altura máxima de **1,38 m**. El tamaño de los caracteres es de **2,5 cm**, son de color dorado y presentan contraste con la pared.
- No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario.	Características destacables
Aparcamiento	En otro edificio	No Accesible	De las 37 plazas disponibles, no existen plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR). La entrada no es accesible debido a los resaltes en la carretera.
Cafetería	Planta 1ª	Accesible con ascensor	Altura de mesa: 77 cm , Altura bajo mesa: 66 cm Ancho bajo mesa: 54 cm , Fondo bajo mesa: 66 cm No disponen de carta en braille.
Salón Buffet Restaurante	Planta 1ª	Accesible con ascensor	Altura de barra buffet: 1 m Mesas cuadradas. Altura de mesa: 74 cm , Altura bajo mesa: 70 cm Fondo bajo mesa: 70 cm Existe personal de apoyo.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 1 m Ancho de la puerta: 75 cm Ancho y fondo de cabina: 1 y 1,20 m

			<p>Altura de los botones de mando: 1 m</p> <p>Altura del pasamanos: 90 cm</p> <p>Espejo frente a la puerta: Sí</p> <p>Suelo de textura y color distinta frente a puerta: No</p> <p>Cabina con señales sonoras: No</p> <p>Botones con números en altorrelieve: Sí</p> <p>Botones con números en braille: No</p> <p>Botones de color contrastada: No</p> <p>Cabina con señales visuales: Sí</p> <p>Botón de emergencia con una testigo luminosa que confirme el registro de la llamada: No</p>
--	--	--	--