

Hotel Rústico Spa Finisterrae

A Insua, 76

15155 Fisterra (A Coruña)

Teléfono: 981 712 211 / 678 661 085

E-mail: info@insulafinisterrae.com

Web: www.insulafinisterrae.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una calle en cuesta pronunciada, sin aceras, pero despejada de obstáculos.

Acceso

- Hay dos itinerarios para acceder al hotel: el 1º es desde el aparcamiento hasta la terraza a través de una rampa de **1,60 m** de ancho, **7 m** de longitud y una inclinación del **12 %**, donde se sitúa el comedor y el 2º es por la parte trasera del hotel hasta recepción. Ambos itinerarios son accesibles.
- Se accede por **2** puertas contiguas. La primera es parcialmente acristalada y mide **77 cm** de ancho y la segunda es de doble hoja y tiene en total un ancho libre de paso de **1,74 m**. Entre ellas espacio suficiente para hacer un giro de **360º** con la silla de ruedas. Hay un felpudo entre ambas puertas.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de **1,15 m**, no adaptada para usuarios de silla de ruedas.

Habitación Adaptada (Nº 11 “Pedra D’abalar”)

- Nº habitaciones adaptadas: **1**. Está en la planta 0 y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada mide **82 cm** de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro para hacer un giro de **360º** con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de **90 cm**.
- La cama tiene una altura de **53 cm**, se accede a ésta por el lado derecho, por un espacio de **90 cm** de ancho y por el lado izquierdo, por uno de **1,10 m**.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre **15 y 30 cm** y el perchero está a **1,70 m**.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama, y los aparatos de control de temperatura es el regulador del radiador directamente, que está a una altura de **50 cm**.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y mide **82 cm** de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1,80 m** de ancho por el lado izquierdo y por el frente de **2 m**. El asiento está a una altura de **41 cm** y el mecanismo de descarga a **75 cm**.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado izquierdo y otra fija en el derecho, que están a **74 cm** de altura y con una separación entre ambas de **62 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **74 cm** de alto y **62 cm** de fondo. El grifo requiere el giro de la muñeca.

- La altura del borde inferior del espejo es de **1,10 m** y el resto de los accesorios del baño están a **76 cm**.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal de **3,50 m**.
- El suelo de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el del resto del cuarto de baño.
- Tiene un taburete de ducha ortopédico móvil.
- La ducha dispone de barras de apoyo fijas horizontales en las dos paredes, a una altura de **82 cm**.
- El grifo requiere el giro de la muñeca y está situado a una altura de **1,12 m**. La alcachofa no permite regular su altura.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con **1** aseo adaptado en zona común, situado en la planta baja con itinerario accesible desde comedor, habitación o salita.
- Está integrado en la cabina de mujeres, no señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (**SIA**).
- La puerta se abre hacia dentro y mide **82 cm** de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro escaso.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **60 cm** de ancho por el lado izquierdo y por el frente de **1,40 m**. El asiento está situado a una altura de **41 cm** y el mecanismo de descarga a **75 cm**.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado derecho y una abatible en el izquierdo, situadas a **82 cm** de altura y con una separación entre ambas de **80 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **72 cm** de alto y **62 cm** de fondo. El grifo requiere el giro de la muñeca.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1,20 m** y el resto de los accesorios del aseo están a **1,14 m**.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada es sin desniveles por recepción y por rampa con pendiente del 12%.
- Se accede a recepción por dos puertas contiguas: una parcialmente acristalada de fácil apertura y otra opaca de doble hoja siempre abierta.
- Hay un felpudo anclado al suelo entre ambas puertas.
- El pavimento es empedrado pero homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº 10 “Pedra de Cabanas”)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La altura de la bañera es de **47 cm**.
- Las puertas de la habitación y el aseo presentan contraste con la pared.
- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste de color.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre”, ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	El pavimento es de gravilla y no hay plazas delimitadas ni reservadas para Personas de Movilidad Reducida.
Comedor	Planta 0	Accesible por rampa desde exterior.	Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 76 cm , Altura bajo mesa: 65 cm Ancho bajo mesa: 70 cm , Fondo bajo mesa: 70 cm No disponen de carta en braille.
Sala de reuniones	Planta 0	Accesible por rampa desde comedor. No accesible desde recepción.	Mesa cuadrada de 4 patas. Altura de mesa: 78 cm , Altura bajo mesa: 69 cm Ancho bajo mesa: 1,25 m , Fondo bajo mesa: 80 cm
Escaleras	Todas las plantas	Accesible sólo desde recepción. Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: interior Nº de escalones por tramo: 7, 7 y 8 Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 18 cm Fondo de la huella: 27 cm Con tabica: Si Con bocel: Si Zócalo de protección lateral: No Altura de Pasamanos : A ambos lados, 81 cm Hueco bajo la escalera protegido: Si