

Pazo da Cruz

Lugar de Viaxe, 2

15615 Vilarmaior (A Coruña)

Teléfono: 981 777 870

E-mail: info@pazodacruz.es

Web: www.pazodacruz.es

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada a la recepción de la casa se encuentra en una calle amplia, en ligera cuesta y despejada de obstáculos en la línea de paso.

Acceso

- La entrada principal (donde se encuentra recepción) tiene un escalón de unos **10 cm** de altura.
- La puerta tiene un ancho libre de paso de **1,50 m**.

Vestíbulo y recepción

- En recepción existe un espacio libre de giro de más de **1,50 m** de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- No hay mostrador de atención al público.

Habitación Adaptada (Nº 1)

- Edificio contiguo al principal, está en planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta mide **91 cm** de ancho y abre hacia el interior.
- El dormitorio consta de dos camas individuales unidas. Tiene una altura de **52 cm** y se accede a ésta por el lado izquierdo por un espacio de **1,11 m** de ancho y por el derecho de **73 cm**.
- Las puertas del armario son de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura de **1,50 m**.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el interior y mide **81 cm**.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1,08 m** por el lado derecho y **89 cm** por el frente que permite hacer la transferencia desde la silla de ruedas de forma oblicua. El asiento está a una altura de **42 cm** y el mecanismo de descarga está a **75 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho y una fija en el izquierdo, situadas a **52-70 cm** y con una separación entre ambas de **93 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **69 cm** de alto y **24 cm** de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1,10 m** y el resto de los accesorios del baño están a **1 m**.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de **1,08 m** de ancho. Tiene cortina para evitar la fuga del agua.

- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante.
- No dispone de una silla o asiento de ducha homologado.
- Tiene una barra de apoyo horizontal situada a **84 cm** de altura y en la pared contraria a la grifería.
- El grifo es termostático y requiere el giro de la muñeca. Está situado a una altura de **1,02 m**.

Comedor

- Está situado en otro edificio contiguo, junto al salón y el itinerario es accesible por una puerta de **86 cm** de ancho.
- Las mesas del comedor son de **4 patas**, redondas, y permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tienen **76 cm** de altura, debajo hay una altura libre de **72 cm** y un ancho y fondo libre de **1,76 m**.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal (donde se encuentra recepción) tiene un escalón de unos **10 cm** de altura, cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- En la recepción, el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (Nº9)

- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.
- El baño tiene plato de ducha con escalón.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- La casa no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Entrada del establecimiento	Accesible	No hay plazas delimitadas y ninguna está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Escalera	En el edificio principal	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: interior Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 12 cm Con tabica: Si Con bocel: Si Zócalo de protección lateral: No Altura de Pasamanos : No hay Hueco bajo la escalera protegido: Si
Salón social	Planta baja	Accesible	Ancho de la puerta: 84 cm
Aseos Comunes			No hay una cabina de aseo común adaptada.