

Pensión As Jarras

Lugar de Arón, 3

15350 Cedeira (A Coruña)

Teléfono: 981 483 606

E-mail: info@asjarras.com

Web: www.asjarras.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno Inmediato al establecimiento

- La entrada principal de la casa se encuentra en una calle con una acera de **1,80 m** de ancho, una pendiente longitudinal del **5%** y una transversal del **3%**.
- Desde el aparcamiento se accede al edificio a través de una entrada secundaria por una rampa alternativa a la escalera. El itinerario desde las plazas es de unos **15 m** de longitud, el pavimento es irregular de gravilla y tiene una pendiente del **4%**.
- La rampa de acceso tiene una longitud de **3,40 m**, un ancho de **1,10 m** y una pendiente del **23%**. Dispone de un pasamanos a una altura de **1 m**.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de **76 cm**.

Acceso

- El acceso principal tiene una puerta con un ancho libre de paso de **90 cm**, que abre hacia el interior.
- La puerta de entrada tiene un pequeño escalón rebajado en forma de rampa de **32 cm** de longitud y una pendiente del **7%**.
- El timbre de llamada está a una altura de **1,30 m**.

Recepción

- La recepción está situada en un despacho pequeño. El ancho útil de paso de la puerta de entrada es de **66 cm**. En su interior no existe un espacio de circulación y maniobra adecuado para usuarios de silla de ruedas, por lo que les atienden fuera del despacho.

Habitación Adaptada (Nº 103)

- Nº habitaciones adaptadas: **1**. Está en la planta baja y se accede desde la entrada principal a través de un pasillo con estrechamientos puntuales de **80 cm** de ancho y una puerta de paso con un ancho libre de **75 cm**. El espacio de giro antes de la puerta es de **90 cm** y después de **80 cm**.
- En el pasillo el diámetro del espacio de giro frente a la puerta de la habitación es de **1,05 m**.
- La puerta de la habitación adaptada tiene un ancho libre de paso de **76 cm** y una ceja de **1 cm**. En el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro para hacer un giro de **360°** con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de **90 cm**.
- La cama tiene una altura de **54 cm** y se accede a esta por el lado izquierdo por un espacio de **1,50 m** de ancho.
- Las puertas de los armarios son abatibles **90°** y tienen tiradores de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre **35 y 64 cm**. El perchero es fijo y está a **1,62 m**.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama y requiere el giro de la muñeca. El aparato de control de temperatura está a una altura de **80 cm**.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera, tiene una ceja de **1 cm** y un ancho libre de paso de **81 cm**. Está equipada con un cerrojo que requiere el giro de la muñeca y puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,40 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro no tiene ningún espacio lateral de acceso que permita la transferencia. El espacio libre frontal es de **80 cm**. Puede realizarse la transferencia de forma oblicua por la izquierda del inodoro.
- El asiento está a una altura de **40 cm**, el mecanismo de descarga es de presión y está a **73 cm**.
- Dispone de una barra de apoyo abatible a cada lado, a una altura de entre **60 y 80 cm** y con una separación entre ambas de **66 cm**.

Lavabo

- El lavabo permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. El borde superior tiene una altura de **82 cm**, debajo del lavabo hay un espacio libre de **77 cm** de alto, **58 cm** de ancho y **36 cm** de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1,30 m** y existe otro más pequeño con inclinación regulable, situado a una altura de **1 m**. El resto de los accesorios del baño están entre **90 cm y 1,15 m**.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de **1,30 m**. Dispone de cortina.
- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento del baño y es antideslizante.
- Dispone de una silla de ducha homologada, con respaldo y regulable en altura. El asiento está a una altura de **50 cm**, tiene un fondo de **36 cm** y un ancho de **50 cm**.
- La ducha tiene una barra de apoyo fija, situada de forma oblicua en la pared contraria a la grifería y a una altura de entre **90 cm y 1,10 m**.
- El grifo requiere el giro de la muñeca y está situado a una altura de **90 cm**. La alcachofa está sujeta en una barra vertical que permite regular su altura entre los **1,30 y 1,85 m**.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal tiene un pequeño escalón rebajado en forma de rampa y no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- Después de la puerta de entrada la iluminación es escasa.

Habitación estándar (“Orquídea”)

- El nombre de las habitaciones se indica con un tamaño letra no adecuado.
- En el interior el mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. En la habitación se ha colocado una alfombra no anclada al suelo.
- La puerta del cuarto de baño tiene una ceja de **1 cm**.
- La ducha tiene un escalón y una mampara plegable.
- La habitación dispone de terraza y después de la puerta que conduce a la terraza hay un escalón cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Señalización

- La casa no dispone de rótulos que señalen la ubicación de las diferentes estancias y servicios.
- No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos, en cambio el personal de atención declara tener conocimientos para dirigirse a personas sordas que comunican en lengua oral y formación sobre atención a personas con discapacidad.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	El acceso al aparcamiento cuenta con una puerta automática que puede ser accionada desde el coche. Dispone de 3 amplias plazas cubiertas, con una longitud de 5 m y un ancho de 3,30 m ; tienen una pendiente longitudinal del 3,5% y una transversal del 7% . Ninguna de ellas está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Escalera	Desde la planta baja hasta planta primera	Sin itinerario accesible alternativo	Tipo de escalera: interior Nº de escalones por tramo: más de 10 Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 19 cm Fondo de la huella: 29 cm Con tabica: Si, no es de color contrastado respecto a la huella Con bocel: Si Zócalo de protección lateral: No Altura de Pasamanos : A un lado, 80 cm La escalera tiene una alfombra que se extiende por toda su longitud. En la planta baja, antes de la escalera se ha colocado un felpudo no anclado al suelo
Salón estancial	Planta Baja	Accesible	Se accede por el mismo pasillo que conduce a la habitación adaptada. La puerta abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 76 cm . Entre el mobiliario existe un espacio libre de paso de 90 cm , que impide el rodamiento de la silla de ruedas. Existe un ordenador a disposición de los clientes.
Bar	Planta baja	Accesible	Se accede por el mismo pasillo que conduce a la habitación adaptada, atravesando una puerta con un ancho libre de paso de 75 cm . La puerta del bar mide 80 cm y en el interior existe un espacio de giro de 1,50 m . Altura de la barra: 1,11 m Dispone de una mesa redonda de 4 patas. Altura de mesa: 80 cm , Altura bajo mesa: 67 cm Ancho bajo mesa: 42 cm , Fondo bajo mesa: 80 cm

			No disponen de carta en braille y la carta no tiene textos en grandes caracteres.
Salón comedor / Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Es un servicio reservado únicamente a los clientes, para el desayuno y opcionalmente para la cena. Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 81 cm , Altura bajo mesa: 67 cm Ancho bajo mesa: 90 cm , Fondo bajo mesa: 60 cm Entre mesas existe un espacio libre de paso de 70 cm . No disponen de carta en braille.
Terraza / Jardín	Exterior	Accesible	Desde el comedor se accede a la terraza por un pasillo con estrechamientos puntuales de 86 cm . La puerta de salida tiene un ancho libre de paso de 76 cm . Existe un espacio de más de 1,50 m de diámetro para inscribir un círculo de 360° . El suelo es de losas de piedra, bastante regular. La terraza dispone de una zona de mesas. Altura de mesa: 70 cm , Altura bajo mesa: 66 cm Ancho bajo mesa: 65 cm , Fondo bajo mesa: 70 cm Desde la terraza una escalera con rampa alternativa, conduce a un área verde con instalaciones para niños. La rampa tiene una longitud de 3 m , un ancho de 95 cm y una pendiente del 25% . Dispone de pasamanos pero no de zócalo de protección. El camino es de unos 15 m de longitud, con suelo de losas de piedra, un ancho de paso de entre 80 cm y 1,20 m y una pendiente del 14% .