

Pensión Platas

Avda. de Lugo, 26

15821 Arca-o Pino (A Coruña).

Teléfono: 981 511 378

E-mail: hostalplatas@hotmail.com

Web: www.hostalplatas.es

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una avenida llana, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal tiene un pequeño escalón de **5 cm** de altura.
- Se accede por una puerta de doble hoja, parcialmente acristalada y con un ancho libre de paso de **90 cm** de ancho, cada hoja. Suele permanecer siempre abierta.
- Antes y después de la puerta se puede realizar un giro de **360°** en silla de ruedas.
- Hay un timbre de llamada situado a **1,10 m** de altura y un felpudo anclado al suelo en toda su superficie.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de **1,12 m**, no adaptada para usuarios de silla de ruedas.

Habitación Adaptada (Nº 110)

- Nº habitaciones adaptadas: **1**. Está en la **1ª** planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de **80 cm**.
- En el dormitorio existe un espacio libre de **1,30 m** de diámetro para hacer un giro con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es mayor de **1,50 m**.
- Dispone de 2 camas, con una altura de **55 cm** y a las que se accede por un espacio de **90 cm** de ancho entre ellas.
- Las puertas de los armarios son correderas de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre **40 y 80 cm**. El perchero está fijo a una altura **1,80 m** y hay un altillo a **2 m**.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de **1,40 m**.
- Existe un escritorio a **80 cm** de altura. Debajo dispone de una altura libre de **75 cm**, un ancho de **80 cm** y un fondo libre para la aproximación frontal de **38 cm**.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de **80 cm**. Dispone de cerrojo, el cual puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1,50 m** de ancho por el lado derecho y por el frente de **83 cm**. El asiento está a una altura de **45 cm** y el mecanismo de descarga a **85 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado, a una altura de **63-83 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **73 cm** de alto y **10 cm** de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1,08 m** y el resto de los accesorios del baño están entre **85** y **90 cm**.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal de **1,20 m**.
- El plato de la ducha presenta un escalón de **10 cm** de altura y sobre éste el riel de la mampara tiene **6 cm** de altura. Las dimensiones del plato son de **1,20 m** de ancho por **73 cm** de fondo.
- La mampara es corredera y tiene un ancho libre de paso de **90 cm**.
- Dispone de un asiento de ducha móvil homologado, con respaldo y regulable en altura. También tiene una barra de apoyo vertical en la pared perpendicular a la del grifo.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de **1,20 m**.

Aseo Adaptado

- No existe una cabina de aseo común adaptado.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso y vestíbulo

- La entrada principal tiene un pequeño escalón cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- Se accede por una puerta de doble hoja, parcialmente acristalada, que generalmente permanece siempre abierta. Antes se ha colocado un felpudo correctamente anclado al suelo.
- En el vestíbulo el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes y existe una puerta de vidrio que aunque permanece siempre abierta, no está señalizada con franjas horizontales o un logotipo en color contrastado.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (Nº 204)

- El número de la habitación se indica en grandes caracteres, no tienen contraste cromático y están situados a **1,80 m** de altura.
- Existe contraste cromático entre la puerta de entrada y la pared.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. No hay alfombras ni felpudos.
- El plato de ducha tiene un escalón y mampara corredera.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- El hotel sólo dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas habitaciones. Los rótulos siguen un mismo patrón, están a una altura media de **1,80 m**. La altura de los caracteres es de **8 cm**, no son de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.
- Está permitido el acceso al perro de asistencia.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Subterráneo en la planta -1 y -2.	Practicable, ya que en el itinerario del ascensor a la plaza existe un escalón 6 cm .	De las 10 plazas disponibles, ninguna está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Ascensor	Todas las plantas	Accesible	<p>Altura de los botones de llamada: 1,20 m.</p> <p>Ancho de la puerta: 80 cm</p> <p>Ancho y fondo de cabina: 95 cm y 1,20 m.</p> <p>Altura de los botones de mando: entre 90 cm y 1,15 m</p> <p>Pasamanos: No</p> <p>Espejo frente a la puerta: No</p> <p>Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No</p> <p>Cabina con señales sonoras: No</p> <p>Botones con números en altorrelieve: Si</p> <p>Botones con números en braille: Si</p> <p>Botones de color contrastado: No</p> <p>Cabina con señales visuales: Si</p> <p>Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No</p>
Escalera	Todas las plantas	Accesible	<p>Hay dos tramos de escaleras por planta con 2 rellanos por tramo de 1,08 m de fondo.</p> <p>Tipo de escalera: interior</p> <p>Nº de escalones por tramo: más de 10</p> <p>Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No</p> <p>Altura de los escalones: 18 cm</p> <p>Fondo de la huella: 28 cm</p> <p>Con tabica: Si. Con bocel: No</p> <p>Zócalo de protección lateral: Sólo derecho.</p> <p>Altura de Pasamanos(solo del lado izquierdo) : 1 m</p> <p>Hueco bajo la escalera protegido: Si</p>