

## Casa do Fidalgo

Lugar de Machuco nº1 - Bogo

27722 A Pontenova (Lugo).

Teléfono: 982 338 045

E-mail: [contacto@casadofidalgo.es](mailto:contacto@casadofidalgo.es)

Web: [www.casadofidalgo.es](http://www.casadofidalgo.es)

### ACCESIBILIDAD FÍSICA

#### Entorno inmediato al establecimiento

- El establecimiento está situado en una zona en costa, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.
- El aparcamiento es privado, sin plazas delimitadas ni reservadas para personas con movilidad reducida, situado en la parte de atrás del establecimiento, en un terreno con graba.

#### Acceso

- El recorrido para acceder a la casa desde el aparcamiento es por una zona de graba y a continuación por un itinerario empedrado, durante aproximadamente **20 m**, donde el hueco de paso menor es de más de **2 m** de ancho y la inclinación máxima es **del 15,8%**.
- Para acceder hasta los cuartos, el itinerario es por una escalera de 5 escalones o bien por una cuesta empedrada de **3,5 m** de largo, **1,67 m** de ancho y una pendiente del **21,2%**. Dispone de pasamanos a **96 cm** de altura, a ambos lados, y sin zócalo de protección.
- La puerta es de doble hoja y mide **1 m**. Para acceder a la planta -1, en la que se encuentra el comedor, por el exterior se hace a través de una cuesta de bajada, empedrada, que sigue el desnivel del terreno, paralela a la cuesta que accede a la planta 1ª, de aproximadamente **7 m** de largo, más de **1,50 m** de ancho y una pendiente máxima de **17,6%**.
- Para acceder al edificio desde lo exterior, la puerta es de doble hoja y mide **77 y 87 cm** de ancho cada una. Tiene un escalón de bajada, posterior a esta, de **20 cm** de altura.
- Hay un edificio anexo en el que está la cafetería y los aseos comunes, con una puerta de acceso a este de **97 cm** de ancho.

#### Vestíbulo y recepción

- El itinerario hasta recepción es sin desniveles con el suelo empedrado, durante aproximadamente **6 m** y con huecos de paso superiores a los **3 m** de ancho.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de **1,11 m**, no adaptado para usuarios de cadera de ruedas.
- Existe una banda de paso libre de obstáculos con un ancho superior a **1,20 m**.

#### Cuarto Adaptado ('Acolá')

- N.º cuartos adaptados: **1**. Están en la 1ª planta, a la que se accede por el exterior por una cuesta ya explicada o bien por escalones.
- La puerta de entrada del cuarto es de doble hoja y mide **63 y 35 cm** de ancho cada una.
- En el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro para hacer un giro de **360 °** con la cadera de ruedas. La distancia entre muebles es de **90 cm**.
- La cama tiene una altura de **56 cm**, se accede a esta por el lado derecho, por un espacio de **61 cm** de ancho y por el lado izquierdo por **97 cm**.

- Un aparador, que hace las veces de armario, tiene tiradores de fácil apertura. La estantería está situado a 53 **cm** de altura y el cajón a 1 **m**.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

#### Cuarto de baño del cuarto adaptado

- La puerta es corredera y mide 75 **cm** de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 **m** de diámetro.

#### Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,61 **m** de ancho por el lado izquierdo y por la frente de 91 **cm**. El asiento está a una altura de 42 **cm** y el mecanismo de descarga a 79 **cm**.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado derecho a 73-89 **cm** de altura.

#### Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 70 **cm** de alto y 49 **cm** de fondo. La llave es monomando.
- La altura del bordo inferior del espejo es de 1,08 **m** y el resto de los accesorios del baño están a 93 **cm**.

#### Ducha

- La ducha no dispone de espacio libre de aproximación lateral.
- El plato de la ducha es antideslizante y tiene un escalón de 3,5 **cm** de altura.
- Tiene un asiento hizo a la pared y abatible situado a 54 **cm** de altura y con unas dimensiones de 32 **cm** de ancho y 32 **cm** de fondo. Dispone de un espacio de acercamiento lateral por el lado derecho de 41 **cm** y por la frente de 2,30 **m**.
- La ducha dispone de una barra de apoyo colocada en diagonal a una altura de 1,10-1,32 **m** de altura, la una distancia de 39 **cm**. También dispone de cadera de ducha ortopédica.
- La llave es de termostato y requiere el giro de muñeco para poder accionarlo y está ubicada la una altura de 1,06 **m** a la derecha del asiento.

## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Acceso

- El recorrido para acceder a la casa desde el aparcamiento se hace por una zona con graba, en el propio aparcamiento, y a continuación por un itinerario empedrado.
- Las puertas de acceso son de madera y en el itinerario hay algún escalón cuyo bordo no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- Hay un felpudo sin anclar al suelo.
- La cuesta de acceso tiene una pendiente del 21,2%, con un pasamanos a 96 **cm** de altura.
- Para ir desde la porta del edificio anexo hasta delante de la puerta que va la recepción se hace por un itinerario sin desniveles con el suelo empedrado
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

### Cuarto estándar ('Seara')

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- El plato de la ducha tiene un escalón de 15 **cm** y una mampara de vidrio sin señalar.

- Tanto la puerta del cuarto como la del cuarto de baño presentan contraste cromático con la pared.

## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Cuarto estándar ('Seara')

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de \*teletexto.
- Hay un enchufe del lado de la cama.

### Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

### Señalización

- El establecimiento dispone de rótulos que señalan los nombres de los cuartos, siguiendo un patrón constante, que permite su acercamiento para la lectura.
- Los caracteres tienen un tamaño superior a los **1,5 cm** y son de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

### Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario.	Características destacables
Aparcamiento	Planta 0	Accesible	No tiene plazas delimitadas y no ha ninguna indicación de reserva para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Comedor	Planta - 1	Accesible por el exterior	Mesas de 4 patas. Altura de mesa: <b>76 cm</b> , Altura bajo mesa: <b>67 cm</b> Ancho bajo la mesa: <b>70 cm</b> , Fondo bajo mesa: <b>90 cm</b> No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta 0, edificio anexo	Accesible	Altura de barra: <b>90 cm</b> Altura de mesa: <b>1,17 m</b> , Altura bajo mesa: <b>1,06 m</b> Ancho bajo la mesa: <b>47,5 cm</b> , Fondo bajo mesa: <b>32 cm</b> No disponen de carta en braille.
Sala de reuniones	Planta 0	Accesible desde recepción	Se accede al pasar la recepción, de frente. No hay mesas Ancho de la puerta: <b>80 cm</b> .
Escaleras	Todas las plantas	Accesible desde recepción y desde planta 1.	Tipo de escalera: <b>Interior</b> Los escalones están compensados y disponen de tabica. Tiene bosteles y los huecos bajo la escalera están protegidos. No existe zócalo de protección. Existe prolongación del pasamanos al llegar a la 1ª planta y es continuo en las mesetas.