

## Casa O Foilebar

Foilebar nº 5

27611 Paradela (Lugo)

Teléfono: 982 541 073/ 627 950 105

### ACCESIBILIDAD FÍSICA

#### Entorno inmediato al establecimiento

- La casa está situada junto a la carretera. Desde la entrada principal hasta los aparcamientos el pavimento es de grava y está en ligera costa.
- El aparcamiento es exterior y está situado dentro del recinto. No tiene las plazas delimitadas en el suelo y no hay una reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).

#### Acceso

- Se accede a la casa desde el aparcamiento por un itinerario pavimentado con baldosas de piedra. El itinerario es accesible ya que no hay escalones o huecos de paso estrechos.
- La puerta principal es de madera, manual de fácil apertura, de doble hoja y deja un ancho de paso de 1,24 m. delante y detrás de esta hay espacio bastante para hacer un giro de 1,50 m de diámetro.
- Delante de la puerta hay un felpudo correctamente anclado al suelo.

#### Vestíbulo y recepción

- La recepción está en la planta baja y hay un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante, pero hay una alfombra sin anclar al suelo.
- La mesa de atención al público tiene una altura de 80 cm pero no permite la aproximación frontal de un usuario de cadera de ruedas.

#### Habitación Adaptada

- N.º cuartos adaptados: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada mide **82 cm** de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,20 m de diámetro. La distancia entre muebles es de 90 cm.
- La cama tiene una altura de 60 cm y se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 65 cm de ancho que puede aumentarse moviéndola.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Las estanterías están a una altura de 80 cm y el perchero está a 1,7 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

#### Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el interior y mide **82 cm** de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

#### Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 90 cm de ancho por el lado izquierdo, y por la frente de 1,5 m. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.

- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a 70 **cm** de altura.

#### **Lavabo**

- Debajo del lavabo hay un pedestal que deja un espacio libre de 76 **cm** de alto y 20 **cm** de fondo que dificulta la aproximación frontal de un usuario de cadera de ruedas. La llave es monomando.
- La altura del bordo inferior del espejo es de 95 **cm**.

#### **Ducha**

- El plato de la ducha está igualado con el suelo pero presenta un pequeño relieve de bajada por la forma del plato. Es antideslizante.
- La ducha tiene un espacio libre superior a 1 **m** que permite el acceso a esta.
- Dispone de un tajo no homologado para la ducha.
- Tiene una barra de apoyo horizontal en la pared de las llaves y otra en la pared perpendicular en forma de L, la una altura de 88 **cm** que facilitan el acceso a la ducha.
- La llave es monomando y está ubicada a una altura de 1,10 **m** del suelo. La alcachofa no es regulable en altura, se coloca sobre la llave.

## **ACCESIBILIDAD VISUAL**

### **Acceso**

- La puerta principal es de madera y manual de fácil apertura.
- En la zona de recepción hay una alfombra que no está anclada al suelo.
- Nos corredores de circulación el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

### **Habitación estándar**

- El número del cuarto se indica en letras grandes pero no presenta color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.
- La mampara de la bañera es de vidrio y no está señalizado con una banda de color contrastado.

## **ACCESIBILIDAD AUDITIVA**

### **Habitación estándar**

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- Hay un enchufe del lado de la cama.

### **Aseos Comunes**

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

### **Señalización**

- El establecimiento solo dispone de rótulos que señalan el nombre de los distintos cuartos y están a una altura media de 1,70 **m**. No están complementados con información en braille ni en altorrelieve..
- Los números son de gran tamaño pero no presentan contraste de color.

### Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario.	Características destacables
Escalera	Planta baja, 1 y 2 (La planta 2 es de uso exclusivo de los propietarios y es una escalera de madera sin tabica)	Sin ascensor alternativo.	Tipo de escalera de acceso a 1ª planta: <b>interior</b> Nº de escalones por tramo: <b>14</b> Chan de textura y color distinta en inicio y final: <b>No</b> Con tabica: <b>Sí</b> Con bocel: <b>Sí</b> Zócalo de protección lateral: <b>solo en un lado</b> Pasamanos: <b>A un lado</b> Hueco bajo la escalera protegido: <b>Sí</b>
Comedor y restaurante	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: <b>78 cm</b> , Altura bajo mesa: <b>68 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> , Fondo bajo mesa: <b>82 m</b> No disponen de carta en braille.
Salón de reuniones	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas Altura de mesa: <b>78 cm</b> , Altura bajo mesa: <b>66 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>73 cm</b> , Fondo bajo mesa: <b>80 m</b>
Aseos comunes	Planta baja	Accesible	El aseo no está adaptado para personas con discapacidad.