

Hotel Bi - Terra

Regüela de Sano Cosme Nº2, Rocha

27229 Friol (Lugo).

Teléfono: 982 183 746 / 667 624 860

E-mail: bi.terra.hotel@gmail.es

Web: www.biterra.es

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno Inmediato al establecimiento

- El establecimiento está situado en un terreno que presenta ligera costa.
- Dispone de dos edificios. En el principal están ubicadas la recepción, los cuartos, los aseos comunes y una sala de reuniones. En el otro está la cafetería, el restaurante y otros aseos comunes.
- En el recinto existen diferentes caminos que conducen por las diferentes instalaciones. Estos presentan una ligera inclinación y tienen tramos con suelo irregular y de grandes baldosas de piedra, y otros de tierra compacta.
- Hay dos zonas para estacionar los vehículos. Una está próxima al edificio de cafetería y a otra, está frente a la edificación principal, a 5 *m. de distancia de la puerta principal. No hay plazas delimitadas en el suelo y ninguna está reservada para personas con movilidad reducida. El itinerario es accesible.

Acceso

- El edificio principal tiene dos entradas, pero solo es accesible a puerta principal ya que la trasera tiene 2 escalones en la entrada de 15 cm de altura. Esta puerta principal tiene un hueco de paso de 1,42 m de ancho y es acristalada parcialmente.
- El acceso al edificio que alberga la cafetería, restaurante y aseos comunes es a través de una cuesta de suelo empedrado, de 4 m de largo, 96 cm de ancho y una pendiente del 14%. La puerta deja un hueco de paso de 1,21 m y es acristalada parcialmente.

Vestíbulo y recepción

- En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,02 m y debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de un usuario de cadera de ruedas.

Cuarto Adaptado (La de abajo)

- N.º cuartos adaptados: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada mide 90 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro.
- La cama tiene una altura de 56 cm. Se accede a esta por el lado derecho, por un espacio de 95 cm de ancho y por el lado izquierdo, por un espacio de 60 cm.
- El armario no tiene puerta sino un sistema de cortina de fácil apertura. Las estanterías están situados a una altura de 43 cm y el perchero está a 1,75 m.
- El *interruptor de la luz y un enchufe están situados junto a la cama.

Cuarto de baño del cuarto adaptado

- La puerta abre hacia el exterior y mide 90 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro no tiene un espacio lateral libre de acercamiento ya que junto a él está el lavabo, pero puede realizarse una transferencia oblicua por el lado derecho. El asiento está a una altura de **41 cm** y el mecanismo de descarga a **77 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a **60-76 cm** de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **70 cm** de alto y **41 cm** de fondo. La llave es tipo *pomo y necesita del giro de muñeco para su accionamiento.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1,22 m** y el resto de los accesorios del baño están a **71 cm**.

Ducha

- El suelo de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que lo del resto del cuarto de baño. Dispone de mampara abatible.
- Tiene un asiento hizo y abatible, colocado en la pared, situado a **46 cm** de altura. Este tiene **45 cm** de ancho y **41 cm** de fondo. Dispone de un espacio de acercamiento lateral por el lado izquierdo de **89 cm**.
- La llave es tipo pomo y para accionarlo necesita el giro de pulso. Está situado a una altura de **1,20 m**, del lado del asiento.

Aseo Común Adaptado (edificio de cafetería)

- El aseo común adaptado está situado en el edificio de la cafetería y restaurante. El itinerario es accesible.
- Es una cabina común para ambos sexos y está señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta se abre hacia fuera y mide **81 cm** de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1,44 m** de ancho por el lado derecho, **1,03 m** por el lado izquierdo y por la frente de **1,06 m**. El asiento está situado a una altura de **42 cm** y el mecanismo de descarga a **76 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el izquierdo, situada a **54-69 cm** de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **63,5 cm** de alto y **50 cm** de fondo. La llave es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1,20 m** y el resto de los accesorios del aseo están a **1,27 m**.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- El establecimiento tiene dos edificios, un principal donde están situadas los cuartos y la recepción y otro donde está la cafetería y el restaurante. El itinerario entre estos es un camino con una ligera pendiente, con un suelo irregular, con grandes baldosas de piedra que dejan huecos o cejas en el suelo. También hay caminos de arena compacta.

- El acceso al edificio principal se puede realizar por dos entradas. La principal no presenta desniveles que puedan dificultar el paso pero la ubicada en la parte trasera de la casa, tiene 2 escalones de 15 **cm.** de altura que no están señalizados tacto *visualmente.
- El acceso al edificio que alberga la cafetería, restaurante y aseos comunes tiene una cuesta de suelo empedrado que no está señalizada tacto *visualmente en el inicio y fin.

Vestíbulo y recepción

- En la recepción y nos corredores de circulación, el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- Hay felpudos que no está anclados en toda su superficie.
- No hay protección de mobiliario en límite.

Cuarto estándar (La Tres)

- El nombre del cuarto se indica en letras grandes y presentan un color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual.
- La iluminación es homogénea.
- Las alfombras no están ancladas al suelo.
- En el cuarto de baño el plato de ducha tiene un escalón de 16 **cm.**

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Cuarto estándar (La Tres)

- Existe conexión a Internet.
- No hay TV en el cuarto, pero sí en la sala de reuniones con decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe del lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados en el establecimiento.

Aseos Comunes No Adaptado (Edif. Principal)

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", pero son de cristal translúcido y pueden facilitar la comunicación con el exterior.

Señalización

- El hotel no dispone de rótulos que señalan la situación de las diferentes estancias. Solo se señala el nombre de los cuartos.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario.	Características destacables
Cafetería	Planta baja	Accesible por rampa	Ancho de la puerta: 1,21 m Altura de barra: 1,05 m Mesas de 4 patas. Altura de mesa: 76 cm , Altura bajo mesa: 64 cm Ancho bajo mesa: 80 cm , Fondo bajo mesa: 90 cm No disponen de carta en braille. En el interior se permite la inscripción de un giro de circunferencia superior a 1,50 m.
Restaurante	Planta baja	Accesible por rampa	Se accede a él atravesando la cafetería, por una puerta de doble hoja con un hueco de paso superior a 80 cm. Mesas de 4 patas.

			<p>Altura de mesa: 76 cm, Altura bajo mesa: 64 cm Ancho bajo mesa: 80 cm, Fondo bajo mesa: 90 cm No disponen de carta en braille. En el interior se permite la inscripción de un giro de circunferencia superior a 1,50 m.</p>
Sala de reuniones	Planta baja	Accesible	<p>Ancho de la puerta: 90 cm Altura de mesa: 78 cm, Altura bajo mesa: 75 cm Ancho bajo mesa: >2 m, Fondo bajo mesa: 1,20 m En el interior se permite la inscripción de un giro de circunferencia superior a 1,50 *m.</p>
Escaleras (de varios tramos, con un número de escalones que varía entre 6 y 9)	Planta 0 la Planta 1ª del edificio principal	Sin ascensor alternativo	<p>Tipo de escalera: interior N.º de escalones por tramo: de 6 a 9 Suelo de textura y color distinta en inicio y final: No Con tabica: Sí Con bocel: No Zócalo de protección lateral: solo la un lado Pasamanos: solo la un lado Hueco bajo a escalera protegido: Sí</p>