

Hotel Dario II

C/ Franco, 12

27003 Lugo

Teléfono: 982 203 483

Email: hoteldario@telefonica.net

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una zona llana, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso

- La entrada al hotel tiene un pequeño escalón de subida de 5 **cm** de altura.
- Hay dos puertas, a 1ª es de apertura manual, parcialmente acristalada, de doble hoja, con un ancho libre de paso de 69 y 91 **cm** respectivamente. La 2ª puerta es de vidrio, automática y mide **1,20 m** de ancho. Existe un felpudo entre ambas puertas anclado al suelo.

Recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,35 **m**, no adaptado a personas usuarias de cadera de ruedas.

Cuarto Adaptado (Nº 107)

- N.º cuartos adaptados: 1. Están en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada mide **80 cm** de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 **m** de diámetro para hacer un giro de 360° con la cadera de ruedas. La distancia entre muebles es de 76 **cm**.
- La cama tiene una altura de 56 **cm**, se accede a esta por el lado derecho, por un espacio de 52 **m** de ancho y por el lado izquierdo, por uno de 80 **cm**.
- Las puertas de los armarios son correderas. Las estanterías están situados a una altura entre **58 cm** y 1,80 **m**.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.

Cuarto de baño del cuarto adaptado

- La puerta abre hacia el interior y mide **80 m** de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 **m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de por la frente de 1,10 **m** y por el lado izquierdo de 2,10 ***m**. El asiento está a una altura de 40 **cm** y el mecanismo de descarga a 76 **cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo y una fija en el derecho a 62-79 **cm** de alto y con una separación entre ambas de 82 **cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 70 **cm** de alto y 50 **cm** de fondo. La llave es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,24 **m**, el resto de los accesorios del baño están a la misma altura.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal de 2,08 m.
- El plato de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que lo del resto del cuarto de baño.
- No dispone de asiento de ducha homologado.
- La ducha dispone de barra de apoyo horizontal a 1 m de altura, situada en la pared contraria a las llaves.
- La llave es monomando y está ubicada a una altura de 1,16 m.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con 1 aseo adaptado en zona común, situado en la planta 1ª y con itinerario accesible utilizando el ascensor.
- La cabina es independiente del resto y está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta se abre hacia el interior y mide 81 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 90 cm de ancho por el lado derecho y por la frente de 1,56 m. El asiento está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 77 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en lado derecho y una fija en el izquierdo situadas a 63-79 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 72 cm de alto y 45 cm de fondo. La llave es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,27 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada al establecimiento tiene un escalón de subida de 5 cm de alto, cuyo borde no está señalizado con una franja, antideslizante de color contrastado.
- La puerta automática es de vidrio y no está señalizada con franjas horizontales de color contrastado, pero se con el logotipo del hotel.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Cuarto estándar (nº105)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La ducha tiene un escalón y dispone de mampara.
- El número de los cuartos se señalizó en grandes caracteres pero sin suficiente contraste de color.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Cuarto estándar

- Existe conexión a Internet.
- La TV tiene decodificador de *teletexto y puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe del lado de la cama.
- No dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- El hotel no dispone de rótulos que señalan la situación de las distintas estancias y servicios.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario.	Características destacables
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 94 cm-1,04 m Ancho de la puerta: 81 cm Ancho y fondo de la cabina: 81 cm x 1 m Altura de los botones de mando: entre 1,05 y 1,20m . Altura del pasamanos: 89 cm Chan de textura y color distinta frente a la puerta: No Cabina con señales sonoras: No Botones con números en altorrelieve: Sí Botones con números en braille: Sí Cabina con señales visuales: Sí Botón de emergencia con una testigo luminosa que confirme el registro de la llamada: No
Aparcamiento	Planta -1	Accesible por ascensor	Hay una plaza reservada para Personas con Movilidad Reducida. Ancho de la plaza adaptada: 3,10 m Ancho de la plaza adaptada: 5 m Está señalizada en el pavimento con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: interior Chan de textura y color distinta en inicio y final: No Con tabica: Sí Con bocel: Sí Zócalo de protección lateral: Sí Pasamanos: Sí .
Salón de reuniones.	Planta 1ª	Accesible con ascensor	Ancho de la puerta: 80 cm . Altura de la mesa: 73 cm , Altura bajo mesa: 66 cm Ancho bajo mesa: 67 cm , Fondo bajo mesa: 69 cm