

## Hotel O Cabazo

Río do Amalló, 1

27700 Ribadeo (Lugo)

Teléfono: 982 128 517/982 128 494

E-mail: [ocabazo@ribadeoturismo.com](mailto:ocabazo@ribadeoturismo.com)

Web: [www.hotelrestauranteocabazo.com](http://www.hotelrestauranteocabazo.com)

### ACCESIBILIDAD FÍSICA

#### Entorno Inmediato al establecimiento

- El hotel está en una avenida llana, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

#### Acceso

- La entrada principal es accesible, pero con pequeño escalón en entrada de 3 cm.
- Se accede por **puerta de 3 hojas 1 de ellas fija, siempre abierta la central, que dejan un ancho de paso total de 176 cm.** Antes y después de la puerta hay espacio suficiente para hacer un giro de **360º** con la silla de ruedas.

#### Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene doble altura, siendo la más baja de 85 cm. pero sin fondo ni altura libre que facilite la aproximación a usuarios de silla de ruedas.

#### Habitación Adaptada (B3)

- Nº habitaciones adaptadas: **2.** Están en la planta 0 y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada mide **82 cm** de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre mayor de 1,5 m de diámetro para hacer un giro de **360º** con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de **160 cm.**
- La cama tiene una altura de **55 cm**, se accede a ésta por el lado derecho, por un espacio de **1 m** de ancho y por el lado izquierdo, por uno de **160 cm.**
- Las puertas de los armarios son corredera de fácil apertura. Tiene una balda a una altura entre **40 cm** y el perchero está a **1,88 m.**
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama, y los aparatos de control de temperatura están a una altura de **1,35 m.**

#### Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y mide **82 cm** de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

#### Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1 m** por el frente y de 90 cm. por el lado izquierdo. El asiento está a una altura de **41 cm** y el mecanismo de descarga a **73 cm.**
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo y una fija en el derecho, están a **86** de altura y separadas una distancia de **69 cm.**

#### Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **69 cm** de alto y **40 cm** de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1,1 m** y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de 75 cm.

#### Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de **1,2 m** de ancho.

- El suelo de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el del resto del cuarto de baño.
- Tiene un asiento fijo y abatible situado a **40 cm** de altura. Éste tiene **47 cm** de ancho y **45 cm** de fondo.
- La ducha dispone de barras de apoyo en las 2 paredes a 71 cm. desde el suelo.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de **1,11 cm. del suelo**. La alcachofa está sujeta en una barra vertical que permite regular su altura entre **1,52 y 1,95 m.**

#### Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con **1** aseos adaptado en zona común, situados en la planta **baja** con itinerario accesible.
- Es una cabina independiente del resto, no señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta se abre hacia dentro y mide **882,5 cm** de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro muy escaso.

#### Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **130 cm** de ancho por el lado derecho, y por el frente de **150 cm**. El asiento está situado a una altura de **41 cm** y el mecanismo de descarga a **73 cm**.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado izquierdo y una abatible en el derecho, situadas a **85 cm** de altura y separadas una distancia de **70 cm**.

#### Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **68 cm** de alto y **40 cm** de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **107 cm**, y el resto de los accesorios del aseo están a 92 cm.
- No existe ningún sistema de llamada de auxilio en caso de caída.

## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Acceso

- La entrada principal es accesible, pero con pequeño escalón en entrada de 3 cm.
- Se accede por **puerta parcialmente acristalada, de 3 hojas , 1 de ellas fija, siempre abierta la central.**
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

### Habitación estándar (nº212)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La altura de la bañera es de **45 cm**.

## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

### Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre”, ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

### Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón, están a una altura media de **1,80 m**. La altura de los caracteres es de **6 cm**, sin de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

### Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta 0 exterior	Accesible por rampa a recepción por trasera del edificio.	De las <b>50</b> plazas disponibles, <b>2</b> están reservadas para Personas de Movilidad Reducida ( <b>PMR</b> ).
Restaurante	Planta 0	Accesible	Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: <b>78 cm</b> , Altura bajo mesa: <b>75 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> , Fondo bajo mesa: <b>70 cm</b> No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta 0	Accesible	Altura de barra: <b>1,09 m</b> Mesas rectangulares con travesaño. Altura de mesa: <b>75 cm</b> , Altura bajo mesa: <b>73 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>98 cm</b> , Fondo bajo mesa: <b>30 cm</b> No disponen de carta en braille.
Salón desayunos	Planta 0	Accesible	Sin barra buffet Mesas cuadradas de 4 patas Altura de mesa: <b>77 cm</b> , Altura bajo mesa: <b>70 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>80 cm</b> , Fondo bajo mesa: <b>80 cm</b>
Salón de reuniones (2)	Planta 0	Accesible	Mesa cuadrada 4 patas. Altura de mesa: <b>81cm</b> , Altura bajo mesa: <b>78 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>74 c</b> , Fondo bajo mesa: <b>90 cm</b>
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: <b>1 m</b> Ancho de la puerta: <b>80 cm</b> Ancho y fondo de cabina: <b>100 cm y 1,27 m</b> Altura de los botones de mando: entre <b>90 cm y 1,14 m</b> Altura del pasamanos: <b>90 cm</b> Espejo frente a la puerta: <b>No</b> Suelo de textura y color distinto frente a puerta: <b>No</b> Cabina con señales sonoras: <b>No</b> Botones con números en altorrelieve: <b>Si</b> Botones con números en braille: <b>Si</b> Botones de color contrastado: <b>No</b> Cabina con señales visuales: <b>Si</b> Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: <b>No</b>