

Pazo de Ludeiro

San Miguel de Penas, 1

27568 Monterroso (Lugo)

Teléfono: 982 378 355/ 697 324 665

E-mail: pazodeludeiro@hotmail.com

Web: www.pazodeludeiro.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El pazo está situado junto a la carretera. Alrededor de esta hay una zona adoquinada con un aparcamiento. El itinerario es accesible.
- Consta de tres edificios comunicados entre sí por una zona pavimentada con baldosas de piedra. El itinerario es accesible.
- El aparcamiento no tiene las plazas delimitadas en el suelo y no hay una reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Acceso

- En el recinto hay un portón de madera, con un escalón de 12 **cm**, que de paso a un patio interior donde está situado el edificio principal. Este tiene la recepción, los cuartos estándar, una sala común y la cafetería. El itinerario presenta dificultad ya que hay otro escalón de 14 **cm** de altura sin cuesta alternativa.
- El portal de entrada a ese patio es de madera y tiene un hueco de paso de 1,35 **m** y permanece siempre abierto.
- El edificio contiguo, donde está el cuarto adaptado, se accede por el exterior del recinto ya que por el patio interior hay escalones sin cuesta alternativa. Desde la porta de recepción hay unos 25 m de distancia, un ancho de andar de 1,09 y una pendiente de 14%
- Hay 2 cuestas sin describir en el exterior del edificio

Vestíbulo y recepción

- Está situada en el edificio principal y en el itinerario hay un escalón de 15 **cm** de altura sin cuesta alternativa. La puerta es de madera y tiene un hueco de paso de 1,08 **m** de ancho. En la zona de recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 **m** de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,18 **m** y no permite la aproximación frontal de un usuario de cadera de ruedas.

Cuarto Adaptado (A Nogueira)

- El cuarto está situado en un edificio contiguo al principal y el itinerario es accesible a través de una cuesta
- La puerta del cuarto tiene un hueco de paso de 1,10 **m** de ancho. Delante hay una pequeña ceja de 2 cm.

- En el dormitorio existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. La distancia mínima entre muebles es superior a 2 m.
- La cama tiene una altura de 52 cm y se accede a esta por los dos lados, por un espacio libre de 1,07 m de ancho por el lado izquierdo y 1,80 m por el derecho.
- Las puertas del armario tienen tiradores de fácil apertura. Las estanterías están situados a una altura que varía entre 50-88 cm y el perchero a 1,32 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.
- El cuarto dispone de una terraza. Esta tiene una puerta de doble hoja, con un hueco de paso de 1,35 m de ancho y una pequeña ceja de 1 cm.

Cuarto de baño

- La puerta es corredera y tiene un hueco de paso de 83 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho de 1,50 m y otro frontal de 1,63 m.
- El asiento está a una altura de 52 cm y el mecanismo de descarga está a 1,15 m.
- El inodoro dispone de una barra de apoyo abatible en lado izquierdo la una altura que varía entre 61-79 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 81,5 cm de alto y 50 cm de fondo que permite la aproximación frontal de un usuario de cadera de ruedas. La llave es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,05 m y el resto de los accesorios del baño están a 92 cm.

Ducha

- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante
- Tiene un asiento abatible y hizo a la pared, situado a 53 cm de altura. Este tiene 40 cm de ancho y 42 cm de fondo. Dispone de un espacio lateral de 70 cm que permite realizar la transferencia.
- Dispone de una barra de apoyo horizontal en la pared de las llaves, la una altura de 88 cm, pero está muy alejada de la cadera de ducha y no sirve para facilitar la transferencia.
- La llave es monomando y está ubicada la una altura de 1,07 m del suelo. La alcachofa no es regulable en altura, se coloca sobre la llave. ES accesible desde la cadera de ducha.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- En el itinerario de acceso al edificio principal hay varios escalones aislados de unos 14 cm que no están señalizados con franjas de textura y color contrastado.
- No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual. Las puertas son de madera y siempre están abiertas.

Cuarto estándar (A Cerdeira)

- El número del cuarto se indica en letras grandes pero no presenta color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.
- La ducha tiene un escalón de **16 cm** de altura que no está señalizado con una franja de textura y color contrastada.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Cuarto estándar

- Hay un enchufe del lado de la cama.
- Disponen de información escrita de los servicios prestados en el establecimiento.

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre”, ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El establecimiento solo dispone de rótulos que señalan el nombre de los distintos cuartos y están a una altura media de **2 m**. No están complementados con información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario.	Características destacables
Aparcamiento	Planta baja, exterior	Accesible	Ninguna de las plazas disponibles está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR). Ni están delimitadas.
Aseos Comunes	Planta baja	No accesible. Hay escalones sin cuesta alternativa.	El aseo no está adaptado para personas con discapacidad.
Comedor	Planta baja, en edificio anexo al principal	Accesible a través de una cuesta de inclinación idónea.	Altura de mesa: 69 cm , Ancho bajo mesa: 1,88 m , Fondo bajo mesa: 43 cm No disponen de carta en braille.
Sala de reuniones	Planta baja	Practicable con ayuda ya que en la entrada al edificio principal hay un escalón de 14 cm sin cuesta alternativa.	Altura de mesa: 72 cm Ancho bajo la mesa: 77 cm , Fondo bajo mesa: 90 cm