

Pensión Casa Felisa de Marcelle

San Fiz, 3 bis - Marcelle

27416 Monforte de Lemos (Lugo).

Teléfono y Fax: 982 032 036/698 140 421

E-mail: reservas@casafelisamarcelle.es

Web: www.casafelisamarcelle.es

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno Inmediato al establecimiento

- La casa está en un entorno natural, en una ladera con una pendiente del **6,9%**.

Acceso

- La entrada principal es accesible. El pavimento es regular y antideslizante.
- La puerta abre hacia fuera, es de doble hoja y tiene un ancho libre de paso de **1,06 m** en cada hoja.
- Antes de la puerta existe un felpudo no anclado correctamente al suelo.

Vestíbulo y recepción

- La recepción se encuentra en el vestíbulo de la casa.
- En la oficina hay una mesa para la atención al cliente, con una altura de **75 cm** y no permite la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas.

Habitación Adaptada (Nº 1)

- Nº habitaciones adaptadas: **1**. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de **85 cm** y está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- En el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro para hacer un giro de **360°** con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de **80 cm**.
- La cama tiene una altura de **50 cm** y se accede a ésta por el lado derecho por un espacio de **80 cm** de ancho y por el lado izquierdo por uno de **1,25 m**.
- Las puertas del armario son correderas de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre **20 y 70 cm**. El perchero está fijo a una altura de **1,80 m**.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama y el aparato de control de temperatura está a una altura de **60 cm**.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de **85 cm**.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1,60 m** por el frente y de **1,20 m** por el lado derecho. El asiento está a una altura de **45 cm** y el mecanismo de descarga a **1,10 m**.
- Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado, situadas a **70 y 85 cm** de altura y con una separación entre ambas de **79 cm**.

Lavabo

- El lavabo está situado a una altura de **80 cm** y dispone de semipedestel. Debajo del lavabo hay un espacio libre de **76 cm** de altura y **20 cm** de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **90 cm** y el resto de los accesorios del baño están a **90 cm y 1,16 m** de altura.

Ducha

- La ducha está detrás de la puerta y tiene un espacio libre de aproximación lateral mayor de **1,20 m** de ancho. Tiene unas dimensiones de **90 cm** de ancho por **90 cm** de fondo.
- El suelo de la ducha está enrasado con el resto del pavimento del baño. Dispone de cortina.
- Disponen de una silla de ducha homologada, con respaldo y regulable en altura.
- La ducha dispone de una barra de apoyo horizontal fija, debajo de la grifería situada a una altura de entre **70-75 cm**.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de **1,10 m**.

Aseo adaptado en zona común

- El establecimiento cuenta con una cabina de aseo adaptada, independiente y común para ambos sexos. Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de **85 cm**. No está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1,07 m** por el frente, **1,20 m** de ancho por el lado derecho y de **95 cm** de ancho por el lado izquierdo.
- El asiento está situado a una altura de **40 cm** y el mecanismo de descarga a **1,10 m**.
- Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado, situadas a **70 - 85 cm** de altura y con una separación entre ambas de **77 cm**.

Lavabo

- El lavabo dispone de patas, por lo que debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1,20 m** y el resto de los accesorios del aseo están colocados a **1 y 1,20 m** de altura.
-

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La puerta generalmente permanece abierta y es de madera.
- Hay un felpudo no anclado en el suelo correctamente.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La puerta de recepción es parcialmente acristalada y no está señalizada con franjas horizontales o un logotipo de color contrastado. La pared también es de vidrio y carece de señalización.

Habitación estándar (Nº2)

- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste de color.
- Existe contraste cromático entre la puerta de entrada y la pared.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La ducha tiene un escalón y una mampara corredera.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por WIFI.

- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos Comunes

- Las puertas del aseo no tiene un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización

- La casa dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas habitaciones y estancias. Los rótulos siguen un mismo patrón, están a una altura media de **1,67 m**.
- La altura de los caracteres es de **3 cm** y son de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.
- Está permitido el acceso al perro de asistencia.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible, con una pendiente del 6,9%	Se encuentra en la parte delantera del edificio y las plazas no están delimitadas ni reservadas a personas con movilidad reducida.
Salón de reuniones	Planta baja	Accesible	Se accede por el exterior de la casa. La puerta de entrada es de apertura manual, parcialmente y con un ancho libre de paso de 86 cm . No está señalizada con franjas horizontales o un logotipo en color contrastado. Las mesas se mueven y ubican de diferente manera dependiendo del evento o reunión.
Escalera	Todas las plantas	Sin itinerario alternativo accesible	Hay dos tramos de escalera por planta, con rellanos intermedios de 1,20 m de fondo. Tipo de escalera: interior Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 17 cm Fondo de la huella: 32 cm Con tabica: Si Con bocel: Si (1 cm) Zócalo de protección lateral: No Altura de Pasamanos: 1 m, solo en un lado. Hueco bajo la escalera protegido: Si
Restaurante, Cafetería / Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Ofrecen menús para celíacos, diabéticos y vegetarianos, con previo aviso. La puerta es de doble hoja, parcialmente acristalada y tiene un ancho libre de paso de 76 cm , en cada hoja. Altura de la barra: 1,10 m Mesas redondas con pata central. Son transparentes, como las sillas. Altura de mesa: 73 cm , Altura bajo mesa: 72 cm Ancho bajo mesa: 1,04 m . Altura barra de buffet: 75 cm No disponen de carta en braille.
Piscina y Jardín	Exterior		La piscina no dispone de grúa de acceso al vaso. El terreno es de césped y hay zonas con ligera inclinación.