

## Apartamentos As Casiñas da Avóa Carlota

Freas da Canda, s/n. Ctra. Cea- Oseira

32137 Piñor de Cea (Ourense)

Teléfono: 693 649 626

E-mail: [info@casascarlota.com](mailto:info@casascarlota.com)

Web: [www.casascarlota.com](http://www.casascarlota.com)

### INFORMACIÓN GENERAL

El alojamiento dispone de 4 apartamentos, el llamado "Os Pinochos" está adaptado para personas de movilidad reducida, consta de un salón-cocina y habitación con aseo.

### ACCESIBILIDAD FÍSICA

#### Entorno inmediato al establecimiento

- El entorno donde se sitúan los apartamentos es un paraje sin asfaltar.
- La entrada accesible es por la parte trasera de la casa, a través de un patio con una puerta de forja que tiene un ancho libre de paso de **1 m** y que conduce a un porche con pavimento regular, homogéneo sin huecos ni escalones.
- No dispone de aparcamiento, el vehículo puede estacionarse en la calle colindante junto a la puerta de acceso trasera.

#### Acceso

- La entrada al apartamento se realiza por una puerta que abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de **86 cm**. Se abre con llave, antes y después de la misma existe un espacio de **1,50 m** de diámetro para realizar las maniobras de giro de una persona en silla de ruedas.

#### Apartamento ("Os Pinochos")

- Nº apartamentos adaptados: **1**. Está en la planta baja y el itinerario es accesible desde el patio.
- En el salón y en el dormitorio existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro. La distancia mínima entre muebles es de **1 m**.
- La puerta de acceso al dormitorio es corredera y tiene un ancho libre de paso de **76 cm**.
- La cama tiene una altura de **57 cm** y se accede a ésta por ambos lados por un espacio de **1 m** de ancho.
- Las puertas del armario son abatibles **90°** y tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura de **52 cm**. El perchero está fijo a **1,90 m** de altura.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

#### Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de **76 cm**.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

#### Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de **1,20 m** y de **90 cm** por el frente. El asiento está a una altura de **42 cm** y el mecanismo de descarga es de presión y está a **90 cm**.
- El inodoro dispone de una barra de apoyo abatible a cada lado, situadas a **81 y 97 cm** de altura y con una separación entre ambas de **67 cm**.

### Lavabo

- El lavabo permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas, la altura libre bajo el mismo es de **82 cm** y el fondo de **50 cm**. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1,10 m** y el resto de los accesorios del baño están a **1 m**.

### Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal de **1,08 m** de ancho.
- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento del cuarto de baño y es antideslizante.
- No hay una silla o asiento de ducha homologado.
- Tiene una barra de apoyo vertical situada en la pared larga de la grifería a una altura de **1,25 m**.
- El grifo requiere el giro de la muñeca y está situado a una altura de **1,17 m**. La ducha tiene **cortinas** para evitar la fuga de agua.

### Cocina y comedor

- La cocina está integrada en el salón del apartamento.
- En la cocina hay un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.
- La encimera, cocina y fregadero están a **80 cm** de altura, tienen muebles debajo por lo que no permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.
- Las baldas de los armarios y el frigorífico están a una altura de **70 cm**.
- La mesa tiene una altura de **80 cm** y debajo existe un espacio inferior libre de **77 cm** de altura, **70 cm** de ancho y **70 cm** de fondo.

## ACCESIBILIDAD VISUAL

### Acceso

- La puerta es parcialmente acristalada y abre hacia dentro.
- En el apartamento el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

### Apartamento estándar

- El número de la habitación se indica con grandes caracteres y en color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.

## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

### Habitación estándar

- La TV dispone de decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

### Señalización

- El alojamiento dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

### Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.