

## Camping A Masía

Avda. de Orense, 34  
32780 Pobra de Trives (Ourense)  
Teléfono: 98 833 08 98  
E-mail: [info@campingamasia.es](mailto:info@campingamasia.es)  
Web: [www.campingamasia.com](http://www.campingamasia.com)

### ACCESIBILIDAD FÍSICA

#### Entorno inmediato al establecimiento

- El coche se puede dejar en el aparcamiento exterior del recinto, junto a recepción y bar o en las parcelas habilitadas para las caravanas del interior o junto a los bungalows. No existen plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida.
- La entrada a la recepción, situada en la entrada del bar, se encuentra en una calle amplia, llana y totalmente despejada de obstáculos en la línea de paso.

#### Acceso

- Al camping se accede a través de una puerta de forja de apertura manual que permanece siempre abierta en horario de atención al público.
- La entrada a la recepción es la entrada principal al bar-restaurante y el itinerario es accesible por una rampa de **40 cm** de longitud y una inclinación del **17%**.
- La puerta abre hacia el exterior y tiene un ancho libre de paso de **75 cm**.

#### Recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de **1 m**, no adaptado para personas usuarias de silla de ruedas.

#### Bungalow (Nº 4)

- Nº apartamentos accesibles: **1**. El Bungalow consta de 2 plantas comunicadas con escaleras sin itinerario alternativo accesible. En la planta baja se encuentra el salón comedor, aseo, cocina americana y habitación adaptada y en la planta superior el resto de estancias.
- La puerta del apartamento tiene **3** escalones con una rampa como itinerario alternativo accesible de **1 m** de ancho, **3 m** de longitud y una inclinación del **17%**. Dispone de pasamanos en el lado izquierdo (de subida) a una altura de **94 cm**.
- La puerta abre hacia el interior y mide **82 cm**, su apertura es con llave. En su interior existe un espacio de giro de 360° para una persona en silla de ruedas.
- En el salón y en el dormitorio existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.
- La puerta de la habitación adaptada abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de **77 cm**. La distancia mínima entre muebles es de **80 cm**.
- La habitación tiene **3** camas, con una altura de **51 cm** y se accede a éstas por ambos lados por un espacio de **80 cm** de ancho, aunque pueden moverse dejando mas espacio.
- Las puertas del armario son abatibles y tienen tiradores de difícil manipulación. Las baldas están situadas a una altura de **60 cm**. El perchero está fijo a **1,56 m** de altura.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.
- La altura de la mesa de la cocina, la encimera y el fregadero es de **84 cm** sin espacio inferior libre que permita su aproximación. La altura de las baldas y cajones de la cocina es de **1,46 m** como mínimo. La apertura del frigorífico está a una altura de **90 cm**.

#### Cuarto de baño del bungalow

- La puerta abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de **76 cm**.

- En el interior no existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

#### **Inodoro**

- El inodoro tiene espacio libre de acercamiento de **30 cm** por ambos lados y de **90 cm** por el frontal. El asiento está a una altura de **39 cm** y el mecanismo de descarga está a **70 cm**.
- No dispone de ninguna barra de apoyo.

#### **Lavabo**

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **71 cm** de alto y **30 cm** de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1,10 m** y el resto de los accesorios del baño están a **1,20 m**.

#### **Bañera**

- La bañera tiene un espacio libre de aproximación lateral de **90 cm** de ancho.
- La altura del borde de la bañera es de **45 cm**. No dispone de tabla de transferencia ni barras de apoyo.
- El grifo es monomando y está situado en la pared corta a una altura de **1,14 m**.

### **Aseo adaptado en zona común**

- Hay **una** cabina de aseo adaptado independiente y común para ambos sexos. Está situada en el centro del camping y el itinerario es accesible. Es necesario pedir al personal la llave.
- Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (**SIA**).
- La puerta de la cabina abre hacia fuera y mide **82 cm**.
- Tanto en el exterior como en el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

#### **Inodoro**

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **90 cm** de ancho por el lado izquierdo y por el frente de **1 m**. El asiento está situado a una altura de **41 cm** y el mecanismo de descarga es un tirador y está a **73 cm** de altura.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a una altura de entre **59 y 76 cm** y otra fija en el lado derecho a **75 cm** y con una separación entre ambas de **82 cm**.

#### **Lavabo**

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **70 cm** de alto y **20 cm** de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1 m** al igual que el resto de los accesorios del aseo.

#### **Ducha**

- Las duchas están ubicadas en cabinas independientes. La puerta mide **70 cm** y abren hacia el interior.
- El suelo de la ducha está enrasado con el resto del pavimento. No dispone de barras de apoyo ni de silla de ducha homologada.
- La altura del grifo es de **1,10 m** y requiere el giro de la muñeca.

### **ACCESIBILIDAD VISUAL**

#### **Acceso**

- La puerta de entrada a recepción es parcialmente acristalada y abre hacia fuera.
- No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

### Bungalow estándar

- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.

### ACCESIBILIDAD AUDITIVA

#### Bungalow estándar

- El número de Bungalow se indica con caracteres grandes y en color contrastado.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

#### Señalización

- El camping dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias. No todos siguen un mismo patrón pero los textos tienen **3 y 5 cm** de altura y son de color contrastado. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

#### Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Ninguna plaza disponible está reservada para Personas de Movilidad Reducida ( <b>PMR</b> ), pero no existe problema de estacionamiento.
Parcelas	Exterior	Accesibles	Son llanas con un espacio suficiente para el coche, la tienda y la deambulación.
Secadoras y lavadoras	Exterior	Accesible	Altura de botones de mando: <b>1 m</b>
Bar-Restaurante	Exterior	Accesible	Ancho de la puerta: <b>80 cm</b> Altura barra: <b>1,10 m</b> Mesas cuadradas de <b>4 patas</b> . Altura de mesa: <b>79 cm</b> , Altura bajo mesa: <b>66 cm</b> Ancho bajo mesa: <b>70 cm</b> , Fondo bajo mesa: <b>60 cm</b> No disponen de carta en braille. Dispone de aseo adaptado.
Lavaderos	Exterior	Accesible	Altura: <b>1 m</b>
Escaleras	Interior del bungalow	Sin itinerario alternativo	Los peldaños son irregulares ya que la escalera es tipo caracol. Nº de escalones por tramo: <b>7</b> Suelo de textura y color distinto en inicio y final: <b>No</b> Altura de los escalones: <b>19 cm</b> Fondo de la huella: <b>30 cm</b> Con tabica: <b>Si</b> Con bocel: <b>Si</b> Zócalo de protección lateral: <b>No</b> Altura de Pasamanos : <b>76 cm en el lado izquierdo</b> Hueco bajo la escalera protegido: <b>Si</b>