

Camping Municipal Arenteiro

Rúa do Parque Etnográfico, s/n

32500 O Carballiño (Ourense)

Teléfono: 988 271 064

E-mail: camping@carballino.org

Web: www.carballino.org

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El acceso a recepción y al resto de las instalaciones se realiza por una calle en cuesta pronunciada de más de **30 m** de longitud, aunque se puede llegar con el coche hasta la misma
- El ancho útil de paso de la acera es superior a **2 m** y el suelo es duro, antideslizante y homogéneo

Acceso

- La entrada al camping se realiza a través de una baliza que permanece abierta en horario de atención al público y se abre desde recepción
- Desde la calle en cuesta antes descrita se accede a los aseos comunes y a la barra del bar, situada en la planta baja y desde el exterior, por una calle paralela se accede a la planta superior donde se sitúa el restaurante
- Al Bungalow accesible se accede a través de una puerta de listones de madera y el pavimento pasa a ser de tierra

Vestíbulo y recepción

- La recepción del público se realiza a través de una ventanilla del porche, que está a **95 cm** de altura. Frente a la misma existe un espacio libre de giro de más de **1,50 m** de diámetro

Pallozas de Arenteiro (Nº 2 "Penedo")

- Nº bungalows adaptados: **2**. Está situado en una parcela previa a recepción y se accede desde la calzada, a través de un camino de losas y de tierra con césped
- Frente a la puerta y perimetralmente al Bungalow existe una pasarela asfaltada
- La puerta del apartamento mide **71 cm** de ancho, abre hacia el interior con una manilla situada a **1,19 m** de altura y con llave
- En el interior del Bungalow existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro. La distancia mínima entre muebles es de **1 m**.
- La cama tiene una altura de **46 cm** y se accede a ésta por el lado derecho por un espacio de **70 cm** de ancho
- Las puertas del armario son abatibles y tienen tiradores de difícil manipulación. Las baldas están situadas a una altura entre **13 cm** y **1,60 m**. El perchero está a **1,44 m**
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama
- La mesa de la cocina tiene una altura de **78 cm**, bajo la misma hay un espacio libre de **70 cm** de alto, **60 cm** de fondo y **70 cm** de ancho

Cuarto de baño del Bungalow

- La puerta abre hacia fuera y mide **78 cm**
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento frontal de **1,20 m**. El asiento está a una altura de **42 cm** y el mecanismo de descarga es de presión y está a **75 cm** de altura

Lavabo

- El lavabo dispone de pedestal y tiene una altura de **85 cm**. El grifo requiere el giro de la muñeca
- La altura del borde inferior del espejo es de **1,22 m** y el resto de los accesorios del baño están a **1 m**

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de **70 cm**
- El plato de ducha tiene un escalón de **12 cm** de altura y es antideslizante
- No dispone de un asiento de ducha ni de barras de apoyo. La ducha dispone de cortina
- El grifo requiere el giro de la muñeca y está situado a una altura de **73 cm**. La alcachofa no es regulable en altura, se coloca sobre el grifo

Aseo común adaptado

- Hay **1** cabina de aseo adaptada integrada en cada batería de aseos, una en el de señoras y otra en el de caballeros y en el itinerario hay **6** escalones con una rampa como itinerario alternativo accesible con una inclinación del **10 %**, una longitud de **2 m** y un ancho de **1,20 m**
- El analizado es el aseo de señoras y no está señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (**SIA**)
- Tanto la puerta general de los aseos como la de la cabina adaptada abren hacia dentro y tienen un ancho libre de paso de **80 cm**
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1,20 m** de ancho por el lado izquierdo. El asiento está situado a una altura de **42 cm** y el mecanismo de descarga es de presión y está a **76 cm**
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a una altura de **56 y 72 cm**

Lavabo

- El lavabo dispone de pedestal y tiene una altura de **67 cm**. El grifo es monomando

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral y frontal de **1 m**
- El suelo de la ducha está enrasado con el resto del suelo del baño y es antideslizante
- No dispone de un asiento de ducha. Tiene una barra de apoyo horizontal anclada a la pared perpendicular a la grifería, colocada a una altura aproximada de **70 cm**
- El grifo requiere el giro de la muñeca y está situado a una altura de **73 cm**. La alcachofa no es regulable en altura, se coloca sobre el grifo

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada a la recepción tiene un escalón de **13 cm** cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante y de color contrastado
- La puerta es de vidrio y abre hacia dentro, no está señalizada con franjas horizontales o con el logotipo del establecimiento en color contrastado

- Se accede a los apartamentos, subiendo una calle lateral con cuesta pronunciada y aceras estrechas por un portal que tiene un escalón de **3 cm**. La puerta es parcialmente acristalada y abre hacia fuera
- En la recepción el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual

Apartamento estándar (“Primero A”)

- El número de la habitación se indica en letras grandes y con color contrastado
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo
- La iluminación es homogénea

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene un sistema multimedia que permite la comunicación con recepción y tiene decodificador de teletexto
- Hay un enchufe al lado de la cama

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias. No todos siguen un mismo patrón pero los textos tienen **3 cm** de altura y son de color contrastado. No disponen de información en braille ni en altorrelieve

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos

| Otras estancias | Ubicación | Tipo de itinerario | Características destacables |
|-----------------|-------------------|---|--|
| Aparcamiento | Exterior | En cuesta | Ninguna de las plazas disponibles está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR). |
| Cocina | Interior bungalow | Accesible | La encimera, el fregadero y los fuegos están a una altura de 90 cm sin espacio bajo los mismos que permitan su aproximación. Altura de las baldas y cajones: 80 cm-1,60 m |
| Cafetería | Planta baja | Calle de acceso en cuesta pronunciada: 19% de inclinación. | Altura barra de cafetería: 1,10 m Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 79 cm , Altura bajo mesa: 68 cm Ancho bajo mesa: 75 cm , Fondo bajo mesa: 80 cm No disponen de carta en braille. |
| Restaurante | Planta 1ª | Accesible desde la calle a través de una rampa del 17% de inclinación. | Mesas cuadradas de 4 patas y redondas. Tiene las mismas características que las de cafetería. |