

Casa Lar das Pías

Casnaloba, 26

32678 Xunqueira de Ambía (Ourense)

Teléfono: 646 100 158/988 267 663

E-mail: reservas@lardaspias.com

Web: www.lardaspias.com

INFORMACIÓN GENERAL

Dispone de una especial adaptada para personas con discapacidad

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El establecimiento se encuentra en el casco urbano, la calle de acceso está en ligera cuesta y el pavimento es duro, antideslizante y homogéneo.
- Carece de estacionamiento propio.

Acceso

- La casa tiene varios accesos dependiendo del número de personas o las estancias que se contraten. La puerta analizada es la más cercana a la habitación adaptada y da acceso directo al salón-comedor de la casa.
- La puerta de la casa abre hacia dentro, tiene un ancho libre de paso de **1,05 m** y dispone de un timbre exterior a la misma altura. Desde allí se accede a la habitación adaptada, al salón, aseos comunes y a las escaleras de acceso a la segunda planta donde se encuentran las demás habitaciones.

Salón-Comedor

- Una vez en el interior, existe una puerta con un hueco de paso de **74 cm** seguido de una rampa de **1,10 m** de largo, **80 cm** de ancho y con una inclinación del **17,6%**.
- Existe un espacio libre de giro de más de **1,50 m** de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- El espacio mínimo entre muebles es superior a **80 cm**.
- La mesa mide **75 cm**, bajo la misma hay un espacio de **63 cm** de alto, **67 cm** de ancho y **60 cm** de fondo.

Habitación adaptada (“Ocre”)

- Nº habitaciones adaptadas: **1**. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta mide **76 cm** de ancho y abre hacia el interior. Antes y después de la misma existe un espacio de **1,50 m** de diámetro que permite efectuar las maniobras de giro.
- La cama tiene una altura de **58 cm** y se accede a ésta por ambos lados por un espacio de **90 cm** de ancho.
- El espacio mínimo entre muebles es de **1 m**.
- Las puertas del armario son abatibles y tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura de **80 cm**. El perchero está fijo a **1,58 m**.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de **76 cm**.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **90 cm** por el lado izquierdo y **1 m** por el frente, lo que permite hacer la transferencia desde la silla de ruedas. El asiento está a una altura de **40 cm** y el mecanismo de descarga es de presión y está a **75 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a **59** y **75 cm** de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **75 cm** de alto y **30 cm** de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo requiere el giro de la muñeca.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1,04 m** y el resto de los accesorios del baño están a **1 m**.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral superior a **80 cm** de ancho.
- El suelo de la ducha es continuo con el resto del pavimento y es antideslizante.
- No disponen de silla de ducha homologada.
- Dispone de una barra de apoyo colocada de forma oblicua a **1 m** de altura en la pared perpendicular a la grifería.
- El grifo requiere el giro de la muñeca y está situado a una altura de **1,12 m**.
- La ducha tiene una cortina para evitar la fuga de agua.

Cocina

- El itinerario es accesible y la puerta tiene un ancho libre de paso de **67 cm**.
- En la cocina hay un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.
- La encimera, cocina y fregadero están a **88 cm** de altura, tienen muebles debajo por lo que no permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.
- Las baldas superiores están a una altura de **1,79 m**.
- Las baldas inferiores están a una altura de **90 cm**.
- Las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre **50 cm** y **1,70 m**, el congelador está a **70 cm**.
- Dispone de lavavajillas y de lavadora.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La puerta de acceso es de madera.
- En el salón y en los pasillos de circulación el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Habitación estándar ("Azul")

- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- El baño dispone de bañera a una altura de **45 cm** y con una mampara abatible y de vidrio sin señalizar.
- Carece de información en Braille de los servicios prestados.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.

- Existen enchufes al lado de la cama.

Señalización

- El alojamiento no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera	Todas las plantas	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: interior Nº de escalones por tramo: 14 Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 20 cm Fondo de la huella: 29 cm Con tabica: Si Con bocel: Si Zócalo de protección lateral: Si Altura de Pasamanos : A un lado, 1,04 m Hueco bajo la escalera protegido: No existe
Aseo Común			No existe aseo común adaptado ya que cada habitación tiene su aseo propio.