

Hotel Xinzo

C/ Dos de Mayo, 31

32630 Xinzo de Limia (Ourense)

Teléfono: 988 461 202/ 988 462 267

E-mail: reservas@hotelxinzo.es

Web: www.hotelxinzo.es

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso es amplia, despejada de obstáculos y con un ancho libre de paso superior a **1,20 m**.
- El establecimiento cuenta con parking propio, situado en un garaje próximo al acceso principal, el itinerario desde el mismo hasta el hotel es accesible, se realiza por la acera y tiene una longitud de unos **70 m**. Carece de plazas reservadas para personas con movilidad reducida.

Acceso

- La entrada principal tiene un escalón de **6 cm**, pero el itinerario es accesible, ya que está rebajado en un extremo con una inclinación del **20%**.
- La entrada tiene dos puertas contiguas de doble hoja, de apertura hacia fuera y con un ancho libre de paso de **80 cm** cada hoja. Entre ambas existe un espacio de **1,80 m** y se han colocado felpudos anclados correctamente al pavimento.
- Existe un timbre de llamada en el lateral derecho colocado a una altura de **1,37 m**.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de **1,15 m**, no adaptada para usuarios de silla de ruedas.

Habitación Adaptada (Nº 308)

- Nº habitaciones adaptadas: **2**. Están en la **3ª** y **4ª** planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de **73 cm**.
- En el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro para hacer un giro de **360°** con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de **90 cm** de ancho.
- La habitación está equipada con dos camas que tienen una altura de **55 cm** y se accede a estas por ambos lados por un espacio de **90 cm** de ancho.
- Las puertas de los armarios son correderas, tiene tiradores de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura de **35 cm**. El perchero está fijo a **1,75 m** de altura.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de **1,90 m**.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso de **77 cm**.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho de **70 cm** y por el frente de **80 cm**. El asiento está a una altura de **42 cm** y el mecanismo de descarga es de presión y está a **80 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho situada a **54 y 70 cm** de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **63 cm** de alto y **50 cm** de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1 m** y el resto de los accesorios del baño están a **1,20 m** de altura.

Ducha

- La ducha tiene espacio libre de aproximación lateral y frontal de **90 cm** de ancho.
- El plato de ducha es antideslizante y tiene un escalón en bajorrelieve de **3 cm** de alto.
- La ducha dispone de una barra de apoyo colocada en pared perpendicular a la grifería, a una altura de **1,05 m**.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de **1,20 m**.
- Dispone de mamparas abatibles hacia fuera para evitar la fuga de agua.

Aseo adaptado en zona común

- Hay **1** aseo común adaptado para ambos sexos. Está situado en la planta **baja** y el itinerario es accesible. Está señalizado en la puerta de la cabina.
- La puerta abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso de **75 cm**. En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.
- Desde el bar y cafetería el itinerario hasta los aseos es accesible por un hueco de paso de **70 cm**.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de **1 m** y por el frente superior a **1,20 m**. El asiento está situado a una altura de **43 cm** y el mecanismo de descarga es de presión y está a **75 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a una altura de **68 y 84 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **62 cm** de alto y **60 cm** de fondo. El grifo es de presión y requiere el giro de la muñeca.
- La altura del borde inferior del espejo es de **90 cm** y el resto de los accesorios del aseo están entre **90 cm** y **1 m** de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal tiene un escalón de **6 cm** cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado. El itinerario es accesible, ya que está rebajado en un extremo con una inclinación del **20%**.
- Las puertas de acceso son parcialmente acristaladas y están señalizadas con el logotipo del hotel que no presenta contraste cromático.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Habitación estándar (Nº 513)

- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La altura de la bañera es de **49 cm** y tiene una mampara abatible y opaca.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto.

- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de conexión a internet por sistema wi-fi.

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y servicios. Los caracteres miden **6 cm** y se presentan contraste de color con el fondo.
- Los carteles están situados a una altura mínima de **1,75 m**.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Restaurante /Buffet Desayunos	Planta +1	Accesible con ascensor	Mesas cuadradas, rectangulares y redondas de 4 patas . Altura de mesa: 77 cm , Altura bajo mesa: 62 cm , Fondo bajo mesa: 70 cm y ancho bajo mesa: 63 cm No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de barra: 1,05 m Mesas cuadradas. Altura de mesa: 70 cm , Altura bajo mesa: 68 cm , Fondo bajo mesa: 60 cm y ancho bajo mesa: 70 cm No disponen de carta en braille.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 1,15 m Ancho de la puerta: 80 cm Ancho y fondo de cabina: 1 x 1,30 m Altura de los botones de mando: entre 1,03 y 1,22 m Altura del pasamanos: no hay Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No Cabina con señales sonoras: No Botones con números en altorrelieve: No Botones con números en braille: Si Botones de color contrastado: Si Cabina con señales visuales: Si Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: interior Nº de escalones por tramo: 7 Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 18 cm Fondo de la huella: 31 cm Con tabica: Si Con bocel: Si Zócalo de protección lateral: No Altura de Pasamanos : A un lado, 80 y 99 cm Hueco bajo la escalera protegido: No hay