

Apartamentos Mar del Plata

A Lanzada, 103

36990 Sanxenxo (Pontevedra)

Teléfono: 986 744 866 / 636 865 745

E-mail: info@apartamentosmardeplata.com

Web: www.apartamentosmardeplata.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada a la recepción del establecimiento se encuentra en una calle amplia y despejada de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal tiene **3** escalones de **17 cm** de altura y una rampa como itinerario alternativo accesible.
- La rampa mide **9 m** de longitud, **1,35 m** de ancho y tiene una inclinación del **8,7%**. Dispone de pasamanos en el lado derecho (de subida) a una altura de **95 cm**.
- La puerta es de doble hoja y mide **82 cm** de ancho cada una.

Vestíbulo y recepción

- En recepción existe un espacio libre de giro de más de **1,50 m** de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de **1,10 m**, no adaptado para personas usuarias de silla de ruedas.

Apartamento (Nº 003)

- Nº apartamentos adaptados: **2**. El que se describe está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta del apartamento mide **77 cm** de ancho.
- En el salón y en el dormitorio existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro. La distancia mínima entre muebles es de **1,25 m**.
- El dormitorio tiene dos camas a una altura de **50 cm** y se accede a éstas por el espacio central que las separa y que mide **1 m** de ancho.
- Las puertas del armario son correderas y de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre **30 y 80 cm**. El perchero está fijo a **1,75 m** de altura.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y mide **73 cm**.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1,45 m** por el lado izquierdo y **1,30 m** por el frente. El asiento está a una altura de **41 cm** y el mecanismo de descarga está a **73 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo situada a **64 y 83 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **77 cm** de alto y **50 cm** de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo es monomando.

- La altura del borde inferior del espejo es de **1,10 m** y el resto de los accesorios del baño están entre **90 cm** y **1 m**.

Ducha

- La mampara de la ducha es corredera y deja un espacio libre de paso para acceder a ella de **70 cm**.
- El plato de ducha tiene un escalón de **20 cm** y es antideslizante.
- Dispone de un asiento o silla de ducha homologada y dispone de una barra de apoyo horizontal situada en pared paralela a la grifería, a **1,13 m** de altura.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de **1,13 m**.
- El otro apartamento adaptado (**Nº 205**) tiene bañera, cuya altura es de **45 cm** y cuenta con tabla de transferencia homologada.

Cocina y comedor

- Está situada junto al salón del apartamento, se accede por un hueco de paso de **1,50 m** de ancho.
- En la cocina hay un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.
- La encimera, cocina y fregadero están a **89 cm** de altura y tienen muebles debajo por lo que no permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.
- Los mandos de la cocina son táctiles.
- Las baldas y armarios están a una altura entre **80 cm** y **1,50 m**.
- Las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre **40 cm** y **1,20 m** y el congelador está a **1,30 m** de altura.
- La mesa del comedor es de **4** patas y permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tiene **79 cm** de altura, debajo hay una altura libre de **70 cm**, un ancho de **1 m** y un fondo libre de **80 cm**.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal al establecimiento tiene una rampa como itinerario alternativo a 3 escalones de **17 cm** de altura, cuyos bordes no están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado.
- La puerta es parcialmente acristalada, abre hacia fuera y no está señalizada con franjas horizontales o con el logotipo en color contrastado.
- Se accede a los apartamentos superiores por medio del ascensor.
- En la recepción el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Apartamento estándar (nº 005)

- El número de la habitación se indica con grandes caracteres y de color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

- Dispone de conexión a internet mediante Wifi.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias. No todos siguen un mismo patrón y son de color contrastado. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior del recinto de los apartamentos	Accesible	Ninguna plaza disponible está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: interior Nº de escalones por tramo: 11 Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 17 cm Fondo de la huella: 30 cm Con tabica: Si Con bocel: Si Zócalo de protección lateral: No Altura de Pasamanos : A un lado, 80 cm Hueco bajo la escalera protegido: Si
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: entre 1 m Ancho de la puerta: 80 cm Ancho y fondo de cabina: 97 cm x 1,18 m Altura de los botones de mando: entre 1,10 - 1,23 m Altura del pasamanos: No tiene Espejo frente a la puerta: No, lateral Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No Cabina con señales sonoras: No Botones con números en altorrelieve: Si Botones con números en braille: Si Botones de color contrastado: Si Cabina con señales visuales: Si Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No
Aseos comunes	Planta baja	Accesible	No existe ninguna cabina de aseo común adaptado.