

Camping El Edén

Playa de Concerrado

36626 Isla de Arosa (Pontevedra)

Teléfono: 986 527 378

E-mail: eledencampingplaya@yahoo.es

Web: www.eledencampingplaya.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada al establecimiento se encuentra en una carretera llana y amplia, totalmente despejada de obstáculos en la línea de paso.

Acceso

- Hay una baliza y verja de entrada la cual permanece abierta la mayoría de las veces y si esta cerrada hay un sensor a **1,10 m** de altura, por donde se pasa una tarjeta y se abre la verja y la baliza. El hueco de paso es de **3,75 m** de ancho.
- Una vez dentro del recinto, completamente accesible, encontramos el edificio de recepción y cafetería-restaurante.

Recepción

- La entrada a la recepción tiene **5** escalones de **20 cm** de altura y una rampa de acceso como itinerario alternativo accesible.
- La rampa es circular de **1,20 m** de ancho, **20 m** de longitud y una inclinación que varia entre el **8,5%** y **10,7 %**. Dispone de pasamanos en el lado izquierdo (de subida) a una altura de **90 cm**.
- La puerta de acceso a la recepción es parcialmente acristalada y tiene un ancho libre de paso de **85 cm**.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de **1,15 m**, no adaptada para las personas usuarias de silla de ruedas.

Bungalow ("Arosa Especial")

- Nº de bungalows accesibles: **1** y el itinerario es accesible.
- El acceso al bungalow es por medio de una rampa de **1,25 m** de ancho, **5,50 m** de longitud y con una inclinación del **10,5%**.
- La puerta del bungalow es corredera y mide **2,10 m** de ancho, con una pequeña ceja de **3 cm**.
- La puerta del dormitorio abre hacia el interior y mide **68 cm** de ancho.
- En el salón y en el dormitorio existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro. La distancia mínima entre muebles es de **1,40 m**.
- La cama tiene una altura de **45 cm** y se accede a ésta por el lado derecho por un espacio de **1,10 m** de ancho.
- Las puertas del armario son abatibles y tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre **30 cm** y **1,80 m**. El perchero está fijo a **1,36 m** de altura.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño del bungalow

- La puerta es corredera y mide **95 cm**.
- En el interior no existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **90 cm** por el frente. El asiento está a una altura de **50 cm** y el mecanismo de descarga está a **1,07 m**.
- Dispone de una barra de apoyo abatible a cada lado del inodoro a **56 y 73 cm** de altura y con una separación entre ambas de **80 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **76 cm** de alto y **60 cm** de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1,20 m** y el resto de los accesorios del baño están a **90 cm**.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de **1,15 m** de ancho.
- El suelo de la ducha tiene una pequeña ceja de **2 cm** y el suelo es antideslizante. Dispone de cortina.
- Tiene un asiento abatible y fijo, situado a **48 cm** de altura. El asiento tiene unas dimensiones de **45 cm** de ancho y **45 cm** de fondo y dispone de una barra abatible a cada lado a **90 cm** de altura.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de **1,10 y 1,30 m**. La alcachofa también está situada a **1,10 m** de altura.

Cocina y comedor

- En la cocina hay un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.
- La encimera, cocina y fregadero están a **90 cm** de altura, tienen muebles debajo por lo que no permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.
- Los mandos de la cocina requieren el giro de la muñeca.
- Las baldas superiores están a una altura entre **70 cm y 1,50 m**.
- Las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre **80 cm**.
- La mesa del comedor es de **4** patas y permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tiene **75 cm** de altura, debajo hay una altura libre de **70 cm**, un ancho de **1,18 m** y un fondo libre de **80 cm**.

Aseos y duchas comunes adaptadas

- Para acceder a este edificio el pavimento está en forma de rampa de **2 m** de longitud, un ancho del **1,32 m** y una inclinación del **14,9%**.
- Hay una cabina de aseo común adaptada que consta de inodoro, lavabo y ducha. La puerta de la cabina adaptada abre hacia dentro y mide **79 cm**. En el interior de la cabina existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1,60 m** de ancho por el lado izquierdo y por el frente de **1,50 m**. El asiento está a una altura de **50 cm** y el mecanismo de descarga a **85 cm**.
- Dispone de una barra de apoyo fija en el lado derecho y otra barra abatible en el lado izquierdo a **57 y 62 cm** de altura y con una separación entre ambas de **76 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **78 cm** de alto y **60 cm** de fondo. El grifo es monomando.

- La altura del borde inferior del espejo es de **1,10 m** y esta fuera de la cabina. El resto de los accesorios del baño están a **90 cm** de altura.

Ducha

- La ducha tiene un espacio de aproximación lateral superior a **1 m**. Dispone de cortina.
- El suelo de la ducha está enrasado con el suelo del aseo. Tiene un asiento abatible y fijo, situado a **45 cm** de altura y con unas dimensiones de **40 x 40 cm**.
- La ducha dispone una barra de apoyo horizontal en pared perpendicular al asiento, situada a **1 m** de altura
- El grifo es monomando y está junto con la alcachofa a **1 m** de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Recepción

- La entrada a la recepción tiene 5 escalones cuyos bordes no están señalizados con franjas antideslizantes de color contrastado. Los peldaños tienen tabica y bocales.
- No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Bungalow estándar

- El número de la habitación se indica en números grandes y con color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Bungalow estándar

- La TV tiene teletexto.
- Disponen de conexión a internet mediante Wifi.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre”, ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El camping dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias y servicios. No todos siguen un mismo patrón pero los textos tienen **3 y 5 cm** de altura y son de color contrastado. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Ninguna plaza disponible está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Bar/Restaurante	Edificio de Recepción	Accesible con rampa circular de 20 m de longitud, 1,20 m de ancho y una inclinación del 8,5% y 10,7%	Altura barra: 1,05 m Mesas rectangulares y cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 76 cm , Altura bajo mesa: 67 cm Ancho bajo mesa: 67 cm , Fondo bajo mesa: 81 cm No disponen de carta en braille.
Parcelas	Exterior	Accesibles	Son llanas y su suelo es de hierba, con un espacio suficiente para el coche, la tienda y la deambulación.
Lavadero	Edificio anexo	Practicable con rampa	La rampa mide 1,30 m de longitud, 30 cm de ancho y tiene una inclinación del 28,6% , para salvar un escalón de 10 cm . Altura de botones de las secadoras y lavadoras: 85 cm

			Los lavaderos tienen una altura de 85 cm . Debajo existe un espacio libre de 67 cm y un fondo de 60 cm . Los fregaderos están a una altura de: 84 cm y con un fondo de 60 cm .
Piscina	Exterior	No accesible porque hay escalones	No dispone de grúa de acceso al vaso.