

Casa A Capitana

C/ Sabugueiro, 46

36930 Cambados (Pontevedra).

Teléfono: 986 52 05 13

E-mail: pazoacapitana@pazoacapitana.com

Web: www.pazoacapitana.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.
- Para llegar a la puerta principal del establecimiento, entre la calzada y la acera hay una acanaladura que puede suponer un obstáculo para una persona en silla de ruedas.

Acceso

- La entrada principal al pazo es accesible por unas portadas de doble hoja de **95 cm** de ancho cada una.
- Existe un timbre de llamada junto a la puerta situado a una altura de **1,60 m**.
- El itinerario desde la entrada principal hasta el patio interior y la recepción, tiene un escalón de **20 cm** con una rampa alternativa de **1,01 m** de ancho y de longitud y con una inclinación del **6,9%**.

Vestíbulo y recepción

- Para entrar a recepción hay un escalón de bajada de **12 cm** de altura.
- La mesa de atención al público tiene una altura de **80 cm** y debajo no existe un espacio suficiente de aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Habitación Adaptada (Nº 10)

- Nº habitaciones adaptadas: **1**. Está en la planta baja y en la puerta de entrada hay una pequeña rampa de acceso de **74 cm** de longitud, **1,05 m** de ancho y una inclinación del **14%**.
- La puerta de entrada abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de **76 cm**.
- En el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro para hacer un giro de **360°** con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es mayor de **1,60 m**.
- La cama tiene una altura de **55 cm**, se accede a esta por el lado derecho, por un espacio de **30 cm** de ancho y por el izquierdo de **1 m**.
- Las puertas de los armarios son abatibles 90º de difícil apertura y las baldas están a una altura de entre **50 cm** y **1,60 m**. El perchero está fijo a **1,85 m** de altura.
- La mesa del escritorio tiene una altura de **77 cm**. Debajo existe un espacio libre inferior de **60 cm**, un ancho libre de **90 cm** y un fondo de **60 cm**.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera con un ancho libre de paso de **77 cm**.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El asiento está a una altura de **50 cm** y el mecanismo de descarga a **80 cm**.
- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **50 cm** por el frente y por el lado derecho de **70 cm** y de forma oblicua por la presencia del bidé.
- Dispone de barra de apoyo abatible en el lado derecho a **55 - 70 cm** de altura.

Lavabo

- El lavabo es regulable en altura y debajo del mismo hay un espacio libre de **67 cm** de alto y **60 cm** de fondo. El grifo es monomando.
- Dispone de una barra de apoyo fija en el lado izquierdo a **50 cm** de altura, que supone un obstáculo a la hora de acceder al inodoro.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1 m** y el resto de los accesorios del baño están entre **75 - 90 cm**

Ducha

- El cuarto de baño dispone de ducha, con un espacio de aproximación lateral de **1,22 m**.
- El plato de ducha esta a ras del suelo y es antideslizante.
- Dispone de un asiento de ducha fijo a la pared y abatible a una altura de **55 cm** y con unas dimensiones de **31 cm** de ancho y **27 cm** de fondo.
- Dispone de una barra de apoyo en forma de “L” en la pared junto de la grifería a una altura de **80 cm – 1,08 m**.
- El grifo es monomando y se encuentra a **1,20 m** de altura. La alcachofa es regulable en altura entre **1,20 y 1,41 m**.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- Para llegar a la puerta principal del establecimiento, entre la calzada y la acera hay una acanaladura que puede suponer un obstáculo para personas con discapacidad visual, ya que no hay ningún tipo de señalización que alerte del desnivel.
- El itinerario desde la entrada principal hasta el patio interior y la recepción, tiene un escalón de **20 cm** cuyo borde no está señalizado y la rampa alternativa al escalón también carece de señalización.
- El mobiliario del vestíbulo está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. No existen elementos en voladizo que impliquen riesgo.

Habitación estándar (nº5)

- Todas las habitaciones están la planta superior que no es accesible por el uso de las escaleras.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni banda libre inferior que permita ver si hay alguien dentro del mismo.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las estancias y servicios, sin seguir el mismo patrón, presentan contraste cromático, y no están complementadas con Braille o altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible, el pavimento es de tierra compacta.	No Existe ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Cafetería/Restaurante/ Buffet	Planta baja	Accesible, a través de una rampa móvil para salvar un escalón de 18 cm .	Mesas redondas y cuadradas con 4 patas. El desayuno se sirve en mesa. Altura de mesa: 75 cm , Altura bajo mesa: 67 cm Ancho bajo mesa: 63 cm , Fondo bajo mesa: 80 cm No disponen de carta en braille. Altura del buffet: 76 cm y 1 m , sin posibilidad de aproximación frontal.
Aseo Común	Planta baja	Accesible	No hay aseos comunes adaptados
Escalera	Todas las plantas	Sin itinerario alternativo accesible	Tipo de escalera: interior Nº de escalones por tramo: más de 10 Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 19 cm Fondo de la huella: 30 cm Con tabica: Si Con bocel: Si Zócalo de protección lateral: No Altura de Pasamanos : A un lado, 94 cm