

Casa A Mimoseira

Opazo,7 - Nigoi

36684 A Estrada (Pontevedra)

Teléfono: 986 573 853 / 629 839 426

E-mail: reservas@casamimoseira.com

Web: www.casamimoseira.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso a la casa está en ligera cuesta y el pavimento es de asfalto.
- Una vez estacionado el vehículo, donde el pavimento es de tierra, desde el aparcamiento hasta la casa, existe una rampa alternativa a los 7 escalones existentes.
- La rampa es de asfalto, mide **18 m** de longitud, **1,20 m** de ancho y tiene una inclinación del **6,9 %**.

Acceso

- La entrada a la recepción es accesible. La puerta abre hacia dentro, es de madera y tiene dos hojas con un ancho libre de paso de **90 cm** cada hoja.

Vestíbulo y recepción

- En recepción existe un espacio libre de giro de más de **1,50 m** de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante, aunque existen alfombras no ancladas al suelo.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas, una de **94 cm** y otra de **71 cm**, la parte baja mide **70 cm** de ancho, debajo hay un fondo libre de **50 cm** y una altura libre de **70 cm**.

Habitación Adaptada (nº 5)

- Nº habitaciones adaptadas: **1**. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta del apartamento y la del dormitorio tienen un ancho libre de paso de **78 cm**.
- El dormitorio dispone de dos camas individuales. Las camas tienen una altura de **50 cm** y se puede acceder a éstas por ambos lados por un espacio de **1 m** de ancho.
- Las puertas del armario son abatibles y tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre **30 cm** y **1,50 m**. El perchero está a **1,83 m** de altura.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.
- La puerta de acceso de la terraza es de vidrio y tiene un escalón de **15 cm** de altura.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso de **78 cm**.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de aproximación de **1 m** por el lado derecho, que permite hacer la transferencia de forma oblicua por la presencia del lavabo y **1,16 m** por el frente.
- El asiento está a una altura de **41 cm** y el mecanismo de descarga está a **78 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho situada a **66 y 80 cm** de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **75 cm** de alto y **54 cm** de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo es monomando.

- La altura del borde inferior del espejo es de **1,01 m** y el resto de los accesorios del baño están entre **85 cm** y **1 m**.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de **1,50 m** de ancho y frontal de **1,16 m**.
- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante.
- No disponen de una silla de ducha homologada.
- Tiene una barra de apoyo vertical situada en la misma pared de la grifería a una altura de **1,06 - 1,35 m** de altura.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de **1 m**. La alcachofa no es regulable en altura y está a **1,86 m** de altura.
- La mampara es de vidrio, abre hacia fuera y totalmente abierta tiene un ancho libre de paso de más de **1 m**.

Comedor

- La casa tiene servicio de restaurante para sus huéspedes.
- El comedor está situado en el extremo derecho de la planta baja de la casa junto al salón de lectura o salón social.
- Al salón social se accede por medio de un hueco de paso superior a **1 m** y desde el éste se accede al comedor por medio de una rampa de **5,5 m** de longitud, **1,03 m** de ancho y una inclinación del **6,9 %**.
- La puerta de acceso abre hacia el interior, permanece siempre abierta y tiene un ancho libre de paso de **77 cm**.
- Las mesas del comedor son rectangulares de **4** patas y permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tiene **76 cm** de altura, debajo hay una altura libre de **73 cm**, un ancho libre de **1,10 m** y fondo libre de **70 cm**.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- Para acceder a la casa hay **7** escalones de **17 cm** de altura. La puerta es de madera y abre hacia dentro. Existe un felpudo anclado correctamente al suelo.
- El acceso a las habitaciones estándar es por medio de las escaleras interiores, por lo que la planta superior no es accesible.
- En la recepción el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº 3)

- El número de la habitación se indica en letras grandes y con color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación no es homogénea.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias. No todos siguen un mismo patrón pero los textos tienen **3 cm** de altura y son de color contrastado. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre”.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior de la casa	Accesible, el terreno es de tierra compacta y gravilla.	No existe ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR). Las plazas no están señalizadas ni delimitadas.
Escalera	Todas las plantas	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: interior Nº de escalones por tramo: más de 10 Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 17 cm Fondo de la huella: 20 cm Con tabica: Si Con bocel: No Zócalo de protección lateral: No Altura de Pasamanos : A un lado, 89 cm Hueco bajo la escalera protegido: Si