

Casa do Fontán

C/ La Iglesia, 11.

36121 San Xurxo de Sacos Cotobade(Pontevedra)

Teléfono: 986 762 168 – 619 643 554

E-mail: rural@casadofontan.com

Web: www.casadofontan.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada accesible a la casa se encuentra en una calle en ligera cuesta con una inclinación del **21,2%** y totalmente despejadas de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal de la casa es accesible.
- La puerta es de madera, de doble hoja, abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de **84 cm** cada hoja.

Habitación Adaptada

- Nº habitaciones adaptadas: **1**. Está en la planta baja y el itinerario es accesible por medio de una rampa de 4 tramos.
- El primer tramo mide **4 m** de longitud, **1,57 m** de ancho y tiene una inclinación del **6,9%**; el 2º tramo mide **6 m** de longitud, **1,46 m** de ancho y **6,9%** de inclinación; el tercer tramo mide **1,49 m** de longitud, **1,90 m** de ancho y **6,9%** de inclinación y el 4º tramo mide **9 m** de longitud, **1,30 m** de ancho y tiene un **3,5%** de inclinación.
- La puerta del dormitorio abre hacia dentro y mide **69 cm** de ancho.
- El dormitorio dispone de dos camas individuales con una altura de **50 cm** y se accede a éstas por ambos lados por un espacio de **1,50 m** de ancho.
- Las puertas del armario son correderas y tienen tiradores de fácil apertura. El perchero está fijo a **1,70 m** de altura.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama y el mecanismo de control de temperatura de los radiadores de calor esta a **50 cm** de altura.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de **81 cm**.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1,60 m** por el lado derecho y **2,23 m** por el frente. El asiento está a una altura de **40 cm** y el mecanismo de descarga es de presión y está a **75 cm**.
- Disponen de un alza para acoplar en la taza del inodoro.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho y otra fija por el lado izquierdo situadas a **64 - 82 cm** de altura y con una separación entre ambas de **73 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **77 cm** de alto y **54 cm** de fondo que permite la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1 m** y el resto de los accesorios del baño están a **95 cm – 1,10 m**.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de **1,30 m** de ancho y frontal de **2 m**.
- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante.
- Tiene un asiento abatible y fijo a la pared situado a **45 cm** de altura y con unas dimensiones de **48 cm** de ancho y **30 cm** de fondo.
- La ducha dispone de una barra de apoyo en forma de “L” en la misma pared que la grifería, situada a **80 cm y 1,50 m** de altura.
- El grifo es monomando y se encuentra a **1,16 m** de altura. La mampara es abatible.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal al establecimiento esta en ligera pendiente.
- La puerta de entrada es de madera, abre hacia dentro.

Habitación estándar

- El nombre de las habitaciones esta señalado con unos letreros de grandes caracteres y de color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación no es homogénea.
- La altura de la bañera es de **45 cm**.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene descodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Disponen de conexión a internet.

Señalización

- La casa no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias, tampoco disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre”.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible, el terreno es de tierra y gravilla	No hay ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Restaurante/ Buffet	Planta baja	Accesible con rampa de 5,50 m de longitud, 1,63 m de ancho y una inclinación del	Mesas rectangulares con pata central. Altura de mesa: 77 cm , Altura bajo mesa: 72 cm Ancho bajo mesa: 1,16 m , Fondo bajo mesa: 32 cm No disponen de carta en braille.

		6,9%.	
Escalera	Todas las plantas	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: exterior Nº de escalones por tramo: 11 Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 17 cm Fondo de la huella: 30 cm Con tabica: Si Con bocel: No Zócalo de protección lateral: No. Altura de Pasamanos : En un lado, 1 m Hueco bajo la escalera protegido: Si
Aseos comunes			No existe ningún aseo común adaptado