

Hotel A Queimada

C/Carrasca 2, Ramallosa (Nigrán)

36370 Pontevedra

Teléfono: 986 350 307

E-mail: info@queimada.com

Web: www.queimada.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada principal del hotel se encuentra en una calle con aceras llanas y amplias, totalmente despejadas de obstáculos en la línea de paso.
- Hay **1** plaza de aparcamiento reservada para PMR en sus inmediaciones.

Acceso

- La entrada principal es accesible ya que cuenta con una rampa alternativa a un escalón de **9 cm** de alto.
- La rampa tiene una longitud de **50 cm**, un ancho de **83 cm** y una inclinación del **24,9%**.
- La puerta tiene un ancho libre de paso de **80 cm** y un tirador a una altura de entre **76 cm y 1,16 m**. Antes de la puerta hay un felpudo correctamente anclado al suelo.

Vestíbulo y recepción

- En el vestíbulo hay alfombras que no están completamente ancladas al suelo.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de **1,10 m**, no adaptado para usuarios de silla de ruedas.

Habitación Adaptada (Nº 102)

- Nº habitaciones adaptadas: **1**. Está en la **1ª** planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta mide **77 cm** y en el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro para hacer un giro de **360º** con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de **31 cm**.
- La cama tiene una altura de **54 cm** y se accede a esta por ambos lados por un espacio de más de **1 m** de ancho.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre **61 cm y 1,90 m**. El perchero está a **1,85 m** de altura.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso **70 cm**.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio de aproximación por el lado izquierdo de **1,40 m** y por el frente de **90 cm**. El asiento está a una altura de **39 cm** y el mecanismo de descarga entre **75 cm**.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado derecho y una abatible en el lado contrario, situadas a una altura de entre **56 y 72 cm** y con una separación entre ellas de **75 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **74 cm** de alto y **22 cm** de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **99 cm** y el resto de los accesorios del baño están entre **87 cm y 1,46 m**.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de **1,80 m**. El plato de ducha está al mismo nivel del suelo y es antideslizante.
- Tiene un asiento de ducha abatible y fijo situado a una altura de **49 cm**. El asiento tiene un ancho de **33 cm** y un fondo de **31 cm**.
- Dispone de barras de apoyo fija en el lado izquierdo a una altura entre **71 y 88 cm**.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de **92 cm**.

Aseo adaptado en zona común

- Hay **1** cabina de aseo adaptado independiente y común para ambos sexos. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- Está señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (**SIA**).
- La puerta es corredera y mide **70 cm**. En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de aproximación por el lado derecho de **85 cm** de ancho. El asiento está situado a una altura de **39 cm** y el mecanismo de descarga a **75 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a una altura de entre **60 y 74 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **67 cm** de alto y **22 cm** de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1 m**.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal tiene un escalón de **9 cm** de alto cuyo borde está señalizado con una franja de color y textura diferenciada, al igual que la rampa alternativa al escalón.
- La puerta es parcialmente acristalada y está señalizada con el logotipo del hotel.
- Antes de la puerta hay un felpudo correctamente anclado.
- En recepción el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.

Habitación estándar (nº104)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La bañera tiene una altura de **45 cm**.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias y servicios.
- Los textos e iconos son de color contrastado pero el soporte produce reflejos con la luz que dificultan la lectura. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Existe 1 plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR) a 5 m del acceso al hotel. El ancho de plaza es de 2, 60 m y la longitud de 5 m .
Restaurante / Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas, redondas y rectangulares de 4 patas. Altura de mesa: 74 cm , Altura bajo mesa: 60 cm Ancho bajo mesa: 50 cm , Fondo bajo mesa: 1,20 m No disponen de carta en braille.
Terraza	Exterior	No accesible	Hay 9 escalones de 18 cm de altura.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de barra: 74 cm . Altura bajo barra 71 cm y fondo de 29 cm . No disponen de carta en braille. Disponen de una zona con conexión a internet.
Sala Reuniones	Planta 1ª	Accesible	No hay mesas.
Piscina	Exterior	Accesible con rampa	La rampa es de dos tramos de más de 20 m de longitud, de entre 1,10 y 2,80 m de ancho y una inclinación que varía entre 12,2% y 3,5 % . No dispone de grúa de acceso al vaso.
Gimnasio		No accesible	Existe un escalón en la puerta y en el interior las dimensiones son muy reducidas.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 1,03 m Ancho de la puerta: 80 cm Ancho y fondo de cabina: 98 cm x 1,24 m Altura de los botones de mando: entre 1,18 y 1,30 m Altura del pasamanos: 1,07 m Espejo frente a la puerta: Si Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No Cabina con señales sonoras: No Botones con números en altorrelieve: No Botones con números en braille: No Botones de color contrastado: No Cabina con señales visuales: Si Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: interior Nº de escalones por tramo: 5 y 11 Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 19 cm Fondo de la huella: 30 cm Con tabica: Si Con bocel: Si Zócalo de protección lateral: Si Altura de Pasamanos : A un lado, 83 cm Hueco bajo la escalera protegido: Si Existe una altura entre 1,79 y 1,88 m , una persona alta puede dar con la cabeza.