

Hotel Apartamento Dabarca

C/ Palamios, 2

36001- Pontevedra

Teléfono: 986 869 723

E-mail: info@hoteldabarca.com

Web: www.hoteldabarca.com

INFORMACIÓN GENERAL

Cuenta con un hotel de 22 apartamentos, siendo dos de ellos accesibles para personas con discapacidad.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una avenida llana, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal es accesible a través de una rampa alternativa a los escalones.
- La entrada principal tiene **2** escalones de **17 cm** de alto con una rampa alternativa de **1,83 m** de longitud, **1 m** de ancho y una inclinación del **14%**. Existe un rellano de **2,20 m** de fondo y **2,12 m** de ancho.
- La rampa dispone de un pasamano situado a **88 cm** pero no es continuo durante todo el recorrido y no está prolongado en el inicio y fin de ésta.
- La puerta es automática y tiene un ancho libre de paso de **90 cm** ancho. Junto a ésta hay un telefonillo situado entre **1,45 y 1,68 m** de altura.

Vestíbulo y recepción

- Para acceder a recepción hay dos rampas con un rellano intermedio.
- La 1ª rampa tiene una longitud de **5 m**, un ancho de **1,90 m** y una inclinación del **10,5%**, el rellano mide **1,90 m** de ancho y **1,10 m** de fondo. La 2ª rampa mide **3 m** de longitud, **1,18 m** de ancho y tiene una inclinación del **17,6 %**.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de **1,18 m**, no adaptada para usuarios de silla de ruedas.
- En el vestíbulo hay alfombras que no están completamente ancladas al suelo.

Habitación Adaptada (Nº 012)

- Nº habitaciones adaptadas: **2**. Están en la planta **baja** y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de **75 cm**.
- En el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro para hacer un giro de **360°** con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de **77 cm**.
- La cama tiene una altura de **59 cm** y se accede a ésta por el lado derecho por un espacio de **77 cm** de ancho y por el lado izquierdo de **80 cm**.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre **50 cm** y **1,80 m**. El perchero está a **1,43 m** de altura.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de **73 cm**.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1,30 m** de ancho por el lado derecho y por el frente de **92 cm**. El asiento está a una altura de **39 cm** y el mecanismo de descarga a **75 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a una altura de **58 y 76 cm** y una fija en el lado contrario a **74 y 87 cm** de altura. Hay una separación entre ambas de **60 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **77 cm** de alto y **28 cm** de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **86 cm** y el resto de los accesorios del baño están entre **72 cm y 1,80 m**.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de **1,50 m** de ancho.
- El suelo de la ducha es deslizante (tiene alfombrilla) y está al mismo nivel que el del resto del pavimento del cuarto de baño.
- Tiene un asiento fijo y abatible situado a **43 cm** de altura, con unas dimensiones de **32 cm** de ancho y **35 cm** de fondo. Dispone de un espacio de acercamiento lateral por el lado derecho de **1 m** y por el frente de **90 cm**.
- La ducha dispone de una barra de apoyo horizontal situada a **78 cm** de altura.
- El grifo es monomando y está situado junto al asiento a una altura de **54 cm**. La alcachofa está sujeta en una barra vertical que permite regular su altura entre **1,48 y 2 m**.

Cocina y comedor

- El itinerario es accesible por un hueco de paso de **87 cm** de ancho.
- En la cocina hay un espacio libre de giro de **1 m** de diámetro.
- La encimera, cocina y fregadero están a **78 cm** de altura, tienen muebles debajo por lo que no permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.
- Los mandos de la cocina requieren el giro de la muñeca.
- Las baldas superiores están a una altura entre **1,35 y 2 m** y las inferiores están a **55 cm**.
- Las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre **28 y 76 cm**.
- La mesa del comedor es de **4** patas y permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tiene **78 cm** de altura, debajo hay una altura libre de **75 cm**, un ancho de **1,38 m** y fondo libre de **69 cm**.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con **1** aseo común adaptado e independiente. Está situado en la planta **1ª** y el itinerario es accesible. Está señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.
- La puerta se abre hacia dentro y tienen un ancho libre de paso de **75 cm**.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro muy escaso.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1,90 m** de ancho por el lado derecho, y por el frente de **99 cm**. El asiento está situado a una altura de **40 cm** y el mecanismo de descarga a **76 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a una altura de **50 y 74 cm** y una fija en el izquierdo a **50 y 74 cm** de altura y con una separación entre ambas de **78 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **78 cm** de alto y **40 cm** de fondo. El grifo es de presión.
- La altura del borde inferior del espejo es de **84 cm**, y el resto de los accesorios del aseo están a **1,10 m**.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- El acceso principal cuenta con **2** escalones de **17 cm** de alto. Tienen bocel de **3 cm** y carecen de pasamanos. En el lateral derecho hay una rampa de acceso.
- La puerta principal es de vidrio, automática y corredera. No está señalizada con franjas horizontales o con el logotipo del hotel en color contrastado.
- Hay un felpudo suelto antes y después de la puerta.

Habitación estándar (Nº 105)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La altura de la bañera es de **45 cm** y tiene mampara corredera.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet.
- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre” ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón, están a una altura media de **1,85 y 1,96 m**. Los caracteres miden **3,5 cm** y son de color contrastado respecto al fondo.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible con rampa.	La rampa mide 1,20 m de ancho, 2,10 m de longitud y tiene una inclinación del 10,5% Hay 1 plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR). La plaza mide 2,13 m de ancho y 4,50 m de longitud. Está señalizada en el pavimento y verticalmente.
Cafetería/Desayunos	Planta 1ª	Accesible con ascensor y rampa.	La rampa mide 4,43 m de longitud, 87 cm-1,40 m de ancho y una inclinación del 10,5% Altura de barra: 1,13 m Mesas cuadradas y redondas de 4 patas. Altura de mesa: 76 cm , Altura bajo mesa: 68 cm Ancho bajo mesa: 68 cm , Fondo bajo mesa: 90 cm No disponen de carta en braille.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 1,22 m Ancho de la puerta: 67 cm Ancho y fondo de cabina: 86,5 x 95 cm Altura de los botones de mando: entre 1,10 y 1,37 m Altura del pasamanos: 88 cm

			<p>Espejo frente a la puerta: Si</p> <p>Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No</p> <p>Cabina con señales sonoras: No</p> <p>Botones con números en altorrelieve y braille: Si</p> <p>Botones de color contrastado: Si</p> <p>Cabina con señales visuales: Si</p> <p>Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No</p>
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	<p>Tipo de escalera: interior</p> <p>Nº de escalones por tramo: 8 y 15</p> <p>Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No</p> <p>Altura de los escalones: 18 cm</p> <p>Fondo de la huella: 31 cm</p> <p>Con tabica: Si Con bocel: Si</p> <p>Zócalo de protección lateral: Si</p> <p>Altura de Pasamanos : Ambos lados, 1m</p> <p>Hueco bajo la escalera protegido: Si</p>