

Hotel Apartamento Marouco

Rúa Do Marouco, 6 – O Castro

36780 A Guarda (Pontevedra)

Teléfono: 986 609 138 – 986 609 139

E-mail: info@aparthotelmarouco.com

reservas@aparthotelmarouco.com

Web: www.aparthotelmarouco.com

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno Inmediato al establecimiento

- La calle de acceso al establecimiento tiene una pendiente del **14%**, no tiene aceras y está despejada de obstáculos.
- El pavimento es de asfalto irregular.

Acceso

- La entrada principal no tiene desniveles.
- Hay dos puertas contiguas, automáticas, correderas y con un ancho libre de paso de **1 m**, cada una. Entre ambas puertas existe un espacio de **1,20 m** de ancho y un felpudo que está fijo al suelo.
- Hay un timbre de llamada a una altura de **1,40 m**.
- Junto a la entrada principal, existe otra puerta de acceso al establecimiento, que conduce a la terraza y a los apartamentos. La puerta permanece siempre abierta, tiene un ancho libre de paso de **1,20 m** y delante de ella hay un escalón rebajado.

Vestíbulo y recepción

- El itinerario desde la puerta de entrada hasta recepción es accesible sin huecos de paso estrechos ni desniveles.
- En recepción el espacio mínimo entre el mobiliario es de **90 cm** y existen alfombras que no están fijas al suelo.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de **1,05 m**, no adaptado para usuarios de silla de ruedas.

Apartamento Adaptado (Nº B-1)

- Nº apartamentos adaptados: **1**. El itinerario desde recepción hasta el apartamento adaptado es cruzando el restaurante por una rampa de **1,65 m** de longitud, **1,40 m** de ancho y una inclinación del **10,5%**. Después se sale a la terraza y hay que seguir un camino con una pendiente que varía entre un **3%** y **14%**. También se puede acceder directamente al apartamento desde la calle por la puerta que hay junto a la principal y siguiendo el mismo camino anteriormente descrito desde la terraza.
- Antes de llegar al apartamento adaptado hay un escalón rebajado y delante de la puerta de acceso hay una ceja de **3 cm**.
- La puerta de entrada al apartamento abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de **86 cm**. El sistema de apertura es con llave y el tirador de la puerta está a una altura de entre **70 cm** y **1,20 m**.
- La puerta del dormitorio abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de **78 cm**.
- En el dormitorio existe un espacio libre de **1,50 m** de diámetro. La distancia mínima entre muebles es de **55 cm** y existe una alfombra que no está fija al suelo.
- La cama tiene una altura de **50 cm**. Se accede a ésta por el lado izquierdo por un espacio de más de **1,50 m**.

- Las puertas del armario son correderas de fácil apertura. Las baldas y cajones están a una altura de **50 cm** y el perchero está fijo a una altura de **1,85 m**.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de **1,50 m**.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de **76 cm**. Dispone de cerrojo fácil de manipular y que puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **95 cm** por el frente y de **1,50 m** de ancho por el lado derecho. El asiento está a una altura de **40 cm** y el mecanismo de descarga a **79 cm** de altura.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a una altura de **70 - 87 cm** y otra fija en el lado izquierdo.

Lavabo

- El lavabo permite la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1 m** y el resto de los accesorios del baño están a **85 cm** y **1 m**.

Ducha

- La ducha tiene una mampara corredera que deja un ancho libre de paso de **70 cm**. El plato de la ducha tiene unas dimensiones de **80 cm** de fondo y **1,65 m** de ancho.
- El suelo de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el del resto del pavimento del cuarto de baño, con una ligera pendiente del **1%** por el desagüe.
- Dispone de una silla de ducha de ruedas móvil y ortopédica. Los reposabrazos no son desmontables.
- Dispone de una barra horizontal de apoyo situada en la pared de la grifería a una altura de **80 cm**.
- El grifo requiere giro de la muñeca y está situado a una altura de **90 cm**. La alcachofa está junto al grifo a la misma altura.

Cocina, comedor y sala de estar del apartamento adaptado

- En esta estancia hay un espacio libre de giro de más de **1,50 m** de diámetro y para acceder a ella el hueco de paso es de más de **80 cm**.
- La encimera, cocina y fregadero están a **87 cm** de altura y tienen **61 cm** de fondo. Tienen muebles debajo por lo que no permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Los cajones son de fácil apertura.
- Los mandos de la cocina son táctiles y el grifo es monomando. Dispone de lavavajillas cuyos mandos están a **75 cm** de altura.
- Las baldas están a una altura entre **40 cm** y **1,80 m**.
- El frigorífico tiene sus baldas y cajones a una altura entre **1,10** y **1,70 m**.
- La mesa del comedor tiene una altura de **79 cm**. Debajo hay una altura libre de **65 cm**, un ancho libre de **70 cm** y fondo libre de **90 cm**.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con **2** cabinas independientes de aseo adaptado, una para cada sexo. Está situado en la planta baja, junto a recepción y cafetería y el itinerario es accesible.

- La puerta general de los aseos y la de la cabina son correderas y tienen un ancho libre de paso de **70 cm**. No están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad. (SIA).
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.
- La iluminación es con sensor.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1,40 m** por el frente y de **1,05 m** de ancho por el lado derecho. El asiento está situado a una altura de **40 cm** y el mecanismo de descarga a **79 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a una altura de **74 - 90 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **80 cm** de alto y **60 cm** de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **1 m** y el resto de los accesorios del aseo están a una altura que varía entre **1,05 y 1,20 m** de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- Delante de la puerta de la entrada principal hay una ceja de **4 cm** de altura, cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- Hay dos puertas contiguas, automáticas, correderas y de vidrio, señalizadas con el logotipo en color contrastado. Existe un felpudo que está fijo al suelo.
- Junto a la entrada principal, existe otra puerta de acceso al establecimiento, que conduce a la terraza y a los apartamentos. La puerta permanece siempre abierta y delante de ella hay una ceja de **4 cm** de altura, cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante y de color contrastado.
- En recepción el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos volados que impliquen riesgo.

Habitación estándar

- El número de la habitación se indica en letras y números grandes pero sin contrastarse de color con respecto al fondo.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de “ocupado o libre”.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón y están a una altura media que varía entre **1,75 y 1,85 m**.

- El tamaño de los caracteres es de más de **1,5 cm** y presentan un color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	No hay ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Cafetería/Restaurante / Salón de Desayunos	Planta baja	Accesible	Altura de la barra de cafetería: 1,10 m Para acceder a la zona de mesas el itinerario es por una rampa de 1,65 m de longitud, 1,40 m de ancho y tiene una inclinación del 10,5%. Mesas rectangulares de 4 patas. Altura de mesa: 78 cm, Altura bajo mesa: 74 cm Ancho mesa: 64 cm, Fondo mesa: 35 cm, por el travesaño. No disponen de carta en braille.
Piscina	Exterior	Practicable	No hay grúa para acceder al vaso. No hay aseos ni duchas adaptados.